


D


C

B


A



PLANTA BAIXA SEM ESCALA



DETALHE ESC. 1/75



DETALHE ESC. 1/75

| Quadro de Cargas (QD1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---------|-----------------|-------|----------------|----|-------------|-----|------------------|-----------------|-------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------|-------------|--------|
| Circuito | Descrição | Esquema | Método de inst. | V (V) | Iluminação (W) | | Tomadas (W) | | Pot. total. (VA) | Pot. total. (W) | Fases | Pot. - R (W) | Pot. - S (W) | Pot. - T (W) | FCT | FCA | In' (A) | Seção (mm2) | Ic (A) |
| | | | | | 15 | 18 | 100 | 600 | | | | | | | | | | | |
| 1 | | F+N | B1 | 127 V | 2 | 6 | | | 172 | 138 | R | 138 | | | 1.00 | 0.65 | 1.4 | 1.5 | 23.0 |
| | a | | | | | 1 | | | 22 | 18 | R | 18 | | | | 0.65 | 0.3 | 1.5 | 23.0 |
| | b | | | | | 2 | | | 45 | 36 | R | 36 | | | | 0.70 | 0.7 | 1.5 | 23.0 |
| | c | | | | | 2 | | | 45 | 36 | R | 36 | | | | 0.70 | 1.2 | 1.5 | 23.0 |
| | d | | | | 1 | | | | 19 | 15 | R | 15 | | | | 0.70 | 0.2 | 1.5 | 23.0 |
| | e | | | | 1 | | | | 19 | 15 | R | 15 | | | | 0.70 | 1.4 | 1.5 | 23.0 |
| 2 | | F+N+T | B1 | 127 V | | | 6 | | 667 | 600 | R | 600 | | | 1.00 | 0.65 | 5.4 | 2.5 | 31.0 |
| 3 | | F+F+T | B1 | 220 V | | | | 3 | 2000 | 1800 | R+S | 900 | 900 | | 1.00 | 0.65 | 9.3 | 2.5 | 24.0 |
| TOTAL | | | | | 2 | 6 | 6 | 3 | 2839 | 2538 | R+S | 1638 | 900 | 0 | | | | | |

LEGENDA

| | | | | | |
|---|------------|-------------------------------------|----------|--------|-------------|
| 01 | EMISSÃO | 05/2018 | -- | CCPR | CCPR |
| REV. | DESCRIÇÃO | DATA | EXEC. | VERIF. | ARPOV. |
| AS INFORMAÇÕES DESTES DOCUMENTOS SÃO PROPRIEDADE DA COMPANHIA DE ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA ÁREA DE ATUAÇÃO. | | | | | |
| CONTRATO: 89/2017 | | RESP. TÉCNICO: LUCAS GABRIEL WINTER | | | |
| ÁREA CAD: A115655-1 | | ÁREA PROJ: 47,01m² | | | |
| CONTEÚDO: PROJETO ELÉTRICO | | ENGENHARIA | | | |
| RESP. TÉCNICO: LUCAS GABRIEL WINTER | | CPF: 088.378.248-27 | | | |
| ÁREA/ENDEREÇO: PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRÃO - PR | | | | | |
| LOTE 55-A E PARTE DO LOTE 55- GLEBA 05 FB - COMUNIDADE VILA LOBOS - ZONA RURAL - FRANCISCO BELTRÃO - PR | | | | | |
| OBRA: KARTÓDROMO | | | | | |
| CONTEÚDO: PROJETO ELÉTRICO / QUADRO DE CARGAS | | | | | |
| PROJ. | CCPR | EXEC. | -- | VERIF. | CCPR |
| APROV. | CCPR | ESCALA | INDICADA | | FOLHA 03/04 |
| DATA | 14/05/2018 | Nº | 001 | | |