



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

RESPOSTA QUESTIONAMENTO 03
Protocolo nº 11203/2019

REF. EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 006/2019
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR

OBJETO: contratação da construção do Hospital Geral Intermunicipal - Unidade de Atenção Especializada em Saúde, consistente em edificação em estrutura de concreto armado com área total de 12.253,40 m², a ser implantada no Lote 9C-3-1, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão-PR.

QUESTIONAMENTO:

1 - No projeto de Terraplenagem consta a movimentação de terra aproximada de 20.000 m³, sendo que este serviço não consta na planilha orçamentária. Como proceder?

2 - Em relação a terraplenagem, na prancha IMP 01-04 consta a remoção da vegetação existente porém este serviço não foi identificado na planilha orçamentária, como proceder?

RESPOSTA 1 e 2: A limpeza do terreno e a movimentação de terra será realizada pelo Prefeitura de Francisco Beltrão, consta do edital o projeto de Terraplenagem para fins de verificação dos níveis previstos.

QUESTIONAMENTO:

3 - No projeto de Elétrica e no memorial descritivo, consta o item de Cabine de Subestação e Componentes (Muflas, Para - Raios, TC, TP, etc), e estes não se encontram na planilha orçamentária. Como Proceder?

RESPOSTA 3: Cabine de Subestação e Componentes (Muflas, Para - Raios, TC, TP, etc) foi especificado no projeto mas será de responsabilidade do Município.

QUESTIONAMENTO:

4 - No memorial descritivo consta que a empresa será responsável pela elaboração de as Builts, porém este item não consta na planilha orçamentária. Como Proceder?

RESPOSTA 4: O "as built" deverá ser realizado somente se houverem alterações de projeto durante a execução da obra, sendo que o custo deste serviço deverá ser contabilizado no BDI.

QUESTIONAMENTO:

ENTY

[Handwritten signature]

5 - Identificamos uma divergência entre memorial descritivo, projeto e planilha orçamentária no que diz respeito a espessura e cor do piso vinílico, qual prevalece neste caso?

RESPOSTA 5: Os pisos deverão ser na cor azul, com espessura de 2mm, sendo que a padronagem e o tom deverão ser indicadas e aprovadas pela fiscalização. Antes da compra dos pisos vinílicos pela empresa vencedora do certame, deverão ser apresentadas amostras dos pisos para que sejam conferidos e aprovados pela fiscalização.

QUESTIONAMENTO:

6 - Em caso de divergência entre memorial descritivo, planilha orçamentária e projetos, qual prevalece?








RESPOSTA 6: Em caso de divergência de informações entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, prevalecerá primeiramente o contido nas especificações, seguido da planilha orçamentária e por último dos desenhos, sempre consultado a Fiscalização. Nenhuma modificação poderá ser feita nos desenhos e nas especificações dos projetos sem autorização formal da Fiscalização.

Francisco Beltrão, 06 de novembro de 2019.


NILEIDE T. PERSZEL

Presidente da Comissão Especial de Licitação
Concorrência nº 06/2019

MEMBROS DA COMISSÃO:

Camila Daiane Cancelier CREA/PR 136170/D 
Vanius Carlos Biehel CREA/PR 26006/D 
Heloísa Bortot CAU/PR 66955-5 
Dalcy Salvati CAU A3511-4 
Samantha Pécoits 
Leandro Schmit 
Guilherme Seifert Neto 
Eder Marques da Rosa 