



# QUESTIONAMENTO

A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO – PR.**

A/C

**SETOR DE LICITAÇÕES**

**PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 14.056.615/0001-44, com endereço na Travessa Ametista, nº. 122, B. Vila Nova, CEP 85.605-352, na cidade de Francisco Beltrão – Pr., através de seu Sócio/Administrador ao final subscrito, **Sr. PAULO ROBERTO KRAUSE**, portador do CPF nº. 033.924.409-73, vêm perante Vossa Senhoria, solicitar informações referentes ao:

**EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 18/2020, PROCESSO Nº 530/2020;**

O presente edital traz em seu conteúdo a seguinte redação no item 11. DA HABILITAÇÃO:

**11.3.3 Quanto à Qualificação Técnica:**

11.3.3.1 Atestado(s) e/ou Declaração(ões) de capacidade técnico-operacional, **em nome da empresa licitante**, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior a do objeto deste edital, conforme definido a seguir, não se admitindo atestado(s) de fiscalização da execução de obras/serviços:

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Execução de pavimentação poliédrica sobre revestimento primário existente

Pois bem, nossa pergunta é:

A execução de Escavação Mecânica em solo exceto rocha até 2,00 m de profundidade, com o posterior preenchimento de Sub Base em Rachão (0,30 cm) base em Pedra Brita Graduada (0,15 cm), devidamente “travados” e compactados (compactação de 95% a 100%), para execução de estrada urbana devidamente fiscalizado pelos engenheiros da Caixa Econômica Federal, códigos SINAPI e quantitativos abaixo descritos:

(41) 99840-0400

SINAPI	79480	ESCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	2247,30
SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	1498,20
SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	749,10
SINAPI	72843	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	134860,47
SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2095,00

É considerado de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior a do objeto deste edital?

Grato pela compreensão,

Desde já agradecemos.



MAQ CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI

Francisco Beltrão, 08 de Setembro de 2020.

(41) 99840-0400

**NOTA TÉCNICA**

Assunto: **Questionamentos**

Obra: **Execução de pavimentação poliédrica estrada vicinal que liga a Avenida Duque de Caxias – PR 483 à Comunidade de Rio Quibebe**

Município: **Francisco Beltrão - PR**

Licitação: **Tomada de preços nº 18/2020**

Processo nº: **530/2020/PMFB**

**Ref.: Protocolo – Processo 7.704/2020/PMFB.**

Eu, Andressa Thaís Nesi, na qualidade de engenheira projetista da obra, venho por meio desta expressar manifestação quanto ao questionamento realizado pela empresa **PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS EIRELI**, inscrita no CNPJ 14.056.615/0001-44, tendo em conta para tal justificativa que:

A execução de Escavação mecânica em solo exceto rocha até 2,00 m de profundidade, com o posterior preenchimento de Sub Base em Rachão (0,30 cm) base em Pedra Brita Graduada (0,15 cm), devidamente “travados” e compactados (compactação de 95% a 100% do PN), é considerado um serviço de complexidade técnica e operacional superior a do objeto deste edital.

Conforme exposto acima, após apreciação, análise e aprovação técnica do setor de licitações e mediante apresentação de documentação de comprovação da qualificação técnica referente ao serviço, conforme edital emite-se **parecer favorável** ao questionamento ora solicitado pela empresa executora.

Francisco Beltrão, 11 de Setembro de 2020.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
Andressa Thaís Nesi  
Engº Civil - CREA/PR 171.433-D  
Responsável Técnico