

	<p>Laboratório de Ensaios Acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob nº CRL 0377.</p> <p>RELATÓRIO DE ENSAIO DLUM0293/19</p>
---	---

- Fotos da amostra:



Etiqueta ENCE



Lacre do OCP



Dispositivo de controle eletrônico utilizado



Laboratório de Ensaios Acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob nº CRL 0377.


RELATÓRIO DE ENSAIO

DLUM0293/19

- Fotos da amostra (continuação):

TECNOWATT ILUMINAÇÃO


INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ESAT PLUS 190W TG



TECNOWATT ILUMINAÇÃO Ltda.
R. Trajano de Araújo Viana, 1228, Cinco
Contagem - Minas Gerais - Brasil. CEP: 32010-090
Tel. 31 3359 8700
Fax 31 3359 8220
www.tecnowatt.com.br

ORDEM DO PRODUTO: BRASIL
801489 MI-258-H

- 1 ORIENTAÇÕES PARA INSTALAÇÃO
- 2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- 3 INFORMAÇÕES ADICIONAIS
- 4 SEGURANÇA



1 UTILIZAR BUCHA DE REDUÇÃO PARA TUBOS DE 25 E 33mm (NÃO FORNECIDA COM A LUMINÁRIA)

CHAVE 13,0mm TORQUE: 0,04Nm

PARAFUSO FECHAMENTO CHAVE ALLEN 4,0mm

PLAQUETA 1 90°C Dr/Al

LUMINÁRIA FORNECIDA COM SUPRESSOR DE SURTO E COBERTURA TORÇÃO A LIGAÇÃO DO FIO TERÇA PARA PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO

- LUMINÁRIA APROPRIADA PARA LIGAÇÃO DIRETA À REDE
- LIGAÇÃO TIPO "Y"
- SE O CABO OU CORDÃO EXTERNO DESTA LUMINÁRIA FOR DANIFICADO, ELE DEVE SER SUBSTITUÍDO POR UM CORDÃO ESPECIAL OU POR UM CORDÃO DISPONÍVEL EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE OU POR SEU SERVIÇO TÉCNICO
- SUGESTÃO: CABO PP 3x1,5 (PI, Az, Vol) - 0,6/0,4V - 9EXT - 90mm - (NBR 7266)

0-10VDC (-) CINTA CONTATO DE CONTROLE DE DIMERIZAÇÃO

0-10VDC (+) MOLETA CONTATO DE CONTROLE DE DIMERIZAÇÃO

0-10VDC (OPCIONAL) CONTATO DE CONTROLE DE DIMERIZAÇÃO

0-10VDC (OPCIONAL) CONTATO DE CONTROLE DE DIMERIZAÇÃO

2

3

4

FREQUÊNCIA: 50/60 Hz

ISOLAMENTO: CLASSE I

F.P.: ± 0,03

TEMP. DE OPERAÇÃO: -5° a 50° C

CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO:

127V	1574,8mA
220V	909,1mA
277V	722,0mA

IK08 GRUPO ÓPTICO IP66 GRUPO ELÉTRICO IP66

CORPO: ALUMÍNIO ANODADO

REFRATOR: VIDRO PLANO TEMPERADO 5,0mm

ALTITUDE NÃO SUPERIOR A 1500m

TEMPERATURA MÉDIA DO AR AMBIENTE, SEM FLUXO DE 24h, NÃO SUPERAR A + 35 °C

UMIDADE RELATIVA DO AR ATÉ 100 %

ENERGIA

190 W

120 lm/W

9000 h

5

6

LUMINÁRIA NÃO ADEQUADA PARA MONTAGEM COBERTA POR MATERIAL ISOLANTE TÉRMICO

A SEGURANÇA DA LUMINÁRIA SO É GARANTIDA SE FOREM SEGUIDAS AS INSTRUÇÕES ANEXAS.

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. NÃO ABRIR A LUMINÁRIA LIGADA.

MANUTENÇÃO: APENAS EM BANCADA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.

É OBRIGATORIO A UTILIZAÇÃO DO ATERRAMENTO PARA PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO CONTRA SURTO DE TENSÃO DA REDE


A TECNOWATT NÃO IRA GARANTIR LUMINÁRIAS DEFEITUOSAS QUE SE IDENTIFIQUEM QUE O ATERRAMENTO NÃO FOI REALIZADO ADEQUADAMENTE

ESAT PLUS 190W TELE GESTÃO 5000K

32	190W	TWA002079A1 ESPSAGGTFRRP DL190W240ABR51-10C1A06A5 TWA002079A2 ESPSAGGTFRRP DL190W240ABR51-10C1B0500 TWA002079A3 ESPSAGGTFRRP DL190W240ABR51-10C1R0300 TWA002079V0 ESPSAGGTFRRP DL190W240ABR51-10C1G0400 TWA002079M0 ESPSAGGTFRRP DL190W240ABR51-10C1T0100 TWA002079B0 ESPSAGGTFRRP DL190W240ABR51-10C1W0600 TWA002079C0 ESPSAGGTFRRP DL190W240ABR51-10C1Y0204 TWA002079K2 ESPSAGGTFRRP DL190W240ABR51-10C1G7007 TWA002079PT ESPSAGGTFRRP DL190W240ABR51-10C1B0606	6	80/100/110	HYPERTRONICS	LUM-2000S180R	2800K	95 YVC	24800mA	MEDIA	TIPO II	TOTALMENTE	UNIDADE	0"
----	------	---	---	------------	--------------	---------------	-------	--------	---------	-------	---------	------------	---------	----

Folheto de instruções


Avenida das Indústrias nº 135 - Anchieta - CEP 90200-290 - Porto Alegre/RS - Brasil
 Telefone : (51) 3095-8600 - www.ul.com - POA.comercial@ul.com

	<p>Laboratório de Ensaios Acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob nº CRL 0377.</p> <p>RELATÓRIO DE ENSAIO DLUM0293/19</p>
---	---

- Observações finais:

- Este Relatório atende aos requisitos da acreditação pela CGCRE que avaliou a competência do Laboratório.
- Este Relatório de Ensaio é válido exclusivamente para o objeto ensaiado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo que similares.
- Relatório de Ensaio não deve ser parcialmente reproduzido sem prévia autorização.
- As opiniões e interpretações expressas neste relatório não fazem parte do escopo da acreditação do laboratório.
- A CGCRE é signatária do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC.
- A CGCRE é signatária do Acordo Bilateral de Reconhecimento Mutuo com a EA.
- A CGCRE é signatária do Acordo de Reconhecimento Mutuo da IAAC.
- A partir do momento em que a amostra é retirada do Laboratório esgota-se a possibilidade de contestação dos resultados ou mesmo de repetição dos ensaios, já que o Laboratório deixa de ser responsável pela manutenção das condições das amostras.

Modelo de relatório - Relatório DLUM - Rev. 05

	Laboratório de Ensaios Acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob nº CRL 0377. RELATÓRIO DE ENSAIO DLUM0293/19
---	---

- Incertezas de medição:

A incerteza expandida de medição relatada na tabela abaixo é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência "k", com graus de liberdade efetivos (ν_{eff}) correspondentes a um nível de confiança de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com o "Guia para Expressão da Incerteza de Medição", Terceira Edição Brasileira, baseado no ISO Guide to the expression of uncertainty in measurement e representa a contribuição dos sistemas de medição do Laboratório empregados na realização dos ensaios.

Grandeza/Parâmetro medido	Incerteza
Tensão CA até 300 V / 60 Hz	± 0,4 %
Potência ativa até 300 W	± 0,6 %
Corrente alternada até 10 A	± 0,2 %
Tempo	± 0,23 s
Umidade do ar de 30 a 95%	± 2,1 %
Medição de temperatura de -40°C até 125°C	± 1,3 K
Fluxo luminoso	± 3 %
Intensidade luminosa angular	± 3,4%
Corrente contínua até 10 A	± 0,2%
Fator de potência [0 - 1]	± 0,023 adim
THD da Corrente 60 Hz faixa 0-2A [A%]	± 2 %
Índice de Reprodução de Cor de 0 a 100 Ra	± 3 %
Temperatura de Cor de 1000K a 100000K	± 0,7 %



Report No. : SQETMQ749401

LM-80 Test Report

This LM-80 testing is performed in accordance with IES LM-80-08.

Part No. NFMW488AR

Issue Date: June 12, 2019
 Test Initiation Date: April 6, 2016
 Test Duration: 11,000 hours

Revision Date: -
 Test Completion Date: January 21, 2019
 Report No.: SQETMQ749401

Customer Information:

Company Name: Nichia Corporation
 Address: 491-100, Oka, Kaminaka-cho, Anan-shi, Tokushima, 774-8601, JAPAN

Description of Test Samples:

Manufacturer's Name: Nichia Corporation
 Classification: LED Array
 Part Name: White LED
 Part No.: NFMW488AR
 Nominal CCT: 2700 K

Test Summary:

Data Set	Case Temperature [°C]	Ambient Temperature [°C]	Drive Current [mA]	Average Current per Die [mA]	Lumen Maintenance at 11K hours [%]	Chromaticity Shift ($\Delta u'v'$) at 11K hours	TM-21 Projection L70(11K) [hours]	TM-21 Projection L80(11K) [hours]	TM-21 Projection L90(11K) [hours]
1	55	> 50	200	200	95.1	0.0024	> 60500	> 60500	36600
2	55	> 50	250	250	95.3	0.0025	> 60500	> 60500	39600
3	85	> 80	200	200	95.3	0.0028	> 60500	> 60500	39200
4	85	> 80	250	250	94.9	0.0034	> 60500	> 60500	32900
5	105	> 100	150	150	93.3	0.0034	> 60500	48900	20900
6	105	> 100	200	200	92.8	0.0041	> 60500	44100	18600
7	105	> 100	250	250	82.7	0.0051	20200	14000	8590



Approved Signatory:

Hiroyuki HASHIMOTO, Lab Manager

Nichia Corporation LED Testing Laboratory

1-1, Tatsumi-Cho, Anan-Shi, TOKUSHIMA 774-0001, JAPAN

The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
 The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.

Applicable Part Nos.:

This LM-80 test report applies to the following parts:

Series	Part No.	Case Temperature [°C]	Forward Current [mA]	Nominal CCT * [K]	Data Set No.
48x	NFMW481AR NFMW481ART	55	200	≥ 2200	1
		55	250	≥ 2200	2
		85	200	≥ 2200	3
		85	250	≥ 2200	4
		105	150	≥ 2200	5
		105	200	≥ 2200	6
		105	250	≥ 2200	7
48x	NFMW484AR NFMW484ART	55	200	≥ 2200	1
		55	250	≥ 2200	2
		85	200	≥ 2200	3
		85	250	≥ 2200	4
		105	150	≥ 2200	5
		105	200	≥ 2200	6
		105	250	≥ 2200	7
48x	NFMW486AR NFMW486ART	55	200	≥ 2200	1
		55	250	≥ 2200	2
		85	200	≥ 2200	3
		85	250	≥ 2200	4
		105	150	≥ 2200	5
		105	200	≥ 2200	6
		105	250	≥ 2200	7

* The Nominal CCT category in this document refers ENERGY STAR® Requirements for the Use of LM-80 Data.

*The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.*



Applicable Part Nos.:

This LM-80 test report applies to the following parts:

Series	Part No.	Case Temperature [°C]	Forward Current [mA]	Nominal CCT * [K]	Data Set No.
48x	NFMW488AR NFMW488ART	55	200	≥ 2200	1
		55	250	≥ 2200	2
		85	200	≥ 2200	3
		85	250	≥ 2200	4
		105	150	≥ 2200	5
		105	200	≥ 2200	6
		105	250	≥ 2200	7

* The Nominal CCT category in this document refers ENERGY STAR® Requirements for the Use of LM-80 Data.

IES LM-80 Test Report Requirement :
1. Number of LED light sources tested

See tables

2. Description of LED light sources

See Description of Test Samples

3. Description of auxiliary equipment

Active cooling life test system

Consisting of small boxes, in which each box contains a reliability test board, and a water-cooled heat sink or a heater to control device temperature

LED Tester

Consisting of an integrating sphere, a programmable current-source meter, and a spectroradiometer

4. Operating cycle

Constant direct current (DC)

5. Ambient conditions
Ambient Temperature (T_A)

See tables

Ambient temperature is the temperature of the air at a distance of 1.5 mm above the reliability test board

Air flow

< 0.1 m/s

Relative Humidity

< 65 %

6. Case temperature
(Test point temperature)

See tables

For the case temperature (T_S) measurement point, see the figure 1




Figure 1: The case temperature (T_S) measurement point



7. Drive current of the LED light sources during lifetime test	See tables
8. Initial luminous flux, forward voltage and chromaticity coordinates	See tables
9. Lumen maintenance data for each individual LED light source along with average value, median value, standard deviation, minimum and maximum lumen maintenance value for all of the LED light sources	See tables
10. Observation of LED light sources failures including the failure conditions and time of failure	No failure observed
11. LED light source monitoring interval	See tables
12. Photometric measurement uncertainty	
Flux measurement	2.5 % ($k=2$)
Lumen maintenance	1.8 % ($k=2$)
13. Chromaticity shift reported over the measurement time	See tables
14. Photometric and electrical measurements	
Measurement point temperature	25°C ± 2°C
Temperature measurement point location	Sphere ambient air temperature monitor
Measurement method	See LM-85-14 section 5.3



ENERGY STAR® LM-80 Cover Sheet

Administrative Information

Tested subcomponent series :	White LED
Tested subcomponent Part No. :	NFMW488AR
Report issue date :	June 12, 2019
Report revision date :	-
Testing start date :	April 6, 2016
Testing completion date :	January 21, 2019
LED sampling method :	Comply with LM-80
LED sample size :	12 Arrays

LED Identification

LED manufacturer's name :	Nichia Corporation
LED Part No. :	NFMW488AR
Description of LED :	LED Array

LED Characteristics

Total input power (W) :
Average current density per LED die (mA/mm ²):
Average power density per LED die (W/mm ²):

Case Temperature [°C]	Drive Current [mA]	Total Input Power [W]	Average Current density per LED die [mA/mm ²]	Average Power density per LED die [W/mm ²]
55	200	9.1	473	1.54
55	250	11.8	592	2.00
85	200	9.1	473	1.54
85	250	11.8	592	2.00
105	150	6.6	355	1.11
105	200	9.1	473	1.54
105	250	11.8	592	2.00

Representative CRI (Ra) of the tested sample set : Ra = 80.2

Minimum die edge to die edge spacing : 0.33 mm

*The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.*







Data Set 1 : 55 °C, 200 mA

Actual Case Temperature [T_c]	56.6 °C
Actual Ambient Temperature [T_A]	53.9 °C
Drive Current [I_f]	200 mA
Measurement Current	200 mA

NOTES:

T_c and T_A were measured during initial setup.
Number of LED failures: 0



The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.



Data Set 1 : 55 °C, 200 mA

Actual Case Temperature [T _s]	56.6 °C
Actual Ambient Temperature [T _A]	53.9 °C
Drive Current [I _f]	200 mA
Measurement Current	200 mA

NOTES:

T_s and T_A were measured during initial setup.

Number of LED failures: 0

TABLE 1-1
Initial Characteristics

LED No.	Luminous flux	Forward voltage	CCT	Input Power	CIE1931		CIE1976	
	Φ _v [lm]	V _f [V]	T _c [K]	P [W]	x	y	u'	v'
1	1035	45.4	2755	9.1	0.458	0.415	0.260	0.529
2	1040	45.4	2722	9.1	0.462	0.418	0.261	0.531
3	1044	45.4	2745	9.1	0.459	0.416	0.260	0.529
4	1056	45.4	2730	9.1	0.462	0.419	0.260	0.531
5	1044	45.4	2742	9.1	0.461	0.418	0.260	0.530
6	1034	45.5	2736	9.1	0.460	0.416	0.260	0.529
7	1061	45.6	2725	9.1	0.462	0.417	0.261	0.530
8	1052	45.5	2703	9.1	0.464	0.418	0.262	0.531
9	1050	45.6	2756	9.1	0.459	0.416	0.259	0.529
10	1053	45.5	2749	9.1	0.458	0.413	0.260	0.528
11	1051	45.4	2746	9.1	0.461	0.418	0.260	0.530
12	1051	45.5	2751	9.1	0.458	0.414	0.260	0.529
n	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	1048	45.5	2738	9.1	0.460	0.417	0.260	0.530
Med.	1051	45.5	2744	9.1	0.460	0.417	0.260	0.530
σ	8.3	0.06	15.7	0.01	0.0019	0.0018	0.0006	0.0009
Min.	1034	45.4	2703	9.1	0.458	0.413	0.259	0.528
Max.	1061	45.6	2756	9.1	0.464	0.419	0.262	0.531



Data Set 1 : 55 °C, 200 mA

Actual Case Temperature [T _s]	56.6 °C
Actual Ambient Temperature [T _A]	53.9 °C
Drive Current [I _p]	200 mA
Measurement Current	200 mA

NOTES:

T_s and T_A were measured during initial setup.

Number of LED failures: 0

TABLE 1-2
Lumen Maintenance

LED No.	Lumen Maintenance % (Normalized to 100 % at 0 hours)												
	0 h	500 h	1000 h	2000 h	3000 h	4000 h	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
1	100.0	97.2	96.9	96.9	97.0	96.6	96.4	95.7	95.5	95.1	95.3	95.0	93.9
2	100.0	97.5	97.2	97.0	97.1	96.7	96.7	96.1	95.8	95.6	95.9	95.6	94.8
3	100.0	97.8	97.5	97.2	97.5	97.1	97.0	96.4	96.3	96.0	96.3	96.2	95.3
4	100.0	97.7	97.6	97.3	97.5	97.2	97.1	96.6	96.6	96.3	96.7	96.5	95.7
5	100.0	97.9	97.8	97.4	97.8	97.5	97.5	96.9	96.8	96.6	96.8	96.6	95.9
6	100.0	97.8	97.6	97.3	97.4	97.0	96.9	96.3	96.1	95.8	96.1	95.9	94.9
7	100.0	97.6	97.4	97.2	97.4	97.0	97.0	96.5	96.3	96.1	96.4	96.2	95.4
8	100.0	97.1	96.9	96.9	97.2	96.8	96.6	96.1	96.0	95.7	95.8	95.6	94.6
9	100.0	97.8	97.6	97.3	97.5	97.0	97.0	96.4	96.2	95.9	96.1	95.9	94.9
10	100.0	97.4	97.2	97.0	97.2	96.9	96.8	96.3	96.2	95.8	96.1	96.0	95.1
11	100.0	97.8	97.7	97.4	97.6	97.2	97.2	96.6	96.6	96.3	96.6	96.4	95.6
12	100.0	97.9	97.8	97.3	97.6	97.4	97.3	96.7	96.6	96.3	96.6	96.4	95.6
n	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	100.0	97.6	97.4	97.2	97.4	97.0	96.9	96.4	96.3	96.0	96.2	96.0	95.1
Med.	100.0	97.8	97.6	97.2	97.4	97.0	97.0	96.4	96.2	95.9	96.2	96.1	95.2
σ	0.00	0.27	0.31	0.18	0.23	0.27	0.30	0.33	0.38	0.40	0.44	0.48	0.57
Min.	100.0	97.1	96.9	96.9	97.0	96.6	96.4	95.7	95.5	95.1	95.3	95.0	93.9
Max.	100.0	97.9	97.8	97.4	97.8	97.5	97.5	96.9	96.8	96.6	96.8	96.6	95.9

TM-21 Projection

Time	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
ln(Avg.)	-0.0310	-0.0367	-0.0382	-0.0412	-0.0386	-0.0405	-0.0498

Test duration used	5000 h	to	11000 h
B			0.979
α			2.30E-06
R ²			0.771
Calculated L ₇₀ (11K)	146000	hours	
Reported L ₇₀ (11K)	> 60500	hours	
Calculated L ₈₀ (11K)	87700	hours	
Reported L ₈₀ (11K)	> 60500	hours	
Calculated L ₉₀ (11K)	36600	hours	
Reported L ₉₀ (11K)	36600	hours	

Curve-fit equation:

$$\Phi(t) = B \exp(-\alpha t)$$

Lumen maintenance life equation:

$$L_{70} = \ln(B/0.7)/\alpha$$

$$L_{80} = \ln(B/0.8)/\alpha$$

$$L_{90} = \ln(B/0.9)/\alpha$$

The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.



Data Set 1 : 55 °C, 200 mA

Actual Case Temperature [T _s]	56.6 °C
Actual Ambient Temperature [T _A]	53.9 °C
Drive Current [I _F]	200 mA
Measurement Current	200 mA

NOTES:

T_s and T_A were measured during initial setup.

Number of LED failures: 0

TABLE 1-3
Forward Voltage

LED No.	Relative Forward Voltage % (Normalized to 100 % at 0 hours)												
	0 h	500 h	1000 h	2000 h	3000 h	4000 h	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
1	100.0	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.7	99.5	99.4	99.5	99.6	99.5	99.6
2	100.0	99.6	99.6	99.5	99.5	99.6	99.7	99.4	99.4	99.5	99.6	99.5	99.6
3	100.0	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.6	99.4	99.5	99.4	99.6	99.4	99.6
4	100.0	99.6	99.6	99.5	99.5	99.5	99.7	99.5	99.4	99.5	99.6	99.4	99.6
5	100.0	99.5	99.5	99.4	99.4	99.5	99.6	99.5	99.4	99.4	99.6	99.5	99.6
6	100.0	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.7	99.4	99.4	99.4	99.5	99.4	99.5
7	100.0	99.6	99.6	99.5	99.6	99.6	99.8	99.5	99.6	99.5	99.7	99.5	99.7
8	100.0	99.6	99.6	99.6	99.7	99.6	99.8	99.6	99.6	99.6	99.7	99.6	99.7
9	100.0	99.5	99.5	99.5	99.6	99.6	99.7	99.5	99.5	99.5	99.7	99.6	99.7
10	100.0	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6	99.8	99.5	99.5	99.5	99.7	99.5	99.7
11	100.0	99.4	99.5	99.4	99.4	99.4	99.6	99.4	99.4	99.4	99.5	99.4	99.5
12	100.0	99.4	99.4	99.4	99.5	99.5	99.7	99.4	99.4	99.5	99.6	99.5	99.6
n	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	100.0	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.7	99.5	99.5	99.5	99.6	99.5	99.6
Med.	100.0	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.7	99.5	99.4	99.5	99.6	99.5	99.6
σ	0.00	0.06	0.06	0.07	0.07	0.05	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07
Min.	100.0	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.6	99.4	99.4	99.4	99.5	99.4	99.5
Max.	100.0	99.6	99.6	99.6	99.7	99.6	99.8	99.6	99.6	99.6	99.7	99.6	99.7

*The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.*

000186



Data Set 1 : 55 °C, 200 mA

Actual Case Temperature [T _c]	56.6 °C
Actual Ambient Temperature [T _a]	53.9 °C
Drive Current [I _F]	200 mA
Measurement Current	200 mA

NOTES:
 T_c and T_a were measured during initial setup.
 Number of LED failures: 0

TABLE 1-4
 Chromaticity Shift

LED No.	Chromaticity Shift Δu'v'												
	0 h	500 h	1000 h	2000 h	3000 h	4000 h	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
1	0.0000	0.0014	0.0016	0.0018	0.0019	0.0023	0.0021	0.0025	0.0026	0.0026	0.0026	0.0028	0.0027
2	0.0000	0.0016	0.0018	0.0019	0.0020	0.0021	0.0023	0.0024	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0024
3	0.0000	0.0016	0.0017	0.0019	0.0020	0.0022	0.0022	0.0023	0.0024	0.0024	0.0024	0.0024	0.0023
4	0.0000	0.0016	0.0017	0.0019	0.0019	0.0021	0.0020	0.0022	0.0023	0.0023	0.0023	0.0023	0.0022
5	0.0000	0.0016	0.0017	0.0019	0.0020	0.0021	0.0021	0.0023	0.0024	0.0023	0.0023	0.0023	0.0022
6	0.0000	0.0014	0.0015	0.0017	0.0017	0.0020	0.0020	0.0023	0.0024	0.0024	0.0024	0.0025	0.0024
7	0.0000	0.0018	0.0019	0.0020	0.0021	0.0023	0.0022	0.0025	0.0025	0.0025	0.0024	0.0025	0.0023
8	0.0000	0.0016	0.0018	0.0021	0.0020	0.0023	0.0023	0.0025	0.0026	0.0027	0.0027	0.0029	0.0027
9	0.0000	0.0018	0.0019	0.0019	0.0021	0.0022	0.0023	0.0025	0.0026	0.0026	0.0026	0.0028	0.0025
10	0.0000	0.0017	0.0018	0.0020	0.0021	0.0023	0.0023	0.0025	0.0025	0.0026	0.0026	0.0026	0.0025
11	0.0000	0.0016	0.0018	0.0019	0.0019	0.0021	0.0022	0.0024	0.0024	0.0024	0.0024	0.0024	0.0023
12	0.0000	0.0017	0.0018	0.0020	0.0020	0.0022	0.0022	0.0024	0.0024	0.0024	0.0025	0.0025	0.0023
n	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	0.0000	0.0016	0.0017	0.0019	0.0020	0.0022	0.0022	0.0024	0.0025	0.0025	0.0025	0.0026	0.0024
Med.	0.0000	0.0016	0.0018	0.0019	0.0020	0.0022	0.0022	0.0024	0.0024	0.0024	0.0025	0.0025	0.0024
σ	0.0000	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0002	0.0002
Min.	0.0000	0.0014	0.0015	0.0017	0.0017	0.0020	0.0020	0.0022	0.0023	0.0023	0.0023	0.0023	0.0022
Max.	0.0000	0.0018	0.0019	0.0021	0.0021	0.0023	0.0023	0.0025	0.0026	0.0027	0.0027	0.0029	0.0027





*The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
 The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.*



Data Set 2 : 55 °C, 250 mA

Actual Case Temperature [T _c]	55.7 °C
Actual Ambient Temperature [T _a]	52.0 °C
Drive Current [I _p]	250 mA
Measurement Current	250 mA

NOTES:
 T_c and T_a were measured during initial setup.
 Number of LED failures: 0



The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
 The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.

Data Set 2 : 55 °C, 250 mA

Actual Case Temperature [T _c]	55.7 °C
Actual Ambient Temperature [T _A]	52.0 °C
Drive Current [I _F]	250 mA
Measurement Current	250 mA

NOTES:

T_s and T_A were measured during initial setup.

Number of LED failures: 0

TABLE 2-1
Initial Characteristics

LED No.	Luminous flux	Forward voltage	CCT	Input Power	CIE1931		CIE1976	
	Φ _v [lm]	V _F [V]	T _{CP} [K]	P [W]	x	y	u'	v'
1	1266	47.1	2760	11.8	0.458	0.415	0.259	0.529
2	1257	47.4	2729	11.9	0.462	0.419	0.260	0.531
3	1271	47.1	2768	11.8	0.459	0.418	0.259	0.530
4	1259	47.3	2740	11.8	0.462	0.419	0.260	0.531
5	1253	47.3	2712	11.8	0.463	0.417	0.261	0.530
6	1280	47.1	2744	11.8	0.461	0.418	0.260	0.530
7	1265	47.1	2733	11.8	0.461	0.417	0.260	0.530
8	1278	47.1	2722	11.8	0.462	0.418	0.261	0.530
9	1277	47.2	2756	11.8	0.458	0.414	0.260	0.529
10	1262	47.3	2764	11.8	0.458	0.415	0.259	0.528
11	1283	47.2	2787	11.8	0.456	0.414	0.258	0.528
12	1256	47.3	2735	11.8	0.461	0.418	0.260	0.530
n	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	1267	47.2	2746	11.8	0.460	0.417	0.260	0.530
Med.	1265	47.2	2742	11.8	0.461	0.417	0.260	0.530
σ	10.4	0.10	21.5	0.02	0.0023	0.0018	0.0009	0.0010
Min.	1253	47.1	2712	11.8	0.456	0.414	0.258	0.528
Max.	1283	47.4	2787	11.9	0.463	0.419	0.261	0.531

*The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.*



Data Set 2 : 55 °C, 250 mA

Actual Case Temperature [T _s]	55.7 °C
Actual Ambient Temperature [T _A]	52.0 °C
Drive Current [I _f]	250 mA
Measurement Current	250 mA

NOTES:

T_s and T_A were measured during initial setup.
Number of LED failures: 0

TABLE 2-2
Lumen Maintenance

LED No.	Lumen Maintenance % (Normalized to 100 % at 0 hours)												
	0 h	500 h	1000 h	2000 h	3000 h	4000 h	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
1	100.0	97.4	97.1	97.1	97.4	96.9	96.9	96.5	96.3	96.0	96.2	96.0	95.0
2	100.0	97.4	97.1	96.8	96.9	96.5	96.3	95.8	95.5	95.2	95.4	95.2	94.3
3	100.0	97.8	97.6	97.3	97.5	97.1	97.0	96.7	96.5	96.3	96.5	96.4	95.6
4	100.0	97.7	97.3	97.0	97.2	96.8	96.7	96.2	96.0	95.8	96.0	95.8	94.9
5	100.0	97.8	97.6	97.1	97.4	97.1	97.1	96.6	96.5	96.2	96.4	96.3	95.5
6	100.0	97.8	97.6	97.3	97.5	97.2	97.2	96.7	96.6	96.3	96.6	96.5	95.7
7	100.0	97.8	97.7	97.3	97.4	97.0	96.9	96.5	96.3	96.1	96.2	96.1	95.2
8	100.0	97.5	97.2	97.2	97.6	97.2	97.1	96.7	96.5	96.3	96.4	96.3	95.4
9	100.0	97.7	97.5	97.2	97.4	97.0	96.9	96.4	96.3	96.1	96.3	96.2	95.3
10	100.0	97.8	97.6	97.2	97.4	97.0	97.0	96.5	96.4	96.1	96.4	96.3	95.4
11	100.0	97.7	97.5	97.1	97.3	96.9	96.9	96.4	96.3	96.0	96.3	96.2	95.3
12	100.0	98.0	97.7	97.2	97.6	97.2	97.2	96.8	96.5	96.3	96.5	96.4	95.5
n	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	100.0	97.7	97.5	97.1	97.4	97.0	96.9	96.5	96.3	96.1	96.3	96.1	95.3
Med.	100.0	97.7	97.6	97.2	97.4	97.0	97.0	96.5	96.4	96.1	96.3	96.2	95.4
σ	0.00	0.20	0.22	0.14	0.19	0.22	0.25	0.27	0.29	0.32	0.32	0.37	0.38
Min.	100.0	97.4	97.1	96.8	96.9	96.5	96.3	95.8	95.5	95.2	95.4	95.2	94.3
Max.	100.0	98.0	97.7	97.3	97.6	97.2	97.2	96.8	96.6	96.3	96.6	96.5	95.7

TM-21 Projection

Time	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
ln(Avg.)	-0.0312	-0.0359	-0.0375	-0.0402	-0.0381	-0.0393	-0.0484

Test duration used	5000 h	to	11000 h
B	0.978		
α	2.11E-06		
R ²	0.767		
Calculated L ₇₀ (11K)	158000	hours	
Reported L ₇₀ (11K)	> 60500	hours	
Calculated L ₈₀ (11K)	95300	hours	
Reported L ₈₀ (11K)	> 60500	hours	
Calculated L ₉₀ (11K)	39600	hours	
Reported L ₉₀ (11K)	39600	hours	

Curve-fit equation:

$$\Phi(t) = B \exp(-at)$$

Lumen maintenance life equation:

$$L_{70} = \ln(B/0.7)/\alpha$$

$$L_{80} = \ln(B/0.8)/\alpha$$

$$L_{90} = \ln(B/0.9)/\alpha$$

The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.



Data Set 2 : 55 °C, 250 mA

Actual Case Temperature [T _c]	55.7 °C
Actual Ambient Temperature [T _A]	52.0 °C
Drive Current [I _c]	250 mA
Measurement Current	250 mA

NOTES:

T_c and T_A were measured during initial setup.

Number of LED failures: 0

TABLE 2-3
Forward Voltage

LED No.	Relative Forward Voltage % (Normalized to 100 % at 0 hours)												
	0 h	500 h	1000 h	2000 h	3000 h	4000 h	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
1	100.0	99.4	99.5	99.4	99.5	99.5	99.6	99.4	99.4	99.5	99.6	99.5	99.6
2	100.0	99.4	99.5	99.5	99.5	99.5	99.8	99.4	99.5	99.5	99.7	99.6	99.8
3	100.0	99.4	99.5	99.4	99.5	99.5	99.7	99.4	99.5	99.5	99.7	99.5	99.7
4	100.0	99.4	99.4	99.5	99.5	99.5	99.8	99.5	99.6	99.6	99.8	99.7	99.8
5	100.0	99.4	99.5	99.5	99.6	99.6	99.8	99.5	99.6	99.6	99.8	99.7	99.9
6	100.0	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.7	99.5	99.5	99.5	99.6	99.5	99.7
7	100.0	99.4	99.5	99.5	99.5	99.5	99.7	99.5	99.5	99.5	99.7	99.6	99.8
8	100.0	99.5	99.5	99.5	99.5	99.6	99.7	99.5	99.5	99.5	99.7	99.6	99.7
9	100.0	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6	99.8	99.6	99.6	99.6	99.8	99.7	99.8
10	100.0	99.4	99.5	99.5	99.5	99.6	99.8	99.5	99.6	99.6	99.8	99.7	99.9
11	100.0	99.5	99.6	99.5	99.6	99.6	99.8	99.5	99.6	99.6	99.8	99.6	99.8
12	100.0	99.4	99.4	99.5	99.6	99.6	99.8	99.6	99.6	99.7	99.8	99.7	99.9
n	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	100.0	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.7	99.5	99.5	99.6	99.7	99.6	99.8
Med.	100.0	99.4	99.5	99.5	99.5	99.6	99.8	99.5	99.5	99.6	99.7	99.6	99.8
σ	0.00	0.06	0.05	0.04	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.10
Min.	100.0	99.4	99.4	99.4	99.5	99.5	99.6	99.4	99.4	99.5	99.6	99.5	99.6
Max.	100.0	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6	99.8	99.6	99.6	99.7	99.8	99.7	99.9

The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.



Data Set 2 : 55 °C, 250 mA

Actual Case Temperature [T _s]	55.7 °C
Actual Ambient Temperature [T _A]	52.0 °C
Drive Current [I _F]	250 mA
Measurement Current	250 mA

NOTES:

T_s and T_A were measured during initial setup.

Number of LED failures: 0

TABLE 2-4
Chromaticity Shift

LED No.	Chromaticity Shift $\Delta u'v'$												
	0 h	500 h	1000 h	2000 h	3000 h	4000 h	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
1	0.0000	0.0018	0.0018	0.0021	0.0021	0.0023	0.0023	0.0025	0.0027	0.0026	0.0027	0.0027	0.0025
2	0.0000	0.0017	0.0019	0.0020	0.0021	0.0023	0.0024	0.0025	0.0027	0.0027	0.0027	0.0028	0.0028
3	0.0000	0.0018	0.0019	0.0021	0.0021	0.0023	0.0022	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0024
4	0.0000	0.0018	0.0019	0.0022	0.0022	0.0025	0.0024	0.0026	0.0027	0.0028	0.0028	0.0029	0.0027
5	0.0000	0.0017	0.0019	0.0021	0.0020	0.0023	0.0023	0.0025	0.0026	0.0025	0.0026	0.0027	0.0024
6	0.0000	0.0019	0.0020	0.0021	0.0023	0.0024	0.0023	0.0025	0.0026	0.0026	0.0025	0.0026	0.0024
7	0.0000	0.0018	0.0020	0.0021	0.0023	0.0024	0.0024	0.0026	0.0028	0.0028	0.0027	0.0028	0.0026
8	0.0000	0.0017	0.0019	0.0021	0.0021	0.0023	0.0023	0.0025	0.0025	0.0026	0.0026	0.0027	0.0025
9	0.0000	0.0019	0.0020	0.0022	0.0022	0.0024	0.0024	0.0027	0.0027	0.0028	0.0027	0.0028	0.0026
10	0.0000	0.0018	0.0019	0.0022	0.0022	0.0024	0.0023	0.0025	0.0026	0.0026	0.0027	0.0027	0.0025
11	0.0000	0.0018	0.0018	0.0021	0.0021	0.0023	0.0023	0.0025	0.0026	0.0026	0.0027	0.0027	0.0025
12	0.0000	0.0018	0.0019	0.0020	0.0021	0.0023	0.0023	0.0025	0.0025	0.0026	0.0026	0.0026	0.0025
n	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	0.0000	0.0018	0.0019	0.0021	0.0021	0.0024	0.0024	0.0025	0.0026	0.0026	0.0027	0.0027	0.0025
Med.	0.0000	0.0018	0.0019	0.0021	0.0021	0.0023	0.0023	0.0025	0.0026	0.0026	0.0027	0.0027	0.0025
σ	0.0000	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
Min.	0.0000	0.0017	0.0018	0.0020	0.0020	0.0023	0.0022	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0026	0.0024
Max.	0.0000	0.0019	0.0020	0.0022	0.0023	0.0025	0.0024	0.0027	0.0028	0.0028	0.0028	0.0029	0.0028

The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.



Data Set 2 : 55 °C, 250 mA

Actual Case Temperature [T _s]	55.7 °C
Actual Ambient Temperature [T _A]	52.0 °C
Drive Current [I _F]	250 mA
Measurement Current	250 mA

NOTES:

T_s and T_A were measured during initial setup.
Number of LED failures: 0

TABLE 2-5
Chromaticity

LED No.	Chromaticity u'												
	0 h	500 h	1000 h	2000 h	3000 h	4000 h	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
1	0.2596	0.2579	0.2578	0.2576	0.2576	0.2574	0.2574	0.2572	0.2571	0.2571	0.2571	0.2570	0.2573
2	0.2605	0.2590	0.2587	0.2586	0.2585	0.2584	0.2583	0.2582	0.2580	0.2581	0.2579	0.2579	0.2579
3	0.2590	0.2572	0.2571	0.2570	0.2569	0.2568	0.2568	0.2566	0.2566	0.2566	0.2566	0.2565	0.2567
4	0.2601	0.2584	0.2584	0.2581	0.2580	0.2578	0.2578	0.2576	0.2575	0.2575	0.2574	0.2574	0.2575
5	0.2615	0.2599	0.2597	0.2596	0.2595	0.2593	0.2593	0.2592	0.2591	0.2592	0.2591	0.2590	0.2593
6	0.2600	0.2582	0.2581	0.2580	0.2578	0.2578	0.2578	0.2576	0.2575	0.2576	0.2576	0.2575	0.2577
7	0.2606	0.2589	0.2588	0.2586	0.2584	0.2583	0.2583	0.2582	0.2580	0.2580	0.2580	0.2579	0.2582
8	0.2611	0.2595	0.2593	0.2591	0.2591	0.2589	0.2589	0.2588	0.2587	0.2587	0.2587	0.2586	0.2588
9	0.2598	0.2580	0.2579	0.2578	0.2577	0.2575	0.2575	0.2573	0.2573	0.2572	0.2573	0.2572	0.2574
10	0.2594	0.2577	0.2576	0.2574	0.2574	0.2571	0.2572	0.2571	0.2570	0.2570	0.2569	0.2569	0.2571
11	0.2584	0.2567	0.2567	0.2565	0.2564	0.2562	0.2562	0.2560	0.2560	0.2560	0.2559	0.2559	0.2561
12	0.2605	0.2588	0.2587	0.2586	0.2584	0.2582	0.2582	0.2581	0.2581	0.2580	0.2580	0.2580	0.2582
n	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	0.2600	0.2584	0.2582	0.2581	0.2580	0.2578	0.2578	0.2577	0.2576	0.2576	0.2576	0.2575	0.2577
Med.	0.2601	0.2583	0.2582	0.2581	0.2579	0.2578	0.2578	0.2576	0.2575	0.2575	0.2575	0.2575	0.2576
σ	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009
Min.	0.2584	0.2567	0.2567	0.2565	0.2564	0.2562	0.2562	0.2560	0.2560	0.2560	0.2559	0.2559	0.2561
Max.	0.2615	0.2599	0.2597	0.2596	0.2595	0.2593	0.2593	0.2592	0.2591	0.2592	0.2591	0.2590	0.2593

*The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.*

~~000193~~

Report No. : SQETMQ749401

Data Set 2 : 55 °C, 250 mA

Actual Case Temperature [T _s]	55.7 °C
Actual Ambient Temperature [T _a]	52.0 °C
Drive Current [I _f]	250 mA
Measurement Current	250 mA

NOTES:

T_s and T_a were measured during initial setup.

Number of LED failures: 0

TABLE 2-6
Chromaticity

LED No.	Chromaticity v'												
	0 h	500 h	1000 h	2000 h	3000 h	4000 h	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
1	0.5289	0.5284	0.5283	0.5281	0.5283	0.5282	0.5282	0.5281	0.5280	0.5280	0.5280	0.5279	0.5280
2	0.5310	0.5304	0.5304	0.5303	0.5304	0.5303	0.5303	0.5301	0.5300	0.5300	0.5300	0.5299	0.5300
3	0.5301	0.5296	0.5296	0.5294	0.5296	0.5294	0.5294	0.5294	0.5293	0.5292	0.5292	0.5292	0.5294
4	0.5311	0.5306	0.5305	0.5304	0.5306	0.5304	0.5304	0.5302	0.5302	0.5302	0.5302	0.5301	0.5302
5	0.5304	0.5300	0.5299	0.5298	0.5300	0.5298	0.5298	0.5297	0.5296	0.5296	0.5296	0.5295	0.5296
6	0.5303	0.5299	0.5298	0.5297	0.5298	0.5297	0.5297	0.5296	0.5295	0.5295	0.5295	0.5295	0.5296
7	0.5302	0.5296	0.5296	0.5295	0.5296	0.5294	0.5295	0.5294	0.5293	0.5292	0.5293	0.5292	0.5293
8	0.5307	0.5301	0.5301	0.5300	0.5301	0.5301	0.5300	0.5300	0.5299	0.5298	0.5298	0.5298	0.5299
9	0.5288	0.5281	0.5280	0.5280	0.5282	0.5280	0.5280	0.5278	0.5278	0.5278	0.5277	0.5276	0.5278
10	0.5288	0.5281	0.5281	0.5280	0.5282	0.5280	0.5280	0.5279	0.5279	0.5278	0.5278	0.5277	0.5279
11	0.5282	0.5276	0.5275	0.5274	0.5276	0.5273	0.5274	0.5273	0.5271	0.5271	0.5271	0.5271	0.5272
12	0.5305	0.5300	0.5299	0.5298	0.5300	0.5299	0.5299	0.5298	0.5297	0.5296	0.5297	0.5296	0.5297
n	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	0.5299	0.5294	0.5293	0.5292	0.5294	0.5292	0.5292	0.5291	0.5290	0.5290	0.5290	0.5289	0.5290
Med.	0.5303	0.5297	0.5297	0.5296	0.5297	0.5296	0.5296	0.5295	0.5294	0.5294	0.5294	0.5294	0.5295
σ	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
Min.	0.5282	0.5276	0.5275	0.5274	0.5276	0.5273	0.5274	0.5273	0.5271	0.5271	0.5271	0.5271	0.5272
Max.	0.5311	0.5306	0.5305	0.5304	0.5306	0.5304	0.5304	0.5302	0.5302	0.5302	0.5302	0.5301	0.5302

The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.







Data Set 3 : 85 °C, 200 mA

Actual Case Temperature [T _s]	85.4 °C
Actual Ambient Temperature [T _a]	83.4 °C
Drive Current [I _f]	200 mA
Measurement Current	200 mA

NOTES:

T_s and T_a were measured during initial setup.
 Number of LED failures: 0



The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
 The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.

000195

000197

Report No. : SQETMQ749401



Data Set 3 : 85 °C, 200 mA

Actual Case Temperature [T _s]	85.4 °C
Actual Ambient Temperature [T _A]	83.4 °C
Drive Current [I _F]	200 mA
Measurement Current	200 mA

NOTES:

T_s and T_A were measured during initial setup.

Number of LED failures: 0

TABLE 3-1
Initial Characteristics

LED No.	Luminous flux	Forward voltage	CCT	Input Power	CIE1931		CIE1976	
	Φ _v [lm]	V _F [V]	T _{CP} [K]	P [W]	x	y	u'	v'
1	1059	45.5	2729	9.1	0.462	0.418	0.261	0.530
2	1045	45.7	2723	9.1	0.463	0.419	0.261	0.531
3	1042	45.7	2737	9.1	0.461	0.418	0.260	0.530
4	1053	45.6	2746	9.1	0.459	0.415	0.260	0.529
5	1056	45.4	2699	9.1	0.464	0.417	0.262	0.530
6	1040	45.7	2719	9.1	0.463	0.419	0.261	0.531
7	1031	45.7	2714	9.1	0.463	0.418	0.261	0.531
8	1033	45.7	2739	9.1	0.461	0.418	0.260	0.530
9	1058	45.5	2716	9.1	0.463	0.418	0.261	0.531
10	1058	45.4	2713	9.1	0.463	0.419	0.261	0.531
11	1041	45.6	2759	9.1	0.459	0.416	0.259	0.529
12	1052	45.5	2763	9.1	0.458	0.415	0.259	0.529
n	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	1047	45.6	2730	9.1	0.462	0.418	0.261	0.530
Med.	1049	45.6	2726	9.1	0.462	0.418	0.261	0.530
σ	9.9	0.10	19.6	0.02	0.0020	0.0014	0.0008	0.0008
Min.	1031	45.4	2699	9.1	0.458	0.415	0.259	0.529
Max.	1059	45.7	2763	9.1	0.464	0.419	0.262	0.531

*The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.*



Data Set 3 : 85 °C, 200 mA

Actual Case Temperature [T _c]	85.4 °C
Actual Ambient Temperature [T _a]	83.4 °C
Drive Current [I _f]	200 mA
Measurement Current	200 mA

NOTES:

T_s and T_a were measured during initial setup.
Number of LED failures: 0

TABLE 3-2
Lumen Maintenance

LED No.	Lumen Maintenance % (Normalized to 100 % at 0 hours)												
	0 h	500 h	1000 h	2000 h	3000 h	4000 h	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
1	100.0	97.6	97.1	97.3	97.5	97.3	97.4	96.8	96.8	96.5	96.6	96.3	95.1
2	100.0	97.1	96.6	96.1	96.1	95.8	95.7	95.2	95.1	95.0	95.1	95.0	93.7
3	100.0	97.2	96.7	96.2	96.3	95.9	95.9	95.4	95.3	95.2	95.3	95.3	94.4
4	100.0	98.0	97.7	97.4	97.6	97.3	97.4	97.0	96.9	96.7	96.9	96.8	95.8
5	100.0	97.8	97.5	97.0	97.4	97.2	97.1	96.7	96.6	96.3	96.4	96.3	95.3
6	100.0	98.0	97.5	97.2	97.5	97.2	97.2	96.7	96.6	96.4	96.7	96.6	95.7
7	100.0	97.8	97.4	96.9	97.2	96.8	96.8	96.3	96.1	96.0	96.2	96.2	95.3
8	100.0	98.5	98.3	98.3	98.6	98.3	98.4	98.0	97.8	97.6	97.7	97.7	96.6
9	100.0	97.5	97.1	96.7	97.0	96.7	96.7	96.3	96.2	95.8	96.0	95.8	94.7
10	100.0	97.9	97.5	97.2	97.6	97.1	97.2	96.6	96.5	96.3	96.4	96.3	95.3
11	100.0	98.1	97.7	97.3	97.5	97.2	97.3	96.8	96.8	96.5	96.7	96.6	95.7
12	100.0	98.5	97.9	97.2	97.7	97.3	97.3	96.9	96.8	96.6	96.8	96.7	95.8
n	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	100.0	97.8	97.4	97.1	97.3	97.0	97.0	96.6	96.5	96.2	96.4	96.3	95.3
Med.	100.0	97.9	97.5	97.2	97.5	97.2	97.2	96.7	96.6	96.4	96.5	96.3	95.3
σ	0.00	0.44	0.48	0.58	0.66	0.68	0.70	0.72	0.72	0.70	0.70	0.71	0.76
Min.	100.0	97.1	96.6	96.1	96.1	95.8	95.7	95.2	95.1	95.0	95.1	95.0	93.7
Max.	100.0	98.5	98.3	98.3	98.6	98.3	98.4	98.0	97.8	97.6	97.7	97.7	96.6

TM-21 Projection

Time	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
ln(Avg.)	-0.0301	-0.0349	-0.0360	-0.0382	-0.0368	-0.0377	-0.0483

Test duration used	5000 h	to	11000 h
B	0.980		
α	2.18E-06		
R ²	0.732		
Calculated L ₇₀ (11K)	154000	hours	
Reported L ₇₀ (11K)	> 60500	hours	
Calculated L ₈₀ (11K)	93200	hours	
Reported L ₈₀ (11K)	> 60500	hours	
Calculated L ₉₀ (11K)	39200	hours	
Reported L ₉₀ (11K)	39200	hours	

Curve-fit equation:

$$\Phi(t) = B \exp(-at)$$

Lumen maintenance life equation:

$$L_{70} = \ln(B/0.7)/\alpha$$

$$L_{80} = \ln(B/0.8)/\alpha$$

$$L_{90} = \ln(B/0.9)/\alpha$$

The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.



Data Set 3 : 85 °C, 200 mA

Actual Case Temperature [T _c]	85.4 °C
Actual Ambient Temperature [T _A]	83.4 °C
Drive Current [I _F]	200 mA
Measurement Current	200 mA

NOTES:

T_S and T_A were measured during initial setup.
Number of LED failures: 0

TABLE 3-3
Forward Voltage

LED No.	Relative Forward Voltage % (Normalized to 100 % at 0 hours)												
	0 h	500 h	1000 h	2000 h	3000 h	4000 h	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
1	100.0	99.8	99.9	100.0	100.0	100.1	100.4	100.1	100.2	100.3	100.4	100.3	100.5
2	100.0	99.6	99.7	99.9	100.0	100.1	100.4	100.2	100.3	100.4	100.6	100.5	100.8
3	100.0	99.6	99.7	99.9	100.0	100.1	100.4	100.2	100.3	100.4	100.6	100.6	100.8
4	100.0	99.5	99.7	99.9	100.1	100.3	100.6	100.5	100.6	100.7	101.0	101.0	101.3
5	100.0	99.8	99.9	100.0	100.1	100.1	100.4	100.1	100.2	100.2	100.4	100.3	100.5
6	100.0	99.6	99.7	99.8	99.9	99.9	100.2	99.9	100.0	100.0	100.2	100.2	100.3
7	100.0	99.6	99.7	99.8	99.9	100.0	100.3	100.0	100.0	100.1	100.3	100.2	100.4
8	100.0	99.6	99.6	99.7	99.9	99.9	100.1	99.9	100.0	100.0	100.2	100.1	100.2
9	100.0	99.8	99.9	100.0	100.1	100.2	100.5	100.2	100.3	100.3	100.5	100.5	100.7
10	100.0	99.7	99.8	99.9	99.9	100.0	100.2	99.9	100.0	100.0	100.2	100.2	100.3
11	100.0	99.6	99.7	99.8	100.0	100.1	100.3	100.1	100.1	100.2	100.4	100.4	100.5
12	100.0	99.6	99.7	99.8	99.9	100.0	100.2	100.0	100.1	100.2	100.4	100.3	100.5
n	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	100.0	99.7	99.8	99.9	100.0	100.1	100.3	100.1	100.2	100.2	100.4	100.4	100.6
Med.	100.0	99.6	99.7	99.9	100.0	100.1	100.3	100.1	100.2	100.2	100.4	100.3	100.5
σ	0.00	0.11	0.10	0.09	0.08	0.12	0.14	0.16	0.18	0.21	0.24	0.25	0.28
Min.	100.0	99.5	99.6	99.7	99.9	99.9	100.1	99.9	100.0	100.0	100.2	100.1	100.2
Max.	100.0	99.8	99.9	100.0	100.1	100.3	100.6	100.5	100.6	100.7	101.0	101.0	101.3

The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.



Data Set 3 : 85 °C, 200 mA

Actual Case Temperature [T _s]	85.4 °C
Actual Ambient Temperature [T _A]	83.4 °C
Drive Current [I _v]	200 mA
Measurement Current	200 mA

NOTES:

T_s and T_A were measured during initial setup.
Number of LED failures: 0

TABLE 3-4
Chromaticity Shift

LED No.	Chromaticity Shift Δu'v'												
	0 h	500 h	1000 h	2000 h	3000 h	4000 h	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
1	0.0000	0.0018	0.0019	0.0020	0.0020	0.0022	0.0022	0.0025	0.0026	0.0027	0.0028	0.0029	0.0029
2	0.0000	0.0019	0.0021	0.0023	0.0024	0.0027	0.0026	0.0028	0.0031	0.0031	0.0032	0.0032	0.0032
3	0.0000	0.0019	0.0021	0.0023	0.0024	0.0027	0.0027	0.0029	0.0030	0.0032	0.0032	0.0032	0.0031
4	0.0000	0.0018	0.0019	0.0021	0.0022	0.0023	0.0024	0.0026	0.0027	0.0027	0.0028	0.0029	0.0028
5	0.0000	0.0018	0.0020	0.0022	0.0022	0.0024	0.0024	0.0027	0.0028	0.0028	0.0028	0.0030	0.0030
6	0.0000	0.0017	0.0018	0.0021	0.0023	0.0024	0.0025	0.0027	0.0028	0.0028	0.0029	0.0029	0.0027
7	0.0000	0.0018	0.0020	0.0022	0.0023	0.0025	0.0026	0.0028	0.0029	0.0029	0.0029	0.0030	0.0028
8	0.0000	0.0017	0.0018	0.0019	0.0020	0.0023	0.0022	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0027	0.0026
9	0.0000	0.0019	0.0020	0.0022	0.0023	0.0025	0.0024	0.0028	0.0028	0.0029	0.0030	0.0032	0.0030
10	0.0000	0.0018	0.0019	0.0021	0.0023	0.0024	0.0025	0.0027	0.0028	0.0028	0.0028	0.0030	0.0029
11	0.0000	0.0017	0.0018	0.0020	0.0020	0.0022	0.0023	0.0024	0.0025	0.0026	0.0025	0.0026	0.0024
12	0.0000	0.0017	0.0019	0.0020	0.0020	0.0022	0.0023	0.0025	0.0025	0.0026	0.0026	0.0027	0.0025
n	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	0.0000	0.0018	0.0019	0.0021	0.0022	0.0024	0.0024	0.0027	0.0027	0.0028	0.0028	0.0029	0.0028
Med.	0.0000	0.0018	0.0019	0.0021	0.0022	0.0024	0.0024	0.0027	0.0028	0.0028	0.0028	0.0029	0.0028
σ	0.0000	0.0001	0.0001	0.0001	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
Min.	0.0000	0.0017	0.0018	0.0019	0.0020	0.0022	0.0022	0.0024	0.0025	0.0025	0.0025	0.0026	0.0024
Max.	0.0000	0.0019	0.0021	0.0023	0.0024	0.0027	0.0027	0.0029	0.0031	0.0032	0.0032	0.0032	0.0032

The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.



Data Set 3 : 85 °C, 200 mA

Actual Case Temperature [T _s]	85.4 °C
Actual Ambient Temperature [T _A]	83.4 °C
Drive Current [I _F]	200 mA
Measurement Current	200 mA

NOTES:

T_s and T_A were measured during initial setup.

Number of LED failures: 0

TABLE 3-5
Chromaticity

LED No.	Chromaticity u'												
	0 h	500 h	1000 h	2000 h	3000 h	4000 h	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
1	0.2607	0.2590	0.2590	0.2589	0.2588	0.2586	0.2586	0.2584	0.2583	0.2582	0.2581	0.2581	0.2580
2	0.2608	0.2590	0.2589	0.2587	0.2585	0.2583	0.2583	0.2582	0.2580	0.2579	0.2579	0.2578	0.2578
3	0.2604	0.2586	0.2584	0.2583	0.2582	0.2579	0.2579	0.2577	0.2576	0.2574	0.2574	0.2574	0.2575
4	0.2602	0.2585	0.2584	0.2583	0.2582	0.2580	0.2579	0.2578	0.2578	0.2577	0.2577	0.2576	0.2577
5	0.2621	0.2604	0.2602	0.2601	0.2600	0.2598	0.2598	0.2596	0.2595	0.2595	0.2595	0.2593	0.2593
6	0.2610	0.2594	0.2593	0.2591	0.2588	0.2588	0.2587	0.2585	0.2584	0.2584	0.2583	0.2583	0.2584
7	0.2614	0.2596	0.2595	0.2594	0.2592	0.2590	0.2589	0.2587	0.2587	0.2586	0.2586	0.2586	0.2587
8	0.2602	0.2586	0.2585	0.2584	0.2583	0.2580	0.2581	0.2578	0.2578	0.2578	0.2578	0.2576	0.2577
9	0.2612	0.2594	0.2593	0.2592	0.2591	0.2589	0.2589	0.2586	0.2586	0.2585	0.2585	0.2583	0.2584
10	0.2614	0.2596	0.2596	0.2594	0.2592	0.2591	0.2590	0.2589	0.2588	0.2587	0.2588	0.2586	0.2587
11	0.2594	0.2577	0.2576	0.2575	0.2574	0.2572	0.2572	0.2570	0.2569	0.2569	0.2570	0.2569	0.2570
12	0.2595	0.2579	0.2577	0.2577	0.2575	0.2574	0.2573	0.2572	0.2571	0.2571	0.2571	0.2570	0.2571
n	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	0.2607	0.2590	0.2589	0.2587	0.2586	0.2584	0.2584	0.2582	0.2581	0.2581	0.2580	0.2580	0.2580
Med.	0.2608	0.2590	0.2589	0.2588	0.2586	0.2584	0.2585	0.2583	0.2581	0.2581	0.2580	0.2579	0.2579
σ	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007
Min.	0.2594	0.2577	0.2576	0.2575	0.2574	0.2572	0.2572	0.2570	0.2569	0.2569	0.2570	0.2569	0.2570
Max.	0.2621	0.2604	0.2602	0.2601	0.2600	0.2598	0.2598	0.2596	0.2595	0.2595	0.2595	0.2593	0.2593

The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.



Data Set 3 : 85 °C, 200 mA

Actual Case Temperature [T _s]	85.4 °C
Actual Ambient Temperature [T _A]	83.4 °C
Drive Current [I _F]	200 mA
Measurement Current	200 mA

NOTES:

T_s and T_A were measured during initial setup.
Number of LED failures: 0

TABLE 3-6
Chromaticity

LED No.	Chromaticity v'												
	0 h	500 h	1000 h	2000 h	3000 h	4000 h	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
1	0.5306	0.5301	0.5301	0.5299	0.5301	0.5300	0.5300	0.5299	0.5298	0.5298	0.5298	0.5296	0.5297
2	0.5311	0.5304	0.5303	0.5302	0.5303	0.5302	0.5301	0.5300	0.5299	0.5300	0.5300	0.5299	0.5299
3	0.5307	0.5301	0.5300	0.5299	0.5300	0.5298	0.5298	0.5297	0.5296	0.5296	0.5296	0.5295	0.5296
4	0.5291	0.5285	0.5284	0.5283	0.5284	0.5283	0.5283	0.5281	0.5280	0.5280	0.5280	0.5279	0.5280
5	0.5306	0.5301	0.5300	0.5299	0.5301	0.5299	0.5299	0.5298	0.5298	0.5297	0.5297	0.5297	0.5297
6	0.5312	0.5306	0.5306	0.5304	0.5305	0.5304	0.5305	0.5303	0.5303	0.5302	0.5303	0.5302	0.5303
7	0.5308	0.5303	0.5303	0.5301	0.5302	0.5302	0.5301	0.5300	0.5299	0.5299	0.5299	0.5299	0.5299
8	0.5306	0.5302	0.5301	0.5300	0.5301	0.5300	0.5300	0.5299	0.5299	0.5298	0.5298	0.5298	0.5298
9	0.5310	0.5304	0.5303	0.5302	0.5304	0.5302	0.5302	0.5301	0.5300	0.5299	0.5299	0.5298	0.5299
10	0.5312	0.5306	0.5306	0.5304	0.5306	0.5305	0.5305	0.5304	0.5303	0.5303	0.5302	0.5302	0.5302
11	0.5295	0.5290	0.5290	0.5289	0.5290	0.5289	0.5289	0.5288	0.5287	0.5287	0.5287	0.5287	0.5288
12	0.5288	0.5282	0.5281	0.5279	0.5281	0.5280	0.5280	0.5278	0.5278	0.5277	0.5277	0.5277	0.5278
n	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	0.5304	0.5299	0.5298	0.5297	0.5298	0.5297	0.5297	0.5296	0.5295	0.5295	0.5295	0.5294	0.5295
Med.	0.5307	0.5302	0.5301	0.5299	0.5301	0.5300	0.5300	0.5299	0.5299	0.5298	0.5298	0.5297	0.5298
σ	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008
Min.	0.5288	0.5282	0.5281	0.5279	0.5281	0.5280	0.5280	0.5278	0.5278	0.5277	0.5277	0.5277	0.5278
Max.	0.5312	0.5306	0.5306	0.5304	0.5306	0.5305	0.5305	0.5304	0.5303	0.5303	0.5303	0.5302	0.5303

The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.





Data Set 4 : 85 °C, 250 mA

Actual Case Temperature [T_s]	86.0 °C
Actual Ambient Temperature [T_A]	83.0 °C
Drive Current [I_f]	250 mA
Measurement Current	250 mA

NOTES:

T_s and T_A were measured during initial setup.

Number of LED failures: 0



The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.



Data Set 4 : 85 °C, 250 mA

Actual Case Temperature [T _S]	86.0 °C
Actual Ambient Temperature [T _A]	83.0 °C
Drive Current [I _F]	250 mA
Measurement Current	250 mA

NOTES:

T_S and T_A were measured during initial setup.

Number of LED failures: 0

TABLE 4-1
Initial Characteristics

LED No.	Luminous flux	Forward voltage	CCT	Input Power	CIE1931		CIE1976	
	Φ _v [lm]	V _f [V]	T _{CP} [K]	P [W]	x	y	u'	v'
1	1284	47.2	2736	11.8	0.462	0.420	0.260	0.531
2	1281	47.1	2764	11.8	0.458	0.416	0.259	0.529
3	1269	47.3	2780	11.8	0.458	0.417	0.258	0.529
4	1252	47.3	2744	11.8	0.460	0.417	0.260	0.530
5	1260	47.4	2734	11.9	0.462	0.419	0.260	0.531
6	1267	47.3	2767	11.8	0.459	0.418	0.259	0.530
7	1253	47.2	2714	11.8	0.463	0.418	0.261	0.531
8	1263	47.2	2774	11.8	0.456	0.414	0.259	0.528
9	1256	47.3	2726	11.8	0.462	0.418	0.261	0.531
10	1267	47.1	2751	11.8	0.459	0.416	0.260	0.529
11	1272	47.2	2717	11.8	0.463	0.419	0.261	0.531
12	1283	47.1	2734	11.8	0.462	0.418	0.260	0.531
n	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	1267	47.2	2745	11.8	0.461	0.418	0.260	0.530
Med.	1267	47.2	2740	11.8	0.461	0.418	0.260	0.530
σ	11.2	0.09	22.1	0.02	0.0023	0.0017	0.0009	0.0009
Min.	1252	47.1	2714	11.8	0.456	0.414	0.258	0.528
Max.	1284	47.4	2780	11.9	0.463	0.420	0.261	0.531

The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.



Data Set 4 : 85 °C, 250 mA

Actual Case Temperature [T _s]	86.0 °C
Actual Ambient Temperature [T _A]	83.0 °C
Drive Current [I _F]	250 mA
Measurement Current	250 mA

NOTES:

T_s and T_A were measured during initial setup.
Number of LED failures: 0

TABLE 4-2
Lumen Maintenance

LED No.	Lumen Maintenance % (Normalized to 100 % at 0 hours)												
	0 h	500 h	1000 h	2000 h	3000 h	4000 h	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
1	100.0	97.3	97.1	97.0	97.3	97.1	97.2	96.7	96.5	96.3	96.2	95.9	93.8
2	100.0	97.5	97.2	96.9	97.2	97.0	96.9	96.5	96.4	96.0	96.2	95.9	94.2
3	100.0	97.7	97.4	97.0	97.2	97.1	97.0	96.6	96.6	96.3	96.5	96.4	95.2
4	100.0	97.8	97.6	97.2	97.5	97.3	97.2	96.9	96.8	96.6	96.8	96.6	95.5
5	100.0	97.8	97.4	96.8	97.2	97.0	96.9	96.5	96.4	96.2	96.4	96.2	95.3
6	100.0	97.7	97.3	97.0	97.5	97.1	97.1	96.8	96.7	96.5	96.7	96.6	95.6
7	100.0	97.7	97.3	96.9	97.2	96.9	96.9	96.5	96.4	96.1	96.2	96.1	94.9
8	100.0	97.1	96.9	96.8	97.2	97.1	97.0	96.5	96.4	96.2	96.2	96.0	94.2
9	100.0	97.6	97.3	96.8	97.2	96.8	96.7	96.4	96.3	96.1	96.3	96.2	94.9
10	100.0	97.8	97.5	97.1	97.4	97.1	97.1	96.8	96.7	96.5	96.6	96.6	95.3
11	100.0	97.8	97.5	97.1	97.5	97.3	97.3	96.8	96.7	96.5	96.6	96.6	95.3
12	100.0	98.1	97.6	97.0	97.5	97.3	97.2	96.8	96.6	96.3	96.5	96.3	94.5
n	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	100.0	97.7	97.3	97.0	97.3	97.1	97.0	96.7	96.5	96.3	96.4	96.3	94.9
Med.	100.0	97.7	97.3	97.0	97.3	97.1	97.0	96.7	96.6	96.3	96.4	96.3	95.1
σ	0.00	0.25	0.21	0.13	0.13	0.15	0.16	0.17	0.17	0.19	0.23	0.27	0.57
Min.	100.0	97.1	96.9	96.8	97.2	96.8	96.7	96.4	96.3	96.0	96.2	95.9	93.8
Max.	100.0	98.1	97.6	97.2	97.5	97.3	97.3	96.9	96.8	96.6	96.8	96.6	95.6

TM-21 Projection

Time	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
ln(Avg.)	-0.0300	-0.0338	-0.0352	-0.0377	-0.0363	-0.0378	-0.0523

Test duration used	5000 h	to	11000 h
B	0.984		
α	2.72E-06		
R ²	0.697		
Calculated L ₇₀ (11K)	125000	hours	
Reported L ₇₀ (11K)	> 60500	hours	
Calculated L ₈₀ (11K)	76300	hours	
Reported L ₈₀ (11K)	> 60500	hours	
Calculated L ₉₀ (11K)	32900	hours	
Reported L ₉₀ (11K)	32900	hours	

Curve-fit equation:

$$\Phi(t) = B \exp(-at)$$

Lumen maintenance life equation:

$$L_{70} = \ln(B/0.7)/\alpha$$

$$L_{80} = \ln(B/0.8)/\alpha$$

$$L_{90} = \ln(B/0.9)/\alpha$$

The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.



Data Set 4 : 85 °C, 250 mA

Actual Case Temperature [T _s]	86.0 °C
Actual Ambient Temperature [T _A]	83.0 °C
Drive Current [I _F]	250 mA
Measurement Current	250 mA

NOTES:

T_s and T_A were measured during initial setup.

Number of LED failures: 0

TABLE 4-3
Forward Voltage

LED No.	Relative Forward Voltage % (Normalized to 100 % at 0 hours)												
	0 h	500 h	1000 h	2000 h	3000 h	4000 h	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
1	100.0	99.8	100.0	100.0	100.2	100.3	100.6	100.3	100.5	100.6	100.8	100.8	101.0
2	100.0	99.9	100.0	100.2	100.3	100.4	100.7	100.5	100.6	100.7	100.9	100.8	101.1
3	100.0	99.8	100.0	100.2	100.5	100.6	101.0	100.9	101.1	101.2	101.5	101.5	101.7
4	100.0	99.7	99.9	100.1	100.3	100.5	100.8	100.6	100.8	100.9	101.1	101.2	101.4
5	100.0	99.7	99.9	100.1	100.3	100.5	100.9	100.8	101.0	101.1	101.4	101.5	101.7
6	100.0	99.6	99.8	100.1	100.3	100.5	100.9	100.9	101.0	101.2	101.5	101.6	101.8
7	100.0	99.7	99.9	100.2	100.4	100.6	101.0	100.9	101.1	101.3	101.5	101.6	101.9
8	100.0	99.8	100.0	100.3	100.5	100.8	101.1	101.1	101.3	101.5	101.8	101.9	102.1
9	100.0	99.7	99.9	100.1	100.4	100.6	100.9	100.8	101.0	101.2	101.5	101.5	101.8
10	100.0	99.7	99.9	100.0	100.2	100.3	100.6	100.5	100.6	100.8	101.0	101.0	101.2
11	100.0	99.7	99.9	100.0	100.1	100.2	100.6	100.3	100.5	100.6	100.8	100.8	100.9
12	100.0	99.8	100.0	100.0	100.2	100.3	100.6	100.3	100.5	100.5	100.8	100.7	100.9
n	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	100.0	99.7	99.9	100.1	100.3	100.5	100.8	100.7	100.8	101.0	101.2	101.2	101.5
Med.	100.0	99.7	99.9	100.1	100.3	100.5	100.8	100.7	100.9	101.0	101.3	101.3	101.5
σ	0.00	0.07	0.06	0.09	0.12	0.17	0.20	0.26	0.28	0.32	0.35	0.40	0.43
Min.	100.0	99.6	99.8	100.0	100.1	100.2	100.6	100.3	100.5	100.5	100.8	100.7	100.9
Max.	100.0	99.9	100.0	100.3	100.5	100.8	101.1	101.1	101.3	101.5	101.8	101.9	102.1

The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.



Data Set 4 : 85 °C, 250 mA

Actual Case Temperature [T _c]	86.0 °C
Actual Ambient Temperature [T _a]	83.0 °C
Drive Current [I _f]	250 mA
Measurement Current	250 mA

NOTES:
T_c and T_a were measured during initial setup.
Number of LED failures: 0

TABLE 4-4
Chromaticity Shift

LED No.	Chromaticity Shift Δu'v'												
	0 h	500 h	1000 h	2000 h	3000 h	4000 h	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
1	0.0000	0.0017	0.0019	0.0021	0.0021	0.0023	0.0025	0.0027	0.0029	0.0030	0.0032	0.0033	0.0039
2	0.0000	0.0019	0.0020	0.0021	0.0022	0.0025	0.0026	0.0028	0.0029	0.0031	0.0032	0.0034	0.0037
3	0.0000	0.0019	0.0020	0.0023	0.0023	0.0026	0.0026	0.0028	0.0030	0.0029	0.0030	0.0031	0.0032
4	0.0000	0.0018	0.0020	0.0021	0.0022	0.0025	0.0026	0.0027	0.0029	0.0030	0.0030	0.0030	0.0031
5	0.0000	0.0018	0.0019	0.0021	0.0022	0.0025	0.0026	0.0028	0.0029	0.0030	0.0031	0.0031	0.0032
6	0.0000	0.0018	0.0019	0.0022	0.0023	0.0026	0.0026	0.0029	0.0030	0.0031	0.0031	0.0031	0.0032
7	0.0000	0.0019	0.0020	0.0023	0.0024	0.0026	0.0026	0.0029	0.0031	0.0031	0.0032	0.0033	0.0034
8	0.0000	0.0018	0.0020	0.0023	0.0023	0.0026	0.0026	0.0028	0.0031	0.0032	0.0032	0.0033	0.0038
9	0.0000	0.0018	0.0019	0.0022	0.0023	0.0025	0.0026	0.0029	0.0029	0.0030	0.0031	0.0031	0.0032
10	0.0000	0.0019	0.0020	0.0021	0.0023	0.0026	0.0025	0.0029	0.0029	0.0030	0.0030	0.0031	0.0031
11	0.0000	0.0019	0.0020	0.0021	0.0023	0.0025	0.0026	0.0027	0.0029	0.0029	0.0031	0.0031	0.0032
12	0.0000	0.0018	0.0019	0.0021	0.0021	0.0025	0.0024	0.0027	0.0029	0.0029	0.0030	0.0031	0.0036
n	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	0.0000	0.0018	0.0019	0.0022	0.0023	0.0025	0.0026	0.0028	0.0030	0.0030	0.0031	0.0032	0.0034
Med.	0.0000	0.0018	0.0020	0.0021	0.0023	0.0025	0.0026	0.0028	0.0029	0.0030	0.0031	0.0031	0.0032
σ	0.0000	0.0001	0.0000	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0003
Min.	0.0000	0.0017	0.0019	0.0021	0.0021	0.0023	0.0024	0.0027	0.0029	0.0029	0.0030	0.0030	0.0031
Max.	0.0000	0.0019	0.0020	0.0023	0.0024	0.0026	0.0026	0.0029	0.0031	0.0032	0.0032	0.0034	0.0039

The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.



Data Set 4 : 85 °C, 250 mA

Actual Case Temperature [T _c]	86.0 °C
Actual Ambient Temperature [T _A]	83.0 °C
Drive Current [I _F]	250 mA
Measurement Current	250 mA

NOTES:

T_c and T_A were measured during initial setup.

Number of LED failures: 0

TABLE 4-5
Chromaticity

LED No.	Chromaticity u'												
	0 h	500 h	1000 h	2000 h	3000 h	4000 h	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
1	0.2601	0.2585	0.2583	0.2582	0.2581	0.2579	0.2578	0.2576	0.2574	0.2573	0.2572	0.2570	0.2565
2	0.2592	0.2573	0.2573	0.2572	0.2570	0.2568	0.2567	0.2565	0.2564	0.2563	0.2561	0.2560	0.2557
3	0.2585	0.2567	0.2566	0.2564	0.2563	0.2560	0.2560	0.2559	0.2558	0.2558	0.2557	0.2557	0.2556
4	0.2601	0.2584	0.2583	0.2582	0.2580	0.2577	0.2576	0.2575	0.2574	0.2573	0.2573	0.2573	0.2571
5	0.2602	0.2586	0.2585	0.2583	0.2582	0.2579	0.2578	0.2577	0.2575	0.2574	0.2574	0.2573	0.2573
6	0.2589	0.2572	0.2571	0.2569	0.2567	0.2565	0.2565	0.2562	0.2561	0.2560	0.2560	0.2560	0.2559
7	0.2614	0.2596	0.2596	0.2594	0.2592	0.2589	0.2590	0.2587	0.2585	0.2586	0.2585	0.2584	0.2582
8	0.2591	0.2574	0.2573	0.2571	0.2569	0.2567	0.2567	0.2565	0.2563	0.2562	0.2562	0.2562	0.2556
9	0.2608	0.2591	0.2590	0.2587	0.2586	0.2584	0.2583	0.2581	0.2581	0.2579	0.2579	0.2579	0.2578
10	0.2597	0.2580	0.2579	0.2578	0.2576	0.2573	0.2574	0.2571	0.2571	0.2570	0.2570	0.2569	0.2569
11	0.2611	0.2593	0.2592	0.2591	0.2589	0.2587	0.2586	0.2585	0.2584	0.2584	0.2583	0.2582	0.2581
12	0.2604	0.2586	0.2586	0.2584	0.2583	0.2580	0.2581	0.2578	0.2576	0.2577	0.2576	0.2574	0.2571
n	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	0.2600	0.2582	0.2581	0.2580	0.2578	0.2576	0.2575	0.2574	0.2572	0.2572	0.2571	0.2570	0.2568
Med.	0.2601	0.2584	0.2583	0.2582	0.2580	0.2578	0.2577	0.2576	0.2574	0.2573	0.2572	0.2571	0.2570
σ	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009
Min.	0.2585	0.2567	0.2566	0.2564	0.2563	0.2560	0.2560	0.2559	0.2558	0.2558	0.2557	0.2557	0.2556
Max.	0.2614	0.2596	0.2596	0.2594	0.2592	0.2589	0.2590	0.2587	0.2585	0.2586	0.2585	0.2584	0.2582

The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.



Data Set 4 : 85 °C, 250 mA

Actual Case Temperature [T _c]	86.0 °C
Actual Ambient Temperature [T _A]	83.0 °C
Drive Current [I _F]	250 mA
Measurement Current	250 mA

NOTES:

T_S and T_A were measured during initial setup.

Number of LED failures: 0

TABLE 4-6
Chromaticity

LED No.	Chromaticity v'												
	0 h	500 h	1000 h	2000 h	3000 h	4000 h	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
1	0.5313	0.5308	0.5307	0.5306	0.5307	0.5306	0.5306	0.5304	0.5303	0.5303	0.5302	0.5302	0.5300
2	0.5293	0.5287	0.5286	0.5284	0.5286	0.5285	0.5285	0.5283	0.5282	0.5282	0.5282	0.5280	0.5280
3	0.5297	0.5291	0.5290	0.5288	0.5289	0.5288	0.5288	0.5286	0.5285	0.5285	0.5284	0.5285	0.5284
4	0.5300	0.5294	0.5293	0.5292	0.5293	0.5292	0.5291	0.5291	0.5290	0.5290	0.5290	0.5289	0.5289
5	0.5312	0.5306	0.5306	0.5304	0.5305	0.5304	0.5304	0.5302	0.5301	0.5301	0.5301	0.5301	0.5301
6	0.5304	0.5299	0.5297	0.5295	0.5297	0.5295	0.5295	0.5294	0.5293	0.5293	0.5293	0.5291	0.5292
7	0.5308	0.5303	0.5301	0.5299	0.5301	0.5300	0.5300	0.5299	0.5298	0.5297	0.5297	0.5296	0.5297
8	0.5284	0.5277	0.5276	0.5274	0.5277	0.5274	0.5274	0.5272	0.5271	0.5271	0.5271	0.5270	0.5269
9	0.5309	0.5303	0.5302	0.5300	0.5302	0.5300	0.5301	0.5298	0.5298	0.5298	0.5298	0.5297	0.5297
10	0.5294	0.5288	0.5288	0.5286	0.5287	0.5285	0.5285	0.5283	0.5283	0.5282	0.5282	0.5282	0.5282
11	0.5314	0.5308	0.5307	0.5306	0.5307	0.5305	0.5306	0.5304	0.5304	0.5303	0.5302	0.5302	0.5303
12	0.5308	0.5302	0.5302	0.5300	0.5301	0.5300	0.5300	0.5299	0.5297	0.5297	0.5297	0.5296	0.5295
n	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	0.5303	0.5297	0.5296	0.5295	0.5296	0.5295	0.5295	0.5293	0.5292	0.5292	0.5292	0.5291	0.5291
Med.	0.5306	0.5300	0.5299	0.5297	0.5299	0.5298	0.5297	0.5296	0.5295	0.5295	0.5295	0.5294	0.5293
σ	0.0009	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
Min.	0.5284	0.5277	0.5276	0.5274	0.5277	0.5274	0.5274	0.5272	0.5271	0.5271	0.5271	0.5270	0.5269
Max.	0.5314	0.5308	0.5307	0.5306	0.5307	0.5306	0.5306	0.5304	0.5304	0.5303	0.5302	0.5302	0.5303





The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.



Data Set 5 : 105 °C, 150 mA

Actual Case Temperature [T_C]	106.5 °C
Actual Ambient Temperature [T_A]	103.2 °C
Drive Current [I_F]	150 mA
Measurement Current	150 mA

NOTES:
 T_C and T_A were measured during initial setup.
 Number of LED failures: 0



The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
 The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.



Data Set 5 : 105 °C, 150 mA

Actual Case Temperature [T _s]	106.5 °C
Actual Ambient Temperature [T _a]	103.2 °C
Drive Current [I _f]	150 mA
Measurement Current	150 mA

NOTES:

T_s and T_a were measured during initial setup.

Number of LED failures: 0

TABLE 5-1
Initial Characteristics

LED No.	Luminous flux	Forward voltage	CCT	Input Power	CIE1931		CIE1976	
	Φ _v [lm]	V _f [V]	T _{cp} [K]	P [W]	x	y	u'	v'
1	826	43.8	2718	6.6	0.463	0.419	0.261	0.531
2	829	43.7	2727	6.6	0.462	0.419	0.261	0.531
3	827	43.7	2714	6.6	0.463	0.419	0.261	0.531
4	820	43.8	2739	6.6	0.460	0.416	0.260	0.529
5	832	43.6	2740	6.5	0.460	0.416	0.260	0.529
6	826	43.8	2713	6.6	0.463	0.418	0.261	0.530
7	823	43.8	2735	6.6	0.461	0.418	0.260	0.530
8	825	43.8	2712	6.6	0.464	0.419	0.261	0.531
9	834	43.7	2746	6.5	0.460	0.417	0.260	0.530
10	824	43.7	2752	6.6	0.459	0.415	0.260	0.529
11	822	43.7	2766	6.6	0.456	0.413	0.259	0.528
12	828	43.6	2717	6.5	0.461	0.416	0.261	0.529
n	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	826	43.7	2732	6.6	0.461	0.417	0.260	0.530
Med.	826	43.7	2731	6.6	0.461	0.417	0.260	0.530
σ	4.0	0.08	17.6	0.01	0.0021	0.0018	0.0007	0.0010
Min.	820	43.6	2712	6.5	0.456	0.413	0.259	0.528
Max.	834	43.8	2766	6.6	0.464	0.419	0.261	0.531

The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.



Data Set 5 : 105 °C, 150 mA

Actual Case Temperature [T _s]	106.5 °C
Actual Ambient Temperature [T _A]	103.2 °C
Drive Current [I _F]	150 mA
Measurement Current	150 mA

NOTES:

T_s and T_A were measured during initial setup.
Number of LED failures: 0

TABLE 5-2
Lumen Maintenance

LED No.	Lumen Maintenance % (Normalized to 100 % at 0 hours)												
	0 h	500 h	1000 h	2000 h	3000 h	4000 h	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
1	100.0	97.0	96.6	96.5	96.7	96.4	96.2	95.7	95.4	94.9	95.0	94.6	93.2
2	100.0	97.4	97.1	96.7	96.8	96.4	96.4	95.8	95.6	95.2	95.4	95.0	93.6
3	100.0	97.5	97.0	96.5	96.6	96.2	96.0	95.4	95.1	94.6	94.7	94.3	92.9
4	100.0	97.4	96.8	96.2	96.2	95.9	95.7	95.1	95.0	94.6	94.8	94.5	93.4
5	100.0	97.7	97.3	96.7	96.9	96.6	96.5	95.9	95.6	95.1	95.3	95.0	93.5
6	100.0	97.5	97.0	96.5	96.6	96.3	96.1	95.5	95.4	94.9	95.0	94.6	93.2
7	100.0	97.5	96.9	96.4	96.4	96.0	95.8	95.2	94.9	94.3	94.2	93.7	92.1
8	100.0	97.2	96.9	96.7	97.0	96.7	96.5	95.9	95.6	95.2	95.2	94.8	93.4
9	100.0	97.6	97.2	96.8	96.9	96.5	96.4	95.8	95.6	95.1	95.3	95.0	93.5
10	100.0	97.6	97.1	96.7	96.7	96.3	96.1	95.6	95.2	94.7	94.8	94.5	93.1
11	100.0	97.7	97.2	96.6	96.6	96.3	96.1	95.7	95.3	94.9	95.1	94.8	93.6
12	100.0	98.1	97.5	96.8	97.1	96.8	96.7	96.1	95.8	95.3	95.4	95.1	93.8
n	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	100.0	97.5	97.1	96.6	96.7	96.4	96.2	95.6	95.4	94.9	95.0	94.7	93.3
Med.	100.0	97.5	97.0	96.6	96.7	96.3	96.2	95.7	95.4	94.9	95.1	94.7	93.4
σ	0.00	0.29	0.24	0.18	0.25	0.26	0.29	0.28	0.28	0.31	0.35	0.39	0.45
Min.	100.0	97.0	96.6	96.2	96.2	95.9	95.7	95.1	94.9	94.3	94.2	93.7	92.1
Max.	100.0	98.1	97.5	96.8	97.1	96.8	96.7	96.1	95.8	95.3	95.4	95.1	93.8

TM-21 Projection

Time	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
ln(Avg.)	-0.0386	-0.0446	-0.0474	-0.0522	-0.0511	-0.0549	-0.0697

Test duration used	5000 h	to	11000 h
B	0.983		
α	4.20E-06		
R ²	0.861		
Calculated L ₇₀ (11K)	80700	hours	
Reported L ₇₀ (11K)	> 60500	hours	
Calculated L ₈₀ (11K)	48900	hours	
Reported L ₈₀ (11K)	48900	hours	
Calculated L ₉₀ (11K)	20900	hours	
Reported L ₉₀ (11K)	20900	hours	

Curve-fit equation:

$$\Phi(t) = B \exp(-\alpha t)$$

Lumen maintenance life equation:

$$L_{70} = \ln(B/0.7)/\alpha$$

$$L_{80} = \ln(B/0.8)/\alpha$$

$$L_{90} = \ln(B/0.9)/\alpha$$

The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.



Data Set 5 : 105 °C, 150 mA

Actual Case Temperature [T _s]	106.5 °C
Actual Ambient Temperature [T _A]	103.2 °C
Drive Current [I _v]	150 mA
Measurement Current	150 mA

NOTES:

T_s and T_A were measured during initial setup.
Number of LED failures: 0

TABLE 5-3
Forward Voltage

LED No.	Relative Forward Voltage % (Normalized to 100 % at 0 hours)												
	0 h	500 h	1000 h	2000 h	3000 h	4000 h	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
1	100.0	99.9	100.2	100.4	100.7	101.0	101.4	101.2	101.4	101.6	102.0	102.1	102.2
2	100.0	100.0	100.2	100.3	100.5	100.7	100.9	100.6	100.7	100.8	101.1	101.0	101.2
3	100.0	99.9	100.1	100.2	100.3	100.4	100.6	100.3	100.4	100.5	100.7	100.6	100.8
4	100.0	99.9	100.1	100.4	100.6	100.8	101.0	100.9	101.1	101.1	101.5	101.6	101.8
5	100.0	100.0	100.1	100.3	100.4	100.5	100.7	100.5	100.6	100.7	100.9	100.9	101.0
6	100.0	99.9	100.1	100.2	100.4	100.5	100.7	100.5	100.6	100.7	100.9	100.9	101.0
7	100.0	99.9	100.1	100.3	100.6	100.8	101.2	101.0	101.3	101.5	101.7	101.8	102.0
8	100.0	99.9	100.1	100.4	100.7	100.8	101.2	101.1	101.4	101.5	101.8	102.0	102.2
9	100.0	100.0	100.1	100.3	100.4	100.5	100.7	100.5	100.6	100.7	100.8	100.9	100.9
10	100.0	99.9	100.0	100.2	100.4	100.6	100.8	100.7	100.8	100.9	101.1	101.2	101.3
11	100.0	99.8	100.0	100.2	100.3	100.4	100.7	100.5	100.7	100.8	101.0	101.0	101.1
12	100.0	100.0	100.1	100.3	100.4	100.5	100.7	100.5	100.6	100.6	100.9	100.9	101.0
n	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	100.0	99.9	100.1	100.3	100.5	100.6	100.9	100.7	100.9	101.0	101.2	101.2	101.4
Med.	100.0	99.9	100.1	100.3	100.4	100.5	100.8	100.6	100.7	100.8	101.0	101.0	101.2
σ	0.00	0.05	0.05	0.08	0.14	0.19	0.25	0.28	0.35	0.38	0.44	0.49	0.54
Min.	100.0	99.8	100.0	100.2	100.3	100.4	100.6	100.3	100.4	100.5	100.7	100.6	100.8
Max.	100.0	100.0	100.2	100.4	100.7	101.0	101.4	101.2	101.4	101.6	102.0	102.1	102.2

*The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.*



Data Set 5 : 105 °C, 150 mA

Actual Case Temperature [T _s]	106.5 °C
Actual Ambient Temperature [T _A]	103.2 °C
Drive Current [I _F]	150 mA
Measurement Current	150 mA

NOTES:

T_s and T_A were measured during initial setup.
Number of LED failures: 0

TABLE 5-4
Chromaticity Shift

LED No.	Chromaticity Shift Δu'v'												
	0 h	500 h	1000 h	2000 h	3000 h	4000 h	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
1	0.0000	0.0018	0.0020	0.0022	0.0023	0.0026	0.0026	0.0029	0.0030	0.0032	0.0033	0.0034	0.0035
2	0.0000	0.0019	0.0020	0.0022	0.0022	0.0025	0.0024	0.0027	0.0029	0.0029	0.0031	0.0033	0.0034
3	0.0000	0.0017	0.0018	0.0020	0.0021	0.0024	0.0025	0.0027	0.0029	0.0030	0.0031	0.0033	0.0035
4	0.0000	0.0018	0.0020	0.0021	0.0022	0.0024	0.0025	0.0027	0.0029	0.0029	0.0031	0.0032	0.0031
5	0.0000	0.0017	0.0019	0.0021	0.0021	0.0023	0.0024	0.0027	0.0028	0.0029	0.0030	0.0032	0.0034
6	0.0000	0.0018	0.0018	0.0020	0.0021	0.0023	0.0024	0.0026	0.0028	0.0029	0.0030	0.0032	0.0034
7	0.0000	0.0017	0.0019	0.0022	0.0023	0.0026	0.0027	0.0029	0.0032	0.0034	0.0035	0.0038	0.0041
8	0.0000	0.0018	0.0019	0.0021	0.0022	0.0025	0.0026	0.0028	0.0030	0.0032	0.0032	0.0035	0.0036
9	0.0000	0.0017	0.0018	0.0019	0.0021	0.0023	0.0023	0.0026	0.0028	0.0028	0.0029	0.0031	0.0033
10	0.0000	0.0018	0.0018	0.0021	0.0022	0.0024	0.0025	0.0028	0.0029	0.0031	0.0033	0.0034	0.0035
11	0.0000	0.0018	0.0020	0.0022	0.0022	0.0025	0.0025	0.0027	0.0029	0.0030	0.0031	0.0032	0.0032
12	0.0000	0.0017	0.0019	0.0020	0.0020	0.0024	0.0024	0.0028	0.0028	0.0030	0.0030	0.0032	0.0032
n	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	0.0000	0.0018	0.0019	0.0021	0.0022	0.0024	0.0025	0.0027	0.0029	0.0030	0.0031	0.0033	0.0034
Med.	0.0000	0.0018	0.0019	0.0021	0.0022	0.0024	0.0025	0.0027	0.0029	0.0030	0.0031	0.0032	0.0034
σ	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0002	0.0002	0.0002	0.0003
Min.	0.0000	0.0017	0.0018	0.0019	0.0020	0.0023	0.0023	0.0026	0.0028	0.0028	0.0029	0.0031	0.0031
Max.	0.0000	0.0019	0.0020	0.0022	0.0023	0.0026	0.0027	0.0029	0.0032	0.0034	0.0035	0.0038	0.0041

The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.



Data Set 5 : 105 °C, 150 mA

Actual Case Temperature [T _s]	106.5 °C
Actual Ambient Temperature [T _a]	103.2 °C
Drive Current [I _d]	150 mA
Measurement Current	150 mA

NOTES:

T_s and T_a were measured during initial setup.

Number of LED failures: 0

TABLE 5-5
Chromaticity

LED No.	Chromaticity u'												
	0 h	500 h	1000 h	2000 h	3000 h	4000 h	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
1	0.2611	0.2593	0.2592	0.2591	0.2588	0.2586	0.2586	0.2583	0.2582	0.2581	0.2580	0.2579	0.2578
2	0.2608	0.2590	0.2589	0.2587	0.2587	0.2584	0.2585	0.2583	0.2581	0.2580	0.2578	0.2577	0.2576
3	0.2613	0.2596	0.2596	0.2594	0.2592	0.2590	0.2589	0.2587	0.2586	0.2584	0.2584	0.2582	0.2580
4	0.2605	0.2588	0.2587	0.2586	0.2585	0.2582	0.2581	0.2579	0.2577	0.2577	0.2576	0.2575	0.2576
5	0.2604	0.2587	0.2586	0.2585	0.2584	0.2582	0.2581	0.2579	0.2577	0.2577	0.2575	0.2574	0.2572
6	0.2614	0.2598	0.2597	0.2596	0.2594	0.2592	0.2591	0.2590	0.2588	0.2588	0.2586	0.2585	0.2583
7	0.2605	0.2589	0.2587	0.2585	0.2583	0.2581	0.2580	0.2578	0.2576	0.2573	0.2572	0.2570	0.2566
8	0.2613	0.2596	0.2596	0.2593	0.2592	0.2589	0.2588	0.2587	0.2585	0.2584	0.2583	0.2580	0.2579
9	0.2600	0.2583	0.2583	0.2582	0.2579	0.2578	0.2578	0.2575	0.2573	0.2573	0.2572	0.2570	0.2568
10	0.2599	0.2583	0.2582	0.2580	0.2578	0.2576	0.2575	0.2574	0.2573	0.2570	0.2568	0.2568	0.2567
11	0.2596	0.2580	0.2578	0.2576	0.2576	0.2573	0.2573	0.2571	0.2570	0.2569	0.2568	0.2567	0.2566
12	0.2615	0.2598	0.2597	0.2596	0.2595	0.2592	0.2591	0.2588	0.2588	0.2587	0.2586	0.2584	0.2584
n	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	0.2607	0.2590	0.2589	0.2588	0.2586	0.2584	0.2583	0.2581	0.2580	0.2579	0.2577	0.2576	0.2575
Med.	0.2607	0.2589	0.2588	0.2587	0.2586	0.2583	0.2583	0.2581	0.2579	0.2579	0.2577	0.2576	0.2576
σ	0.0006	0.0006	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0007
Min.	0.2596	0.2580	0.2578	0.2576	0.2576	0.2573	0.2573	0.2571	0.2570	0.2569	0.2568	0.2567	0.2566
Max.	0.2615	0.2598	0.2597	0.2596	0.2595	0.2592	0.2591	0.2588	0.2588	0.2587	0.2586	0.2585	0.2584

The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.



Data Set 5 : 105 °C, 150 mA

Actual Case Temperature [T _s]	106.5 °C
Actual Ambient Temperature [T _A]	103.2 °C
Drive Current [I _d]	150 mA
Measurement Current	150 mA

NOTES:

T_s and T_A were measured during initial setup.

Number of LED failures: 0

TABLE 5-6
Chromaticity

LED No.	Chromaticity v'												
	0 h	500 h	1000 h	2000 h	3000 h	4000 h	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
1	0.5310	0.5304	0.5303	0.5302	0.5303	0.5302	0.5302	0.5300	0.5300	0.5299	0.5299	0.5298	0.5298
2	0.5309	0.5303	0.5302	0.5301	0.5303	0.5301	0.5302	0.5299	0.5299	0.5299	0.5300	0.5298	0.5298
3	0.5312	0.5307	0.5305	0.5304	0.5306	0.5305	0.5305	0.5303	0.5302	0.5302	0.5302	0.5301	0.5301
4	0.5297	0.5291	0.5290	0.5288	0.5289	0.5289	0.5289	0.5287	0.5287	0.5286	0.5286	0.5286	0.5286
5	0.5297	0.5291	0.5291	0.5289	0.5291	0.5289	0.5289	0.5288	0.5287	0.5287	0.5287	0.5285	0.5285
6	0.5307	0.5301	0.5300	0.5299	0.5301	0.5299	0.5300	0.5298	0.5297	0.5297	0.5297	0.5296	0.5296
7	0.5304	0.5299	0.5297	0.5296	0.5297	0.5296	0.5296	0.5294	0.5293	0.5293	0.5292	0.5291	0.5290
8	0.5312	0.5306	0.5305	0.5304	0.5305	0.5304	0.5304	0.5302	0.5301	0.5301	0.5300	0.5299	0.5299
9	0.5301	0.5295	0.5295	0.5294	0.5296	0.5294	0.5294	0.5292	0.5291	0.5291	0.5291	0.5290	0.5290
10	0.5292	0.5285	0.5285	0.5282	0.5285	0.5283	0.5284	0.5281	0.5280	0.5279	0.5280	0.5278	0.5279
11	0.5280	0.5274	0.5273	0.5272	0.5273	0.5271	0.5271	0.5270	0.5269	0.5269	0.5268	0.5267	0.5268
12	0.5298	0.5292	0.5291	0.5291	0.5292	0.5291	0.5291	0.5289	0.5288	0.5287	0.5288	0.5287	0.5286
n	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	0.5302	0.5296	0.5295	0.5293	0.5295	0.5294	0.5294	0.5292	0.5291	0.5291	0.5291	0.5290	0.5290
Med.	0.5302	0.5297	0.5296	0.5295	0.5297	0.5295	0.5295	0.5293	0.5292	0.5292	0.5291	0.5291	0.5290
σ	0.0009	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
Min.	0.5280	0.5274	0.5273	0.5272	0.5273	0.5271	0.5271	0.5270	0.5269	0.5269	0.5268	0.5267	0.5268
Max.	0.5312	0.5307	0.5305	0.5304	0.5306	0.5305	0.5305	0.5303	0.5302	0.5302	0.5302	0.5301	0.5301





The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.



Data Set 6 : 105 °C, 200 mA

Actual Case Temperature [T _s]	105.9 °C
Actual Ambient Temperature [T _A]	102.9 °C
Drive Current [I _F]	200 mA
Measurement Current	200 mA

NOTES:
 T_s and T_A were measured during initial setup.
 Number of LED failures: 0



The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
 The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.



Data Set 6 : 105 °C, 200 mA

Actual Case Temperature [T _c]	105.9 °C
Actual Ambient Temperature [T _A]	102.9 °C
Drive Current [I _F]	200 mA
Measurement Current	200 mA

NOTES:

T_c and T_A were measured during initial setup.

Number of LED failures: 0

TABLE 6-1
Initial Characteristics

LED No.	Luminous flux	Forward voltage	CCT	Input Power	CIE1931		CIE1976	
	Φ _v [lm]	V _f [V]	T _c [K]	P [W]	x	y	u'	v'
1	1049	45.6	2739	9.1	0.461	0.417	0.260	0.530
2	1053	45.6	2769	9.1	0.459	0.417	0.259	0.530
3	1056	45.5	2739	9.1	0.459	0.414	0.260	0.529
4	1043	45.6	2729	9.1	0.461	0.416	0.261	0.530
5	1067	45.4	2755	9.1	0.459	0.416	0.259	0.529
6	1040	45.7	2719	9.1	0.463	0.419	0.261	0.531
7	1052	45.7	2725	9.1	0.461	0.416	0.261	0.530
8	1057	45.5	2749	9.1	0.459	0.416	0.260	0.529
9	1060	45.6	2719	9.1	0.462	0.417	0.261	0.530
10	1063	45.6	2726	9.1	0.462	0.418	0.261	0.530
11	1049	46.0	2763	9.2	0.458	0.415	0.259	0.529
12	1053	45.6	2748	9.1	0.459	0.415	0.260	0.529
n	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	1054	45.6	2740	9.1	0.460	0.416	0.260	0.530
Med.	1053	45.6	2739	9.1	0.460	0.416	0.260	0.530
σ	7.7	0.13	17.0	0.03	0.0016	0.0013	0.0007	0.0007
Min.	1040	45.4	2719	9.1	0.458	0.414	0.259	0.529
Max.	1067	46.0	2769	9.2	0.463	0.419	0.261	0.531

The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.



Data Set 6 : 105 °C, 200 mA

Actual Case Temperature [T _s]	105.9 °C
Actual Ambient Temperature [T _A]	102.9 °C
Drive Current [I _F]	200 mA
Measurement Current	200 mA

NOTES:

T_s and T_A were measured during initial setup.
Number of LED failures: 0

TABLE 6-2
Lumen Maintenance

LED No.	Lumen Maintenance % (Normalized to 100 % at 0 hours)												
	0 h	500 h	1000 h	2000 h	3000 h	4000 h	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
1	100.0	97.1	96.8	96.8	97.1	96.8	96.6	96.0	95.7	95.3	95.2	94.8	93.3
2	100.0	97.1	96.6	96.2	96.3	95.9	95.7	95.1	94.8	94.3	94.4	94.1	92.8
3	100.0	97.3	97.0	96.6	96.9	96.6	96.4	95.9	95.5	95.1	95.1	94.7	93.3
4	100.0	97.1	96.7	96.1	96.3	95.9	95.6	95.1	94.8	94.3	94.4	94.1	92.9
5	100.0	97.2	96.8	96.2	96.7	96.3	96.2	95.5	95.1	94.5	94.5	94.0	92.8
6	100.0	97.0	96.6	95.9	96.1	95.6	95.4	94.8	94.6	94.1	94.1	93.7	92.8
7	100.0	97.0	96.6	96.0	96.1	95.7	95.3	94.6	94.1	93.6	93.5	93.0	91.5
8	100.0	96.9	96.6	96.4	96.8	96.4	96.2	95.6	95.2	94.7	94.6	94.2	92.8
9	100.0	97.0	96.6	95.9	96.0	95.6	95.4	94.7	94.4	93.9	93.9	93.5	92.5
10	100.0	97.0	96.5	95.8	95.9	95.5	95.2	94.5	94.3	93.7	93.7	93.3	92.1
11	100.0	97.5	97.2	96.6	96.9	96.6	96.4	95.9	95.5	95.1	95.2	94.7	93.5
12	100.0	97.6	97.0	96.1	96.5	96.1	95.8	95.2	94.9	94.4	94.3	93.9	92.8
n	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	100.0	97.1	96.8	96.2	96.5	96.1	95.8	95.2	94.9	94.4	94.4	94.0	92.8
Med.	100.0	97.1	96.7	96.1	96.4	96.0	95.7	95.1	94.8	94.4	94.4	94.0	92.8
σ	0.00	0.22	0.22	0.32	0.41	0.45	0.49	0.52	0.52	0.56	0.57	0.56	0.56
Min.	100.0	96.9	96.5	95.8	95.9	95.5	95.2	94.5	94.1	93.6	93.5	93.0	91.5
Max.	100.0	97.6	97.2	96.8	97.1	96.8	96.6	96.0	95.7	95.3	95.2	94.8	93.5

TM-21 Projection

Time	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
ln(Avg.)	-0.0425	-0.0487	-0.0523	-0.0575	-0.0575	-0.0619	-0.0751

Test duration used	5000 h	to	11000 h
B	0.981		
α	4.62E-06		
R ²	0.918		
Calculated L ₇₀ (11K)	73000 hours		
Reported L ₇₀ (11K)	> 60500 hours		
Calculated L ₈₀ (11K)	44100 hours		
Reported L ₈₀ (11K)	44100 hours		
Calculated L ₉₀ (11K)	18600 hours		
Reported L ₉₀ (11K)	18600 hours		

Curve-fit equation:

$$\Phi(t) = B \exp(-at)$$

Lumen maintenance life equation:

$$L_{70} = \ln(B/0.7)/\alpha$$

$$L_{80} = \ln(B/0.8)/\alpha$$

$$L_{90} = \ln(B/0.9)/\alpha$$

The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.



Data Set 6 : 105 °C, 200 mA

Actual Case Temperature [T _s]	105.9 °C
Actual Ambient Temperature [T _A]	102.9 °C
Drive Current [I _F]	200 mA
Measurement Current	200 mA

NOTES:

T_s and T_A were measured during initial setup.
 Number of LED failures: 0

TABLE 6-3
 Forward Voltage

LED No.	Relative Forward Voltage % (Normalized to 100 % at 0 hours)												
	0 h	500 h	1000 h	2000 h	3000 h	4000 h	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
1	100.0	100.1	100.5	101.1	101.6	102.1	102.8	102.9	103.5	104.1	104.9	105.4	106.3
2	100.0	100.0	100.4	100.7	101.1	101.5	102.0	102.1	102.4	102.7	103.4	103.6	104.2
3	100.0	100.2	100.4	100.6	100.9	101.1	101.4	101.3	101.6	101.7	102.1	102.2	102.5
4	100.0	100.0	100.3	100.6	101.0	101.4	101.8	101.9	102.2	102.5	103.1	103.3	103.8
5	100.0	100.1	100.3	100.5	100.7	100.9	101.2	101.1	101.2	101.4	101.7	101.7	102.0
6	100.0	100.0	100.3	100.7	101.0	101.3	101.7	101.7	102.0	102.3	102.8	103.0	103.4
7	100.0	99.9	100.4	101.0	101.6	102.2	102.9	103.2	103.9	104.6	105.5	106.2	107.2
8	100.0	99.9	100.3	100.7	101.2	101.5	102.1	102.2	102.7	103.0	103.6	103.9	104.4
9	100.0	99.9	100.3	100.7	101.1	101.5	102.1	102.2	102.6	103.0	103.6	103.9	104.5
10	100.0	100.0	100.4	100.7	101.2	101.6	102.1	102.1	102.5	102.9	103.5	103.8	104.3
11	100.0	99.6	100.2	100.9	101.4	102.0	102.8	103.0	103.6	104.2	105.1	105.7	106.5
12	100.0	100.0	100.4	100.9	101.5	102.1	102.7	102.9	103.5	104.1	104.9	105.4	106.3
n	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	100.0	100.0	100.3	100.8	101.2	101.6	102.1	102.2	102.6	103.0	103.7	104.0	104.6
Med.	100.0	100.0	100.4	100.7	101.1	101.5	102.1	102.2	102.6	102.9	103.5	103.8	104.4
σ	0.00	0.14	0.08	0.16	0.28	0.42	0.56	0.69	0.85	1.02	1.21	1.40	1.63
Min.	100.0	99.6	100.2	100.5	100.7	100.9	101.2	101.1	101.2	101.4	101.7	101.7	102.0
Max.	100.0	100.2	100.5	101.1	101.6	102.2	102.9	103.2	103.9	104.6	105.5	106.2	107.2

The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
 The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.



Data Set 6 : 105 °C, 200 mA

Actual Case Temperature [T _s]	105.9 °C
Actual Ambient Temperature [T _A]	102.9 °C
Drive Current [I _F]	200 mA
Measurement Current	200 mA

NOTES:

T_s and T_A were measured during initial setup.

Number of LED failures: 0

TABLE 6-4
Chromaticity Shift

LED No.	Chromaticity Shift Δu'v'												
	0 h	500 h	1000 h	2000 h	3000 h	4000 h	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
1	0.0000	0.0018	0.0020	0.0022	0.0024	0.0026	0.0028	0.0030	0.0033	0.0034	0.0035	0.0038	0.0039
2	0.0000	0.0018	0.0020	0.0024	0.0024	0.0028	0.0028	0.0031	0.0033	0.0035	0.0036	0.0037	0.0039
3	0.0000	0.0019	0.0021	0.0023	0.0025	0.0028	0.0028	0.0032	0.0033	0.0035	0.0037	0.0038	0.0040
4	0.0000	0.0020	0.0021	0.0024	0.0025	0.0028	0.0029	0.0033	0.0034	0.0035	0.0037	0.0038	0.0038
5	0.0000	0.0018	0.0019	0.0022	0.0024	0.0026	0.0026	0.0030	0.0034	0.0035	0.0037	0.0039	0.0040
6	0.0000	0.0019	0.0021	0.0024	0.0025	0.0030	0.0030	0.0033	0.0035	0.0036	0.0037	0.0039	0.0038
7	0.0000	0.0019	0.0022	0.0025	0.0026	0.0030	0.0031	0.0035	0.0038	0.0040	0.0042	0.0045	0.0048
8	0.0000	0.0019	0.0021	0.0024	0.0025	0.0028	0.0028	0.0032	0.0034	0.0035	0.0037	0.0039	0.0042
9	0.0000	0.0019	0.0022	0.0025	0.0026	0.0030	0.0031	0.0034	0.0036	0.0039	0.0040	0.0042	0.0042
10	0.0000	0.0019	0.0021	0.0025	0.0027	0.0030	0.0031	0.0034	0.0036	0.0039	0.0040	0.0043	0.0043
11	0.0000	0.0019	0.0020	0.0023	0.0024	0.0027	0.0029	0.0031	0.0032	0.0034	0.0036	0.0038	0.0037
12	0.0000	0.0020	0.0022	0.0025	0.0027	0.0030	0.0031	0.0035	0.0036	0.0039	0.0040	0.0041	0.0041
n	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	0.0000	0.0019	0.0021	0.0024	0.0025	0.0028	0.0029	0.0033	0.0034	0.0036	0.0038	0.0040	0.0041
Med.	0.0000	0.0019	0.0021	0.0024	0.0025	0.0028	0.0029	0.0033	0.0034	0.0035	0.0037	0.0039	0.0040
σ	0.0000	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0003	0.0003
Min.	0.0000	0.0018	0.0019	0.0022	0.0024	0.0026	0.0026	0.0030	0.0032	0.0034	0.0035	0.0037	0.0037
Max.	0.0000	0.0020	0.0022	0.0025	0.0027	0.0030	0.0031	0.0035	0.0038	0.0040	0.0042	0.0045	0.0048

The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.



Data Set 6 : 105 °C, 200 mA

Actual Case Temperature [T _s]	105.9 °C
Actual Ambient Temperature [T _A]	102.9 °C
Drive Current [I _F]	200 mA
Measurement Current	200 mA

NOTES:

T_s and T_A were measured during initial setup.
Number of LED failures: 0

TABLE 6-5
Chromaticity

LED No.	Chromaticity u'												
	0 h	500 h	1000 h	2000 h	3000 h	4000 h	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
1	0.2601	0.2585	0.2583	0.2582	0.2579	0.2577	0.2576	0.2574	0.2572	0.2570	0.2569	0.2567	0.2566
2	0.2589	0.2573	0.2571	0.2568	0.2566	0.2563	0.2563	0.2561	0.2559	0.2557	0.2556	0.2554	0.2553
3	0.2606	0.2589	0.2587	0.2585	0.2583	0.2580	0.2580	0.2576	0.2576	0.2573	0.2572	0.2571	0.2569
4	0.2608	0.2590	0.2589	0.2587	0.2584	0.2582	0.2581	0.2578	0.2577	0.2576	0.2573	0.2573	0.2573
5	0.2597	0.2580	0.2579	0.2576	0.2574	0.2572	0.2572	0.2568	0.2565	0.2564	0.2562	0.2560	0.2560
6	0.2611	0.2593	0.2591	0.2589	0.2587	0.2583	0.2583	0.2580	0.2578	0.2578	0.2577	0.2575	0.2576
7	0.2610	0.2592	0.2590	0.2588	0.2586	0.2582	0.2582	0.2578	0.2575	0.2574	0.2572	0.2569	0.2566
8	0.2600	0.2582	0.2581	0.2578	0.2577	0.2574	0.2574	0.2570	0.2569	0.2567	0.2566	0.2564	0.2562
9	0.2612	0.2595	0.2592	0.2590	0.2588	0.2584	0.2584	0.2581	0.2579	0.2577	0.2575	0.2573	0.2574
10	0.2608	0.2590	0.2589	0.2585	0.2583	0.2581	0.2579	0.2577	0.2575	0.2573	0.2571	0.2569	0.2568
11	0.2595	0.2577	0.2576	0.2574	0.2572	0.2570	0.2569	0.2566	0.2566	0.2564	0.2563	0.2561	0.2562
12	0.2602	0.2584	0.2582	0.2579	0.2577	0.2575	0.2574	0.2571	0.2570	0.2567	0.2566	0.2565	0.2565
n	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	0.2603	0.2586	0.2584	0.2582	0.2580	0.2577	0.2576	0.2573	0.2572	0.2570	0.2568	0.2567	0.2566
Med.	0.2604	0.2587	0.2585	0.2583	0.2581	0.2579	0.2577	0.2575	0.2573	0.2571	0.2570	0.2568	0.2566
σ	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0007
Min.	0.2589	0.2573	0.2571	0.2568	0.2566	0.2563	0.2563	0.2561	0.2559	0.2557	0.2556	0.2554	0.2553
Max.	0.2612	0.2595	0.2592	0.2590	0.2588	0.2584	0.2584	0.2581	0.2579	0.2578	0.2577	0.2575	0.2576

The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.



Data Set 6 : 105 °C, 200 mA

Actual Case Temperature [T _s]	105.9 °C
Actual Ambient Temperature [T _A]	102.9 °C
Drive Current [I _F]	200 mA
Measurement Current	200 mA

NOTES:
 T_s and T_A were measured during initial setup.
 Number of LED failures: 0

TABLE 6-6
 Chromaticity

LED No.	Chromaticity v'												
	0 h	500 h	1000 h	2000 h	3000 h	4000 h	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
1	0.5302	0.5295	0.5294	0.5292	0.5294	0.5292	0.5291	0.5290	0.5288	0.5288	0.5288	0.5286	0.5286
2	0.5299	0.5292	0.5291	0.5289	0.5291	0.5289	0.5289	0.5287	0.5286	0.5285	0.5285	0.5285	0.5284
3	0.5288	0.5281	0.5280	0.5278	0.5280	0.5278	0.5279	0.5276	0.5275	0.5275	0.5275	0.5273	0.5272
4	0.5299	0.5292	0.5291	0.5289	0.5290	0.5289	0.5288	0.5287	0.5286	0.5285	0.5285	0.5285	0.5285
5	0.5295	0.5288	0.5287	0.5286	0.5287	0.5286	0.5286	0.5284	0.5282	0.5282	0.5282	0.5280	0.5280
6	0.5310	0.5303	0.5302	0.5300	0.5301	0.5299	0.5299	0.5297	0.5297	0.5295	0.5295	0.5294	0.5295
7	0.5298	0.5291	0.5290	0.5288	0.5289	0.5287	0.5286	0.5285	0.5283	0.5282	0.5282	0.5281	0.5279
8	0.5297	0.5290	0.5289	0.5288	0.5288	0.5287	0.5287	0.5285	0.5283	0.5283	0.5283	0.5281	0.5280
9	0.5303	0.5296	0.5295	0.5293	0.5294	0.5292	0.5292	0.5290	0.5289	0.5287	0.5287	0.5286	0.5285
10	0.5305	0.5298	0.5297	0.5295	0.5296	0.5294	0.5294	0.5292	0.5290	0.5289	0.5289	0.5288	0.5288
11	0.5287	0.5281	0.5280	0.5277	0.5279	0.5277	0.5276	0.5274	0.5273	0.5272	0.5271	0.5270	0.5270
12	0.5292	0.5284	0.5283	0.5281	0.5281	0.5279	0.5279	0.5277	0.5275	0.5275	0.5274	0.5273	0.5273
n	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	0.5298	0.5291	0.5290	0.5288	0.5289	0.5287	0.5287	0.5285	0.5284	0.5283	0.5283	0.5282	0.5282
Med.	0.5298	0.5292	0.5290	0.5288	0.5290	0.5288	0.5287	0.5286	0.5284	0.5284	0.5284	0.5283	0.5282
σ	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007
Min.	0.5287	0.5281	0.5280	0.5277	0.5279	0.5277	0.5276	0.5274	0.5273	0.5272	0.5271	0.5270	0.5270
Max.	0.5310	0.5303	0.5302	0.5300	0.5301	0.5299	0.5299	0.5297	0.5297	0.5295	0.5295	0.5294	0.5295





The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
 The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.



Data Set 7 : 105 °C, 250 mA

Actual Case Temperature [T _s]	106.5 °C
Actual Ambient Temperature [T _A]	101.9 °C
Drive Current [I _F]	250 mA
Measurement Current	250 mA

NOTES:
 T_s and T_A were measured during initial setup.
 Number of LED failures: 0



The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
 The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.



Data Set 7 : 105 °C, 250 mA

Actual Case Temperature [T _s]	106.5 °C
Actual Ambient Temperature [T _A]	101.9 °C
Drive Current [I _F]	250 mA
Measurement Current	250 mA

NOTES:

T_s and T_A were measured during initial setup.
Number of LED failures: 0

TABLE 7-1
Initial Characteristics

LED No.	Luminous flux	Forward voltage	CCT	Input Power	CIE1931		CIE1976	
	Φ _v [lm]	V _f [V]	T _{CP} [K]	P [W]	x	y	u'	v'
1	1270	47.2	2718	11.8	0.463	0.418	0.261	0.531
2	1271	47.3	2733	11.8	0.461	0.417	0.260	0.530
3	1269	47.3	2731	11.8	0.462	0.419	0.260	0.531
4	1285	47.3	2752	11.8	0.459	0.416	0.260	0.529
5	1277	47.3	2719	11.8	0.463	0.418	0.261	0.531
6	1268	47.2	2708	11.8	0.463	0.418	0.261	0.531
7	1282	47.4	2729	11.8	0.461	0.417	0.261	0.530
8	1270	47.3	2740	11.8	0.461	0.418	0.260	0.530
9	1279	47.3	2729	11.8	0.463	0.420	0.260	0.531
10	1274	47.3	2722	11.8	0.462	0.418	0.261	0.530
11	1284	47.4	2735	11.8	0.462	0.419	0.260	0.531
12	1278	47.3	2745	11.8	0.460	0.417	0.260	0.530
n	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	1276	47.3	2730	11.8	0.462	0.418	0.260	0.530
Med.	1276	47.3	2730	11.8	0.462	0.418	0.260	0.530
σ	6.1	0.04	12.3	0.01	0.0012	0.0010	0.0005	0.0005
Min.	1268	47.2	2708	11.8	0.459	0.416	0.260	0.529
Max.	1285	47.4	2752	11.8	0.463	0.420	0.261	0.531

*The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.*



Data Set 7 : 105 °C, 250 mA

Actual Case Temperature [T _s]	106.5 °C
Actual Ambient Temperature [T _A]	101.9 °C
Drive Current [I _F]	250 mA
Measurement Current	250 mA

NOTES:

T_s and T_A were measured during initial setup.
Number of LED failures: 0

TABLE 7-2
Lumen Maintenance

LED No.	Lumen Maintenance % (Normalized to 100 % at 0 hours)												
	0 h	500 h	1000 h	2000 h	3000 h	4000 h	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
1	100.0	96.6	96.2	96.3	96.4	96.0	95.6	94.7	94.1	93.1	91.0	84.7	73.1
2	100.0	96.7	96.3	95.9	95.9	95.3	94.8	93.9	93.1	92.1	89.4	81.8	71.1
3	100.0	97.0	96.7	96.3	96.5	95.9	95.5	94.7	94.0	92.9	90.3	80.9	68.5
4	100.0	96.8	96.5	96.1	96.1	95.5	95.1	94.3	93.5	92.8	92.4	91.6	89.9
5	100.0	97.1	96.9	96.3	96.5	96.1	95.5	94.8	94.3	93.4	93.2	92.4	90.6
6	100.0	97.2	96.9	96.6	96.7	96.2	95.8	95.1	94.5	93.8	93.5	92.8	90.9
7	100.0	97.0	96.7	96.2	96.4	95.8	95.5	94.7	94.2	93.4	93.1	92.4	90.5
8	100.0	96.5	96.1	96.0	96.1	95.6	94.9	93.9	93.1	89.9	79.8	68.2	56.5
9	100.0	96.9	96.5	96.0	96.0	95.5	95.2	94.4	94.0	93.3	93.1	92.6	91.1
10	100.0	97.0	96.7	96.4	96.5	95.9	95.6	94.8	94.3	93.4	93.0	91.7	88.4
11	100.0	97.1	96.8	96.5	96.6	96.1	95.5	94.6	94.0	93.2	92.9	92.4	90.8
12	100.0	97.3	96.9	96.3	96.6	96.1	95.8	95.0	94.5	93.8	93.5	92.9	91.2
n	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	100.0	96.9	96.6	96.2	96.3	95.8	95.4	94.6	94.0	92.9	91.3	87.9	82.7
Med.	100.0	97.0	96.7	96.3	96.4	95.9	95.5	94.7	94.1	93.3	93.0	92.0	90.2
σ	0.00	0.26	0.29	0.21	0.26	0.31	0.32	0.39	0.49	1.05	3.84	7.64	12.05
Min.	100.0	96.5	96.1	95.9	95.9	95.3	94.8	93.9	93.1	89.9	79.8	68.2	56.5
Max.	100.0	97.3	96.9	96.6	96.7	96.2	95.8	95.1	94.5	93.8	93.5	92.9	91.2

TM-21 Projection

Time	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
ln(Avg.)	-0.0470	-0.0557	-0.0622	-0.0734	-0.0912	-0.1292	-0.1899

Test duration used	5000 h	to	11000 h
B	1.083		
α	2.16E-05		
R ²	0.840		
Calculated L ₇₀ (11K)	20200	hours	
Reported L ₇₀ (11K)	20200	hours	
Calculated L ₈₀ (11K)	14000	hours	
Reported L ₈₀ (11K)	14000	hours	
Calculated L ₉₀ (11K)	8590	hours	
Reported L ₉₀ (11K)	8590	hours	

Curve-fit equation:

$$\Phi(t) = B \exp(-at)$$

Lumen maintenance life equation:

$$L_{70} = \ln(B/0.7)/\alpha$$

$$L_{80} = \ln(B/0.8)/\alpha$$

$$L_{90} = \ln(B/0.9)/\alpha$$

The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.



Data Set 7 : 105 °C, 250 mA

Actual Case Temperature [T _s]	106.5 °C
Actual Ambient Temperature [T _A]	101.9 °C
Drive Current [I _F]	250 mA
Measurement Current	250 mA

NOTES:

T_s and T_A were measured during initial setup.

Number of LED failures: 0

TABLE 7-3
Forward Voltage

LED No.	Relative Forward Voltage % (Normalized to 100 % at 0 hours)												
	0 h	500 h	1000 h	2000 h	3000 h	4000 h	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
1	100.0	100.5	101.3	102.4	103.7	105.1	106.9	108.6	111.0	114.2	119.6	126.0	131.2
2	100.0	100.6	101.3	102.5	103.7	105.1	107.1	108.9	111.6	115.2	121.0	127.6	132.0
3	100.0	100.6	101.4	102.5	103.8	105.3	107.2	109.1	111.9	115.6	122.0	128.8	134.1
4	100.0	100.4	101.0	101.9	102.8	103.8	105.1	106.0	107.4	108.8	110.9	113.1	116.0
5	100.0	100.4	101.0	101.8	102.7	103.6	104.8	105.6	106.9	108.1	110.1	112.0	114.5
6	100.0	100.4	100.9	101.7	102.5	103.4	104.5	105.1	106.3	107.4	109.0	110.4	112.3
7	100.0	100.4	101.0	101.6	102.5	103.3	104.5	105.1	106.3	107.5	109.2	110.9	113.4
8	100.0	100.6	101.4	102.8	104.3	106.1	108.4	110.7	114.7	121.4	128.7	134.6	138.0
9	100.0	100.4	100.9	101.6	102.5	103.4	104.6	105.3	106.6	107.9	109.9	111.8	114.9
10	100.0	100.4	101.0	101.8	102.8	103.8	105.2	106.0	107.6	109.2	111.6	114.6	118.4
11	100.0	100.3	100.8	101.5	102.3	103.1	104.1	104.7	105.8	106.9	108.5	109.9	112.1
12	100.0	100.4	101.1	102.0	103.0	104.0	105.2	106.1	107.5	108.9	111.0	113.2	116.5
n	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	100.0	100.5	101.1	102.0	103.1	104.2	105.6	106.8	108.6	110.9	114.3	117.7	121.1
Med.	100.0	100.4	101.0	101.9	102.8	103.8	105.1	106.0	107.4	108.9	111.0	113.1	116.2
σ	0.00	0.10	0.20	0.42	0.66	0.98	1.39	1.99	2.88	4.57	6.70	8.81	9.69
Min.	100.0	100.3	100.8	101.5	102.3	103.1	104.1	104.7	105.8	106.9	108.5	109.9	112.1
Max.	100.0	100.6	101.4	102.8	104.3	106.1	108.4	110.7	114.7	121.4	128.7	134.6	138.0

The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.



Data Set 7 : 105 °C, 250 mA

Actual Case Temperature [T _s]	106.5 °C
Actual Ambient Temperature [T _a]	101.9 °C
Drive Current [I _f]	250 mA
Measurement Current	250 mA

NOTES:
 T_s and T_a were measured during initial setup.
 Number of LED failures: 0

TABLE 7-4
 Chromaticity Shift

LED No.	Chromaticity Shift Δu'v'												
	0 h	500 h	1000 h	2000 h	3000 h	4000 h	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
1	0.0000	0.0021	0.0023	0.0027	0.0029	0.0032	0.0034	0.0040	0.0041	0.0044	0.0047	0.0049	0.0048
2	0.0000	0.0021	0.0025	0.0029	0.0031	0.0034	0.0038	0.0042	0.0044	0.0047	0.0048	0.0049	0.0049
3	0.0000	0.0021	0.0023	0.0027	0.0029	0.0034	0.0035	0.0038	0.0042	0.0046	0.0047	0.0048	0.0047
4	0.0000	0.0020	0.0023	0.0026	0.0029	0.0032	0.0035	0.0041	0.0045	0.0048	0.0050	0.0052	0.0056
5	0.0000	0.0019	0.0021	0.0026	0.0028	0.0032	0.0033	0.0037	0.0040	0.0043	0.0044	0.0046	0.0049
6	0.0000	0.0020	0.0023	0.0026	0.0030	0.0033	0.0034	0.0038	0.0043	0.0045	0.0047	0.0050	0.0053
7	0.0000	0.0021	0.0023	0.0026	0.0029	0.0033	0.0034	0.0039	0.0041	0.0044	0.0046	0.0049	0.0053
8	0.0000	0.0021	0.0024	0.0028	0.0030	0.0034	0.0038	0.0042	0.0046	0.0049	0.0050	0.0050	0.0047
9	0.0000	0.0021	0.0024	0.0028	0.0030	0.0034	0.0035	0.0039	0.0042	0.0045	0.0046	0.0048	0.0050
10	0.0000	0.0020	0.0022	0.0026	0.0029	0.0033	0.0035	0.0038	0.0041	0.0045	0.0046	0.0050	0.0052
11	0.0000	0.0019	0.0022	0.0026	0.0028	0.0030	0.0034	0.0040	0.0044	0.0047	0.0049	0.0052	0.0055
12	0.0000	0.0021	0.0024	0.0028	0.0030	0.0034	0.0035	0.0039	0.0043	0.0045	0.0047	0.0049	0.0052
n	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	0.0000	0.0020	0.0023	0.0027	0.0029	0.0033	0.0035	0.0040	0.0043	0.0046	0.0047	0.0049	0.0051
Med.	0.0000	0.0021	0.0023	0.0027	0.0029	0.0033	0.0035	0.0039	0.0042	0.0045	0.0047	0.0049	0.0051
σ	0.0000	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0003
Min.	0.0000	0.0019	0.0021	0.0026	0.0028	0.0030	0.0033	0.0037	0.0040	0.0043	0.0044	0.0046	0.0047
Max.	0.0000	0.0021	0.0025	0.0029	0.0031	0.0034	0.0038	0.0042	0.0046	0.0049	0.0050	0.0052	0.0056

The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
 The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.



Data Set 7 : 105 °C, 250 mA

Actual Case Temperature [T _s]	106.5 °C
Actual Ambient Temperature [T _A]	101.9 °C
Drive Current [I _d]	250 mA
Measurement Current	250 mA

NOTES:

T_s and T_A were measured during initial setup.

Number of LED failures: 0

TABLE 7-5
Chromaticity

LED No.	Chromaticity u'												
	0 h	500 h	1000 h	2000 h	3000 h	4000 h	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
1	0.2611	0.2592	0.2590	0.2587	0.2585	0.2582	0.2580	0.2575	0.2574	0.2572	0.2569	0.2568	0.2569
2	0.2606	0.2587	0.2584	0.2580	0.2578	0.2575	0.2571	0.2568	0.2566	0.2564	0.2563	0.2561	0.2562
3	0.2604	0.2585	0.2583	0.2580	0.2577	0.2574	0.2573	0.2570	0.2568	0.2564	0.2563	0.2563	0.2563
4	0.2598	0.2580	0.2576	0.2575	0.2571	0.2568	0.2566	0.2561	0.2559	0.2556	0.2555	0.2553	0.2550
5	0.2610	0.2592	0.2590	0.2586	0.2584	0.2581	0.2580	0.2576	0.2574	0.2572	0.2570	0.2569	0.2566
6	0.2617	0.2598	0.2595	0.2593	0.2589	0.2587	0.2586	0.2583	0.2579	0.2577	0.2575	0.2573	0.2570
7	0.2607	0.2587	0.2586	0.2584	0.2580	0.2577	0.2576	0.2572	0.2570	0.2568	0.2566	0.2563	0.2560
8	0.2602	0.2582	0.2580	0.2577	0.2574	0.2571	0.2567	0.2565	0.2561	0.2559	0.2558	0.2558	0.2561
9	0.2606	0.2587	0.2583	0.2580	0.2578	0.2575	0.2573	0.2570	0.2568	0.2566	0.2565	0.2563	0.2562
10	0.2609	0.2591	0.2589	0.2586	0.2582	0.2579	0.2577	0.2574	0.2572	0.2568	0.2567	0.2564	0.2561
11	0.2602	0.2584	0.2582	0.2579	0.2576	0.2575	0.2570	0.2565	0.2562	0.2559	0.2557	0.2555	0.2552
12	0.2601	0.2581	0.2579	0.2576	0.2573	0.2570	0.2569	0.2566	0.2562	0.2561	0.2559	0.2557	0.2555
n	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	0.2606	0.2587	0.2585	0.2582	0.2579	0.2576	0.2574	0.2570	0.2568	0.2565	0.2564	0.2562	0.2561
Med.	0.2606	0.2587	0.2584	0.2580	0.2578	0.2575	0.2573	0.2570	0.2568	0.2565	0.2564	0.2563	0.2561
σ	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006
Min.	0.2598	0.2580	0.2576	0.2575	0.2571	0.2568	0.2566	0.2561	0.2559	0.2556	0.2555	0.2553	0.2550
Max.	0.2617	0.2598	0.2595	0.2593	0.2589	0.2587	0.2586	0.2583	0.2579	0.2577	0.2575	0.2573	0.2570

The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.



Data Set 7 : 105 °C, 250 mA

Actual Case Temperature [T _s]	106.5 °C
Actual Ambient Temperature [T _A]	101.9 °C
Drive Current [I _r]	250 mA
Measurement Current	250 mA

NOTES:
 T_s and T_A were measured during initial setup.
 Number of LED failures: 0

TABLE 7-6
 Chromaticity

LED No.	Chromaticity v'												
	0 h	500 h	1000 h	2000 h	3000 h	4000 h	5000 h	6000 h	7000 h	8000 h	9000 h	10000 h	11000 h
1	0.5309	0.5302	0.5300	0.5297	0.5298	0.5296	0.5295	0.5292	0.5291	0.5289	0.5288	0.5288	0.5287
2	0.5302	0.5293	0.5291	0.5288	0.5289	0.5287	0.5286	0.5283	0.5281	0.5280	0.5280	0.5281	0.5280
3	0.5312	0.5304	0.5302	0.5300	0.5300	0.5297	0.5297	0.5295	0.5292	0.5290	0.5290	0.5288	0.5288
4	0.5297	0.5289	0.5288	0.5285	0.5285	0.5283	0.5281	0.5279	0.5275	0.5273	0.5272	0.5270	0.5267
5	0.5308	0.5300	0.5299	0.5297	0.5297	0.5294	0.5294	0.5291	0.5290	0.5288	0.5287	0.5286	0.5285
6	0.5308	0.5301	0.5300	0.5297	0.5298	0.5295	0.5294	0.5292	0.5289	0.5287	0.5287	0.5285	0.5282
7	0.5302	0.5295	0.5293	0.5291	0.5292	0.5289	0.5289	0.5285	0.5284	0.5282	0.5281	0.5281	0.5278
8	0.5307	0.5299	0.5297	0.5294	0.5294	0.5293	0.5290	0.5287	0.5285	0.5283	0.5283	0.5282	0.5283
9	0.5313	0.5306	0.5305	0.5302	0.5303	0.5300	0.5300	0.5297	0.5295	0.5294	0.5292	0.5291	0.5290
10	0.5307	0.5300	0.5299	0.5296	0.5297	0.5295	0.5294	0.5293	0.5290	0.5289	0.5289	0.5288	0.5287
11	0.5311	0.5303	0.5302	0.5300	0.5301	0.5299	0.5298	0.5295	0.5293	0.5292	0.5290	0.5290	0.5288
12	0.5299	0.5292	0.5290	0.5287	0.5288	0.5285	0.5284	0.5282	0.5280	0.5278	0.5278	0.5277	0.5275
n	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Avg.	0.5306	0.5299	0.5297	0.5295	0.5295	0.5293	0.5292	0.5289	0.5287	0.5285	0.5285	0.5284	0.5283
Med.	0.5307	0.5300	0.5299	0.5296	0.5297	0.5295	0.5294	0.5292	0.5290	0.5288	0.5287	0.5286	0.5284
σ	0.0005	0.0005	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0007
Min.	0.5297	0.5289	0.5288	0.5285	0.5285	0.5283	0.5281	0.5279	0.5275	0.5273	0.5272	0.5270	0.5267
Max.	0.5313	0.5306	0.5305	0.5302	0.5303	0.5300	0.5300	0.5297	0.5295	0.5294	0.5292	0.5291	0.5290

*The certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
 The laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.*

Rafael Z. Korlikoski - Eireli

RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI – EIRELI
 Avenida XV de Novembro, 1003, Centro
 E-mail: rafa.korli@hotmail.com Fone: (46) 3547-2257
 Ampére – Paraná – CEP: 85640-000
 CNPJ: 10.353.532/0001-66

MODELO Nº 02

PROPOSTA DE PREÇOS



À Comissão de Licitação
 Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 19/2020

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para execução de projeto de iluminação pública com luminárias de LED, nos arredores da nova rodoviária municipal, nas Avenidas Água Branca, Ernesto Luiz Gagliotto e Dom Agostinho José Sartori, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão-PR, incluindo o fornecimento do material e da mão de obra, de acordo com projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo:

Item	Código	Especificação	Valor da mão de obra R\$ R\$	Valor do material R\$	Valor total R\$
1	74751	Execução de projeto de iluminação pública com luminárias de led, na Avenida Duque de Caxias, localizada na conexão com a rua Gabriel Abdala, incluindo mão de obra e materiais necessários para o perfeito funcionamento da rede, conforme especificações constantes em planilha e no memorial descritivo.	9.095,81	55.874,28	R\$ 64.970,09

R\$ 64.970,09 (Sessenta e quatro mil novecentos e setenta reais e nove centavos) Sendo Mão de Obra R\$ 9.095,81 (Nove mil e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos) e Material R\$ 55.874,28 (Cinquenta e cinco mil oitocentos setenta e quatro reais e vinte oito centavos).

O prazo de execução do objeto da licitação é de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

Rafael Korlikoski

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

Francisco Beltrão, 07 de outubro de 2020.

Rafael Zobot Korlikoski

Rafael Zobot Korlikoski
RG: 9.446.811 6
Gerente Administrativo

10.353.532/0001-66
**RAFAEL ZABOT
KORLIKOSKI**
Av. XV de Novembro, 993 - Centro
Paraná
L 85640-000 - Ampère

[Handwritten mark]

[Handwritten marks: b, @]

[Handwritten mark: ✕]

[Handwritten mark: 2]

RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI - EIRELI

Avenida XV de Novembro, 1003, Centro

E-mail: rafa.korlikoski@hotmail.com; Fone: (45) 3547-2257

Ampère - Paraná - CEP: 85640-000

CNPJ: 10.353.532/0001-66

LICITAÇÃO Nº 19/2020 - TOMADA DE PREÇOS - ANEXO V

OBJETO: Execução de projeto de iluminação pública com luminárias de led, na Avenida Duque de Caxias, localizada na conexão com a rua Gabriel Abdalla, incluindo mão de obra e materiais necessários para o perfilho funcionamento da rede, conforme especificações constantes em planilha e no memorial descritivo.

OBRA: Iluminação pública com luminárias de led, na Avenida Duque de Caxias, localizada na conexão com a rua Gabriel Abdalla, localizada na conexão com a rua Gabriel Abdalla

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Descrição	Un	Qtd	Preço Total SEM BDI	Preço Total COM BDI 30,25%	Unitário Mão de Obra	Unitário Material	Total Mão-de-Obra	Total Material	TOTAL
ILUMINAÇÃO PÚBLICA TREVO										
ILUMINAÇÃO DECORATIVA										
Instalação de Postes										
2	Poste de concreto circular para iluminação de 15m (Superposte) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	2.577,50	3.357,19	470,00	2.887,19	2.820,00	17.323,14	20.143,16
3	Isolador de porcelana, tipo rodana, dimensões 72x72mm para uso de baixa tensão	UN	2	3,93	5,12	0,72	4,40	1,44	8,80	10,24
4	Arrumação vertical com haste e contra-pino, em chapa de aço galvanizado 3/16" com 1 esboço sem isolador	UN	2	13,05	17,00	2,38	14,62	4,76	29,24	34,00
5	Abraçadeira de aço para suporte de rolana em poste circular BAP3 com parafuso e acessórios	UN	2	14,70	19,15	2,68	16,47	5,36	32,94	38,29
6	Suporte para fixação de luminárias de 3 pértolas em super poste	UN	6	157,00	204,49	28,63	175,86	171,78	1.055,16	1.226,96
Luminárias										
4	Luminária Pública LED, 160 W - Conforme Memorial	UN	18	800,00	1.042,00	135,46	906,54	2.438,28	1.148,80	1.333,76
5	Cabo multipolar de cobre, flexível, classe 4 ou 5, anti-chama BWF-B, 0,6/1kV, 3 CONDUTORES DE 1,5MM ²	M	320	3,20	4,17	0,58	3,59	185,60	1.148,80	1.333,76
Mão de Obra - Instalação de Luminárias										
6	MÃO DE OBRA	US	90,35	39,00	50,80	7,11	43,69	642,39	3.947,39	4.589,55
Instalação de eletrodutos e cabos										
7	Eletroduto PEAD flexível parede simples, corrugação helicoidal, cor preta, sem rosca 1,1/4", para cabeamento sub (NBR 15715)	M	300	3,15	4,10	0,57	3,53	171,00	1.059,00	1.230,86
8	Cabo de alumínio multiplexado Triplex 16mm ²	M	40	4,90	6,38	0,89	5,49	35,60	219,60	255,29
9	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuição - Fornecimento e instalação - AF - 12/2015	M	650	7,90	10,29	1,44	8,85	936,00	5.752,50	6.688,34
10	Conector para ligação binética de cobre (10mm ²) e alumínio (16mm ²)	UN	4	10,00	13,03	1,82	11,21	7,28	44,84	52,10
11	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 40 mm (1,1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação	M	35	10,60	13,81	1,93	11,88	67,56	415,80	483,23
12	Curva 90 graus longa, de PVC, rígido, de 1,1/4"	UN	2	3,90	5,08	0,71	4,37	1,42	8,74	10,16
13	Luva em PVC rígido roscaável de 1,1/4" para eletroduto	UN	4	2,15	2,80	0,39	2,41	1,56	9,64	11,20
14	Eletroduto flexível roscaável de 1,1/4" para eletroduto	M	75	7,32	9,53	1,33	8,20	99,75	615,00	715,07
15	Luva em PVC rígido roscaável de 3/4" para eletroduto	UN	8	0,99	1,29	0,18	1,11	1,44	8,88	10,32
16	Curva 90 graus, longa, de PVC rígido, de 3/4"	UN	4	2,29	2,98	0,42	2,56	1,68	10,24	11,93
17	Cabo de cobre nu 10 mm ² meio duro	M	300	4,65	6,06	0,85	5,21	255,00	1.563,00	1.816,99
18	Haste de aterramento em aço 3m DN=5/8", revestida com baixa camada de cobre, com conector tipo grampo	UN	5	32,99	42,97	6,01	36,96	30,05	184,80	214,85
19	Abraçadeira de laço para fixação de cabo de aterramento (5/8")	UN	5	4,69	6,11	0,85	5,26	4,25	26,30	30,54
Mão de obra eletroduto e aterramento										
										4.231,33

Rafael Korlikoski

RZ

B

000232

~~00037~~

20	MÃO DE OBRA	US	112,02	29,00	37,77	5,29	32,48	592,59	3.639,46	4.231,33
INSTALAÇÃO DE ENERGIA E COMANDO										
Instalação disjuntores										
21	Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 32A. - Fornecimento e instalação	UN	1	67,80	75,26	10,54	64,74	10,54	64,74	75,26
22	Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 25A. - Fornecimento e instalação	UN	1	55,50	72,29	10,12	62,17	10,12	62,17	72,29
23	Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 10A. - Fornecimento e instalação	UN	1	52,60	68,51	8,59	59,92	9,59	58,92	68,51
Acessórios										
24	Conector bipolar, corrente de 25 A, tensão nominal de 220 V	UN	1	104,30	135,65	19,02	116,63	19,02	116,63	135,65
25	Quadro de comando 40X30X20 em com placa de montagem, em aço com pintura anticorrosiva, corza	UN	1	138,00	179,75	25,16	154,59	25,16	154,59	179,75
26	Caixa de medição CNPH padrão copei	UN	1	160,00	208,40	29,17	179,23	29,17	179,23	208,40
27	Tubo liso TSG 35 mm	M	1	14,00	18,24	2,55	15,69	2,55	15,69	18,24
28	Rele fotoeletrônico para comando de iluminação externa 220V/1000W. - Fornecimento e instalação	UN	1	32,00	41,68	5,93	35,85	5,93	35,85	41,68
29	Conector SAK 10 mm	UN	3	10,40	13,55	1,90	11,65	1,90	11,65	13,55
Eletrodutos										
30	Eletroduto de PVC rígido roscaável de 1,14"	M	10	8,20	8,08	1,13	6,95	11,30	69,50	80,76
31	Luva em PVC rígido roscaável de 1,14" para eletroduto	UN	2	2,15	2,80	0,39	2,41	0,78	4,82	5,60
32	Curva de 90 graus longa de PVC rígido roscaável de 1,14"	UN	1	3,90	5,08	0,71	4,37	0,71	4,37	5,08
33	Cabeçote para entrada de linha de alimentação para eletroduto, em liga de alumínio com acabamento anti-corrosivo, com fixação por encaixe liso de 380 graus, de 1,14"	UN	1	5,10	6,64	0,93	5,71	0,93	5,71	6,64
34	Caixa de passagem 30x30x40cm com tampo de dreno brisa	UN	8	157,80	205,53	28,77	176,76	230,16	1.414,09	1.644,28
Condutoras										
35	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 0,6/1,0 kV. - Fornecimento e instalação	M	10	3,30	4,30	0,60	3,70	6,00	37,00	42,98
Mão de obra comando e entrada de energia										
36	MÃO DE OBRA	US	8,88	39,80	51,84	7,26	44,58	63,02	386,95	449,97

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

Francisco Beltrão, 07 de outubro de 2020.

Rafael Zabot Korlikoski

Rafael Zabot Korlikoski
RG: 9.446.811 6
Gerente Administrativo

Rafael Korlikoski

Rafael Zabot Korlikoski
RG: 9.446.811 6
CFT: 05220495917
Técnico em Eletrotécnica

10.353.532/0001-66
RAFAEL ZABOT
KORLIKOSKI
Av. XV de Novembro, 993 - Centro
Paraná - PR
85640-000 - Ampère

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI - EIRELI

Avenida XV de Novembro, 1003, Centro

E-mail: rafa.korlikowski@gmail.com Fone: (46) 3547-2257

Ampère - Paraná - CEP: 85640-000

CNPJ: 10.353.532/0001-66

LICITAÇÃO Nº 19/2020 - TOMADA DE PREÇOS - ANEXO V

OBJETO: Execução de projeto de iluminação pública com luminárias de led, na Avenida Duque de Caxias, localizada na conexão com a rua Gabriel Abdala, incluindo mão de obra e materiais necessários para o perfeito funcionamento da rede, conforme especificações constantes em planilha e no memorial descritivo.

CRONOGRAMA

OBRA: Iluminação pública com luminárias de led, na Avenida Duque de Caxias, localizada na conexão com a rua Gabriel Abdala

BDI: 30,25%

ILUMINAÇÃO DECORATIVA	Serviço	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	30 Dias	45 Dias
Instalação de Postes		UN	1	21.452,64	21.452,64	75%	25%
Luminárias		UN	1	20.089,76	20.089,76	16.089,48	5.363,16
Mão de Obra - Instalação de Postes e Luminárias		US	1	4.589,55	4.589,55	15.067,32	5.022,44
Instalação de eletrodutos e cabos		UN	1	11.530,88	11.530,88	3.442,16	1.147,39
Mão de obra eletroduto e aterramento		US	1	4.231,33	4.231,33	8.648,16	2.882,72
TOTAL DO GRUPO					61.894,16	3.173,50	1.057,83
ENTRADA DE ENERGIA E COMANDO							
Instalação de Disjuntores		UN	1	216,08	216,08	25%	75%
Acessórios		UN	1	624,55	624,55	54,02	162,06
Eletrodutos		UN	1	1.742,35	1.742,35	156,14	468,41
Condutores		UN	1	42,98	42,98	435,59	1.306,76
Mão de obra comando e entrada de energia		US	1	449,97	449,97	10,74	32,24
TOTAL DO GRUPO					3.075,93	337,48	112,49
VALOR DO ORÇAMENTO					RS 64.970,09		

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

Francisco Beltrão, 07 de outubro de 2020.

Rafael Zabot Korlikoski
RG: 9.446.811.6
Gerente Administrativo



10.353.532/0001-66

**RAFAEL ZABOT
KORLIKOSKI**

Av. XV de Novembro, 993 - Centro
Paraná - PR
85640-000 - Ampère

Rafael Zabot Korlikoski
RG: 9.446.811.6
CFT: 05220495917
Técnico em Eletrotécnica



Valores Acumulados	Acumulado	73%	100%
Total Mensal	RS 64.970,09	47.414,59	RS 64.970,09
Financeiro		47.414,59	17.555,50
Valores Acumulados		47.414,59	RS 64.970,09

Rafael Z. Korlikoski - Eireli

RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI – EIRELI
 Avenida XV de Novembro, 1003, Centro
 E-mail: rafa.korli@hotmail.com Fone: (46) 3547-2257
 Ampére – Paraná – CEP:85640-000
 CNPJ: 10.353.532/0001-66

TABELA DO BDI

Quadro de Composição do BDI

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão

Iluminação Pública Trevo
 Av. Duque de Caxias

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%)	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Geral	AC	5,92%
Seguro e Garantia	SG	0,51%
Risco	R	1,48%
Despesas Financeiras	DF	1,07%
Lucro	L	7,90%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,07%
BDI COM desoneração	BDI DES	30,25%

Os valores do BDI foram calculados com o emprego da fórmula

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - CP - ISS - CPRB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Francisco Beltrão, 07 de outubro de 2020.


 Rafael Z. Korlikoski
 RG: 9.446.811 6
 Gerente Administrativo

Rafael Z. Korlikoski - Eireli

RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI – EIRELI
Avenida XV de Novembro, 1003, Centro
E-mail: rafa.korli@hotmail.com Fone: (46) 3547-2257
Ampére – Paraná – CEP: 85640-000
CNPJ: 10.353.532/0001-66

MODELO Nº 04

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À Comissão de Licitação
Tomada de Preço nº 19/2020 ✓

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei Municipal nº 4.726 de 17 de dezembro de 2019, a empresa RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI – EIRELI, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a **TOMADA DE PREÇO Nº 19/2020** cujo objeto é a contratação de empresa para execução de projeto de iluminação pública com luminárias de LED, nos arredores da nova rodoviária municipal, nas Avenidas Água Branca, Ernesto Luiz Gagliotto e Dom Agostinho José Sartori, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão-PR.

Francisco Beltrão, 07 de outubro de 2020.



Rafael Zabot Korlikoski
RG: 9.446.811 6
Gerente Administrativo









Rafael Z. Korlikoski - Eireli

RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI – EIRELI
Avenida XV de Novembro, 1003, Centro
E-mail: rafa.korli@hotmail.com Fone: (46) 3547-2257
Ampére – Paraná – CEP: 85640-000
CNPJ: 10.353.532/0001-66

MODELO Nº 08

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO –
PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI – EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 10.353.532/0001-66, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014, cujos termos declaramos conhecer na íntegra.

Francisco Beltrão, 07 de outubro de 2020.

Rafael Korlikoski

Rafael Zabot Korlikoski
RG: 9.446.811 6
Gerente Administrativo

[Handwritten mark]

[Handwritten marks: D, L, and others]

000237

~~000237~~

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Empresa >>> Fácil

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI - EIRELI		Protocolo: PRC2004002458	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE (Sede) 41600729102	CNPJ 10.353.532/0001-66	Arquivamento do Ato Constitutivo 17/09/2008	Início de Atividade 01/10/2008
Endereço Completo Avenida XV DE NOVEMBRO, Nº 1003, CENTRO - Ampère/PR - CEP 85640-000			
Objeto COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS.			
Capital R\$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) Capital Integralizado R\$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais)	Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI	CPF 052.204.959-17	Administrador S	Início do Mandato 22/06/2018
Dados do Administrador Nome RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI	CPF 052.204.959-17	Início do Mandato 22/06/2018	Término do Mandato
Último Arquivamento Data 04/07/2018	Número 20183210077	Ato/eventos 091 / 022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/09/2020, às 13:59:12 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código QRDM9FGG.



PRC2004002458

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

Rafael Korlikoski

SUORTE PARA 3 PETALAS

Suporte para 3
Luminarias



Suporte para fixação de luminarias (03 pétalas) para topo
de parede. Fabricado em aço carbono 1010/1020
normalizado, com pintura quente, interna e externamente,
conforme especificações 1333, 1303 e 1400 da ABNT, com diâmetro
de 170mm para o corpo do poste e 60,3mm para encaixe das
luminárias. Braços com 180mm de comprimento, suporte
totalizado com pintura eletrolítica poliéster a pó, com cura a
120°C. Referência Fibrometal do Brasil

[28.049.000/0001-03]

DENKI MARINGÁ LTDA - ME

Av. Paranapani - 2218

Pq Industrial Bandeirantes II

cep: 87070-130


MARINGÁ - PR

Rafael Korki Korki

GW

Zagonel[®]

Tecnologia eficiente



Luminária Pública
Linha LUMOS EVO

Rafael Korhokki *[Signature]* *[Initials]*

Zagonel

Tecnologia eficiente



A Zagonel tem como principal objetivo entregar produtos de qualidade única para seus consumidores, aliando design e tecnologia na busca por soluções inteligentes, para criação de torneiras, duchas e equipamentos de iluminação.

Nos orgulhamos de fazer parte da fabricação de produtos brasileiros, que podem ser disponibilizados para o mercado mundial.

Como resultado de nossa dedicação e esforço, apresentamos uma completa linha de duchas e torneiras, que se encaixam nos desejos e necessidades de cada cliente. Além do cuidado para tornar cada produto funcional, a Zagonel presapela sua história, já que está presente no mercado desde 1989, sendo que a ISO 9001:2008 é a prova do comprometimento presente na fabricação de todos os produtos.

A busca pelos melhores resultados é o que torna possível esta caminhada, tendo a consciência que o produto final deve tornar-se sinônimo de funcionalidade no dia a dia dos consumidores.

30

Rafael Korkorki

Zagonel


Tecnologia eficiente

Luminária Pública Linha LUMOS EVO

As luminárias públicas de LED Zagonel modelo LUMOS EVO foram desenvolvidas para aplicação em avenidas, rodovias, loteamentos, praças, ciclovias e demais locais onde seja necessária uma iluminação de alto desempenho e durabilidade.

Design inovador e contemporâneo, desenvolvido para garantir toda a proteção, eficiência térmica e eficácia luminosa, proporcionando segurança e conforto visual.

Projetada conforme normativas vigentes, atendendo requisitos de desempenho estabelecidos internacionalmente. Utiliza LED com vida útil maior ou igual a L70/66.000 horas, grau de proteção IP67, resistente a impactos (IK08) e eficácia luminosa maior que 140 lm/W. Lentes em Vidro Borossilicato com resistência contra impactos e variações térmicas.



COM tomada para relé
fotoelétrico ou sistema
de telegestão

SEM tomada para relé
fotoelétrico ou sistema
de telegestão

GARANTIA


5
anos

Fabricado
no Brasil


Rafael Karlikoff

GD

Dimensões da Luminária 60W



Dimensões da Luminária 80W à 180W



50 Rafael Kozikoki

Potência Nominal	40W	60W	100W	150W	180W
Modelo	LUMOS EVO	LUMOS EVO	LUMOS EVO	LUMOS EVO	LUMOS EVO
Sistema de Fixação para Postes [1]			Ø de 25 a 60,3mm		
Estrutura Principal Dissipador			Alumínio Injetado		
Grau de Proteção			IP 67		
Lente [2]			Vidro Borossilicato		
Ângulo de Irradiação Luminosa [3]			80° x 140° (Tipo II, Curta, Limitada)		
Proteção Contra Impacto			IK 08		
Fonte de Luz			Led COB [Chip On Board]		
Temperatura de Cor (CCT) (±5%)			4.000K / 5.000K		
Índice de Reprodução de Cor (CRI)			70		
Classe de Eficiência Energética			Classe A		
Componentes [4]			Sistema de Fococélula; Base 7 segmentos; Dimerização (0-10V)		
Fluxo Luminoso Efetivo (Lúmens) (±10%) [5]	5.800 lm	8.400 lm	15.000 lm	21.750 lm	25.200 lm
Eficiência Luminosa (±10%) [5]	145 lm/W	140 lm/W	150 lm/W	145 lm/W	140 lm/W
Fluxo Luminoso do LED (@Tj= 25°C) (±10%)	7.834 lm	11.429 lm	20.049 lm	29.380 lm	34.288 lm
Vida Útil do LED [6]			L70 / 66.000hs		
Temperatura Ambiente de Operação [7a]			-30°C a 50°C		
Corrente de Entrada (Driver) [127V / 220V]	472mA / 273mA	630mA / 364mA	787mA / 455mA	1.181A / 682mA	1.417A / 818mA
Tensão de Alimentação (Driver)			Bivolt 100-250V~, 50-60Hz		
Fator de Potência (FP)			>0,98		
Distorção Harmônica de Corrente (ATHD)			<10%		
Proteção			Sobrecorrente e Sobretensão (10kV / 10kA)		
Classe de Isolação Elétrica [7]			Classe 1		
Peso do Produto (aproximado)	2,275kg		5,460kg		
Garantia			5 Anos (contra defeitos de fabricação)		

[1] Para diâmetros diferenciados, consulte o fabricante e solicite informações técnicas de acessórios (as luminárias Modelo LUMOS 30W a 60W possuem duas peças para fixação: uma peça com Ø de 25 a 33mm e outra peça com Ø de 48,3mm);

[2] É de suma importância que a região da lente (proteção) sobre o LED não seja coberta, obstruindo a passagem de luz e que tenha uma limpeza periódica, evitando assim um superaquecimento no LED e garantindo vida útil;

[3] Para diferentes configurações de distribuição luminosa Transversal (tipos I, II e III) e Longitudinal (Curta, Média e Longa), consulte o fabricante;

[4] Opção de Componentes: Base 7 segmentos - Tomada Fococélula e Dimerização (0-10V). As opções com a tomada para rede fotoelétrica ou dimerização não disponibiliza a fotocélula embutida.


[5] Valores considerando temperatura de superfície do LED a 85°C conforme padrão IES LM80;

[6] Tempo para perda de 30% do fluxo luminoso inicial considerando temperatura de superfície do LED a 85°C reportada por procedimento de ensaio IESNA LM80-08 e limitado por extrapolação matemática conforme IESNA TM-21-11;

[7] Representa o nível de proteção contra choque elétrico, normatizado pela IEC61140.

Imagens deste descritivo meramente ilustrativas | Medidas Aproximadas | O fabricante reserva-se o direito de realizar modificações nos produtos deste descritivo em qualquer momento sem aviso prévio.

Curva Fotométrica e Características da Lente





Material	Vidro Borossilicato 3.3
Índice de refração	1.474
Transmitância luminosa	95%
Curva fotométrica	Bat wing light shape

GW

Rafael Korkorki

Exemplo de aplicação das Luminárias



WWW.ZAGONEL.COM.BR

+55 (49) 98830 0015

+55 (49) 3366 6000

BR 282 - KM 576 - Distrito Industrial Pinhal Largo
Pinhalzinho - Santa Catarina - Brasil - CEP 89870-000

   /eletrozagonel



Fabricado no Brasil



Zagonel
Tecnologia eficiente

SD

Rafael Karlikok



Certificado de Conformidade

*Certificate of Compliance * Certificado de Conformidad*
Certificado N.º: TÜV 19.0778
*Certificate No. * Certificado N.º:*
Revisão: 00
*Review * Revisión:*
Válido até: 04/11/2023
*Valid until * Válido hasta:*
Emitido em: 04/11/2019
*Issued * Emitido:*
Produto:
*Product * Producto:*
LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA
FAMÍLIA: Luminária LED / CREE – CM Family LEDs / IP67 / 50.000h
MODELOS: (tabela em anexo)
Solicitante:
*Applicant * Solicitante:*
ELETRO ZAGONEL LTDA
Rodovia BR 282, Km 576, S/N – Distrito Industrial Pinhal Leste
89.870-000 – Pinhalzinho - SC
CNPJ: 81.365.223/0001-54
Fabricante:
*Manufacturer * Fabricante:*
ELETRO ZAGONEL LTDA
Rodovia BR 282, Km 576, S/N – Distrito Industrial Pinhal Leste
89.870-000 – Pinhalzinho - SC
CNPJ: 81.365.223/0001-54
Fornecedor / Representante Legal:
*Supplier / Legal Representative * Proveedor / Representante Legal:*
ELETRO ZAGONEL LTDA
Rodovia BR 282, Km 576, S/N – Distrito Industrial Pinhal Leste
89.870-000 – Pinhalzinho - SC
CNPJ: 81.365.223/0001-54
Normas Técnicas / Regulamento:
*Standards / Regulation * Normas / Reglamento:*
- Portaria INMETRO 20/17
Anexo I - Regulamento Técnico da Qualidade para Luminárias para Iluminação Pública Viária.
Anexo II - Requisitos de Avaliação da Conformidade para Luminárias para Iluminação Pública Viária;
- Portaria INMETRO 118/15 – RGCP - Regra Geral de Certificação de Produtos;
Esquema de Certificação:
*Certification Scheme * Esquema de Certificación:*
Esquema 5 de certificação de produto, conforme portaria 20/2017, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 1 ano, com auditoria de fábrica e ensaios de tipo e complementar.
Laboratório, N.º do Relatório de Ensaios e Data:
*Laboratory, Test Report No. and Date * Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha:*
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica Calibração e Ensaios
Relatório N.º LUM 1232a/2019 – Emitido em: 09/10/2019
Relatório N.º EMC 0236/2019 – Emitido em: 28/08/2019
Relatório N.º LUM 1233a/2019 – Emitido em: 09/10/2019
Relatório N.º LUM 1234a/2019 – Emitido em: 09/10/2019
Relatório N.º EMC 0237/2019 – Emitido em: 28/08/2019
Relatório N.º LUM 1235a/2019 – Emitido em: 09/10/2019
Relatório N.º LUM 1227a/2019 – Emitido em: 09/10/2019
Relatório N.º LUM 1226a/2019 – Emitido em: 09/10/2019
Relatório N.º LUM 1229a/2019 – Emitido em: 09/10/2019
Relatório N.º LUM 1228a/2019 – Emitido em: 09/10/2019
Relatório N.º LUM 1224a/2019 – Emitido em: 09/10/2019
Relatório N.º LUM 1225a/2019 – Emitido em: 09/10/2019
Relatório N.º LUM 1223a/2019 – Emitido em: 09/10/2019
Relatório N.º LUM 1222a/2019 – Emitido em: 09/10/2019
Igor Moreno
 Local Field Manager

"Este documento é composto de 07 páginas e é válido quando exibido com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas páginas subsequentes."



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance + Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 19.0778

Certificate No. + Certificado N.º:

Revisão: 00

Review + Revisión:

Válido até: 04/11/2023

Valid until + Válido hasta:

Emitido em: 04/11/2019

Issued + Emitido:

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Data + Informe de Auditoria y

Fecha:

Notas:

Notes + Anotación:

Auditoria realizada em 29/01/2019 - PO 0050-19

"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO".

Este certificado está vinculado à proposta 27116729 / 16/05/2019

Lista de modelos

Marca <i>Brand + Marca</i>	Modelo <i>Model + Modelo</i>	Descrição <i>Description + Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode + Código de Barras GTIN</i>
Zagonel	Lumos Evo ZL-5962 Com tomada para relé fotoelétrico	100-250 V, 180W, 25200 lm, 140 lm/W, FP: 0,98 , 5000 K, IRC ≥70	7897273264832
	Versões: LUMOS EVO ZL-5961 - Sem tomada para relé fotoelétrico		7897273264825
Zagonel	Lumos Evo ZL-5921 Com tomada para relé fotoelétrico	100-250 V, 180W, 25200 lm, 140 lm/W, FP: 0,98 , 4000 K, IRC ≥70	7897273235702
	Versões: LUMOS EVO ZL-5925 - Sem tomada para relé fotoelétrico		7897273235818
Zagonel	Lumos Evo ZL-5960 Com tomada para relé fotoelétrico	100-250 V, 150W, 21750 lm, 145 lm/W, FP: 0,98 , 5000 K, IRC ≥70	7897273264801
	Versões: LUMOS EVO ZL-5959 - Sem tomada para relé fotoelétrico		7897273264689
Zagonel	Lumos Evo ZL-5922 Com tomada para relé fotoelétrico	100-250 V, 150W, 21750 lm, 145 lm/W, FP: 0,98 , 4000 K, IRC ≥70	7897273235726
	Versões: LUMOS EVO ZL-5926 - Sem tomada para relé fotoelétrico		7897273235825
Zagonel	Lumos Evo ZL-5958 Com tomada para relé fotoelétrico	100-250 V, 100W, 15000 lm, 150 lm/W, FP: 0,98 , 5000 K, IRC ≥70	7897273263019
	Versões: LUMOS EVO ZL-5938 - Sem tomada para relé fotoelétrico		7897273242526
Zagonel	Lumos Evo ZL-5955 Com tomada para relé fotoelétrico	100-250 V, 100W, 15000 lm, 150 lm/W, FP: 0,98 , 4000 K, IRC ≥70	7897273258039
	Versões: LUMOS EVO ZL-5946 - Sem tomada para relé fotoelétrico		7897273255410

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/811525569684705165>

Confirmação de validade do certificado de conformidade em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.408 de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

TUV 19.0778 - Revisão 00 - 04/11/2019 - Página 2 de 7
Endereço Sede: Rua Libero Badaro, 293, 5ª Andar, Mozanino - Centro - CEP: 01009-907 - São Paulo - SP
CNPJ: 01.950.467/0001-65 - Tel: 55 11 3514.5700 - www.tuv.com.br MS-0032142

000247

~~000249~~

TÜVRheinland[®]
Precisely Right.

Certificado de Conformidade

*Certificate of Compliance * Certificado de Conformidad*

Certificado N.º: TÜV 19.0778

*Certificate No. * Certificado N.º:*

Revisão: 00

*Review * Revisión:*

Válido até: 04/11/2023

*Valid until * Válido hasta:*

Emitido em: 04/11/2019

*Issued * Emitido:*

Zagonel	Lumos Evo ZL-4944 Com tomada para relé fotoelétrico Versões: LUMOS EVO ZL-4924 - Sem tomada para relé fotoelétrico	100-250 V, 60W, 8400 lm, 140lm/W, FP: 0,98 , 5000 K, IRC ≥70	7897273263002 7897273237294
Zagonel	Lumos Evo ZL-4943 Com tomada para relé fotoelétrico Versões: LUMOS EVO ZL-4931 - Sem tomada para relé fotoelétrico	100-250 V, 60W, 8400 lm, 140lm/W, FP: 0,98 , 4000 K, IRC ≥70	7897273262999 7897273255434
Zagonel	Lumos Evo ZL-4940 Com tomada para relé fotoelétrico Versões: LUMOS EVO ZL-4942 - Sem tomada para relé fotoelétrico	100-250 V, 40W, 5800 lm, 145lm/W, FP: 0,98 , 5000 K, IRC ≥70	7897273262951 7897273262982
Zagonel	Lumos Evo ZL-4939 Com tomada para relé fotoelétrico Versões: LUMOS EVO ZL-4941 - Sem tomada para relé fotoelétrico	100-250 V, 40W, 5800 lm, 145lm/W, FP: 0,98 , 4000 K, IRC ≥70	7897273262944 7897273262968

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/81152569684705165>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2005, as declarações em forma eletrônica produzidas com o sistema de processamento de certificação digital emitidas pelo ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 21º, da Lei nº 10.408, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance + Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 19.0778**

Certificate No. + Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review + Revisión:

Válido até: **04/11/2023**

Valid until + Válido hasta:

Emitido em: **04/11/2019**

Issued + Emitido:

Anexo 02: Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE

<p>Modelo: Lumos Evo ZL-5962</p> <p>ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA</p> <p>Fornecedor: Osram Zephero Zephero Marca: Osram Modelo: Lumos Evo ZL 5962 Tipo: Tecnologia LED</p> <p>Mais eficiente: A</p> <p>Potência: 180 (W) Eficiência Luminosa: 140 (lm/W) Vida Declarada Nominal: 50.000 (h)</p> <p>REGISTRO DE PRODUTOS E SERVIÇOS Nº: 33.0033.2019</p>	<p>Modelo: Lumos Evo ZL-5921</p> <p>ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA</p> <p>Fornecedor: Osram Zephero Zephero Marca: Osram Modelo: Lumos Evo ZL 5921 Tipo: Tecnologia LED</p> <p>Mais eficiente: A</p> <p>Potência: 180 (W) Eficiência Luminosa: 140 (lm/W) Vida Declarada Nominal: 50.000 (h)</p> <p>REGISTRO DE PRODUTOS E SERVIÇOS Nº: 33.0033.2019</p>	<p>Modelo: Lumos Evo ZL-5960</p> <p>ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA</p> <p>Fornecedor: Osram Zephero Zephero Marca: Osram Modelo: Lumos Evo ZL 5960 Tipo: Tecnologia LED</p> <p>Mais eficiente: A</p> <p>Potência: 150 (W) Eficiência Luminosa: 145 (lm/W) Vida Declarada Nominal: 50.000 (h)</p> <p>REGISTRO DE PRODUTOS E SERVIÇOS Nº: 33.0033.2019</p>
---	---	---

<p>Modelo: Lumos Evo ZL-5922</p> <p>ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA</p> <p>Fornecedor: Osram Zephero Zephero Marca: Osram Modelo: Lumos Evo ZL 5922 Tipo: Tecnologia LED</p> <p>Mais eficiente: A</p> <p>Potência: 150 (W) Eficiência Luminosa: 145 (lm/W) Vida Declarada Nominal: 50.000 (h)</p> <p>REGISTRO DE PRODUTOS E SERVIÇOS Nº: 33.0033.2019</p>	<p>Modelo: Lumos Evo ZL-5958</p> <p>ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA</p> <p>Fornecedor: Osram Zephero Zephero Marca: Osram Modelo: Lumos Evo ZL 5958 Tipo: Tecnologia LED</p> <p>Mais eficiente: A</p> <p>Potência: 100 (W) Eficiência Luminosa: 150 (lm/W) Vida Declarada Nominal: 50.000 (h)</p> <p>REGISTRO DE PRODUTOS E SERVIÇOS Nº: 33.0033.2019</p>	<p>Modelo: Lumos Evo ZL-5955</p> <p>ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA</p> <p>Fornecedor: Osram Zephero Zephero Marca: Osram Modelo: Lumos Evo ZL 5955 Tipo: Tecnologia LED</p> <p>Mais eficiente: A</p> <p>Potência: 100 (W) Eficiência Luminosa: 150 (lm/W) Vida Declarada Nominal: 50.000 (h)</p> <p>REGISTRO DE PRODUTOS E SERVIÇOS Nº: 33.0033.2019</p>
---	---	---

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/811525569684705165>

Conforme art. 10, § 1º, III, da Resolução RDC nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2021, as informações em forma eletrônica produzidas com o utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pelo ICP-Brasil possuem-se validade em relação ao original, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



000249 ~~00051~~
TÜVRheinland
Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance • Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 19.0778**

Certificate No. • Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review • Revisión:

Válido até: **04/11/2023**

Valid until • Válido hasta:

Emitido em: **04/11/2019**

Issued • Emitido:

Modelo: Lumos Evo ZL-4944	Modelo: Lumos Evo ZL-4943	Modelo: Lumos Evo ZL-4940
 ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Potência: 60 (W) Eficiência Luminosa: 140 (lm/W) Vida Declarada Nominal: 50.000 (h) Classificação: A INMETRO, PROCEL, Registro 55000/2019	 ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Potência: 60 (W) Eficiência Luminosa: 140 (lm/W) Vida Declarada Nominal: 50.000 (h) Classificação: A INMETRO, PROCEL, Registro 55000/2019	 ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Potência: 40 (W) Eficiência Luminosa: 145 (lm/W) Vida Declarada Nominal: 50.000 (h) Classificação: A INMETRO, PROCEL, Registro 55000/2019

Modelo: Lumos Evo ZL-4939
 ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Potência: 40 (W) Eficiência Luminosa: 145 (lm/W) Vida Declarada Nominal: 50.000 (h) Classificação: A INMETRO, PROCEL, Registro 55000/2019

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/811525569684705165>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as certificações em firmas eletrônicas produzidas com a utilização de processos de Certificação Digital disponibilizados pela ICP-Brasil possuem sua validade em relação aos signatários, na forma do art. 2º da Lei nº 10.408, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



000250

000250



TÜVRheinland
Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance • Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 19.0778

Certificate No. • Certificado N.º:

Revisão: 00

Review • Revisión:

Válido até: 04/11/2023

Valid until • Válido hasta:

Emitido em: 04/11/2019

Issued • Emitido:

Anexo 03: Planilha de Especificações Técnicas – PET

	PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM LUMINÁRIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA LÂMPADAS DE DESCARGA E TECNOLOGIA LED		ETIQUETAGEM PET002-LED								
	PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		DATA APROVAÇÃO DEZ/2016	ORIGEM INMETRO							
			REVISÃO 00	DATA ÚLTIMA REVISÃO DEZ/2016							
01 - DENOMINAÇÃO COMERCIAL											
MARCA	ZAGONEL										
FORNECEDOR	ELETRÔ ZAGONEL LTDA										
FABRICANTE	ELETRÔ ZAGONEL LTDA										
02 - IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA											
FAMÍLIA (*)	Luminária LED / CREE - CM Family LEDs / IP67 / 50 000h										
MARCA/MODELO DO LED	CREE / CM Family LEDs										
TIPO DA LUMINÁRIA	Luminária LED										
VIDA DECLARADA (h)	50.000										
<small>(*) Composição do Código da Família LUMINÁRIA TECNOLOGIA LED - Tipo de Luminária / Marca e Modelo do LED / IP da Luminária / Vida declarada em horas LUMINÁRIA COM LÂMPADA DESCARGA - Tipo de Luminária / Tipo de lâmpada e diâmetro / Vida declarada em horas</small>											
CÓDIGO DE BARRAS	MODELO	TENSÃO DE ENSAIO (V)	FREQ. (Hz)	INTENS. CIA. (W)	FACTOR DE INTENS. CIA.	FLUXO LUMINOSO (lm)	RENDIMENTO ÓPTICO (**) (%)	EE (**) (lm/W)	BE (A)	ELC (A)	Nº RELATÓRIO (ENSAIO LABORATORIAL)
7897273264032	Luzos Evo ZL5962	127 e 220	60	180	0,98	25200	Não Aplicável	140	270	5000	LUM 1232a/2019
7897273235702	Luzos Evo ZL5921	127 e 220	60	180	0,98	25200	Não Aplicável	140	270	4000	LUM 1232a/2019 LUM 1233a/2019 EMC 0236/2019
7897273264001	Luzos Evo ZL5960	127 e 220	60	150	0,98	21750	Não Aplicável	143	270	5000	LUM 1223a/2019
7897273235726	Luzos Evo ZL5922	127 e 220	60	150	0,98	21750	Não Aplicável	143	270	4000	LUM 1224a/2019
7897273263019	Luzos Evo ZL5958	127 e 220	60	100	0,98	15000	Não Aplicável	150	270	5000	LUM 1221a/2019
7897273258039	Luzos Evo ZL5955	127 e 220	60	100	0,98	15000	Não Aplicável	150	270	4000	LUM 1234a/2019 LUM 1235a/2019 EMC 0237/2019
7897273263002	Luzos Evo ZL4944	127 e 220	60	60	0,98	8400	Não Aplicável	140	270	5000	LUM 1226a/2019
7897273262999	Luzos Evo ZL4943	127 e 220	60	60	0,98	8400	Não Aplicável	140	270	4000	LUM 1227a/2019
7897273262911	Luzos Evo ZL4940	127 e 220	60	40	0,98	5800	Não Aplicável	143	270	5000	LUM 1228a/2019
7897273262944	Luzos Evo ZL4939	127 e 220	60	40	0,98	5800	Não Aplicável	143	270	4000	LUM 1229a/2019
(***) EE - Eficiência Energética. (***) Aplicável somente para Luminárias com lâmpadas de descarga.											
03 - DATA		04 - CARIMBO E ASSINATURA									
25/10/2019		Assinado de forma digital por Fabio Sora de Araujo Dados: 2019.10.25 15:39:05 -05'00'									
		Diretoria de Avaliação da Conformidade - DCONF Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE Endereço: Rua Santa Alexandrina, 416 - 5º andar - Fco. Comprido - Fco. de Itavera - RJ CEP: 30.261-232 Telefones: (021) 2563-5022/5665 - Fax: (021) 2563-2906 E-mail: dn@inmetro.gov.br									

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3ods.digitalcheck/811525569684705165>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2003, as declarações em forma eletrônica produzidas com o utilização de processo de Certificação Digital (assinatura eletrônica) emitida pela ICP-Brasil possuem os mesmos efeitos jurídicos que as emitidas em forma física, na forma do art. 210, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

000251

000251



TÜVRheinland
Precisely Right.



Certificado de Conformidade

*Certificate of Compliance * Certificado de Conformidad*

Certificado N.º: TÜV 19.0778

*Certificate No. * Certificado N.º:*

Revisão: 00

*Review * Revisión:*

Válido até: 04/11/2023

*Valid until * Válido hasta:*

Emitido em: 04/11/2019

*Issued * Emitido:*


Natureza das Revisões / Data

*Nature of Reviews/Date **

Naturaleza de las Revisiones / Fecha

Revisão 00:

04/11/2019 – Certificação inicial



Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Vertical text on the right edge: Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as inscrições em forma eletrônica produzidas com a utilização de processos de Certificação Digital desenvolvidos pelo ICP-Brasil possuem a validade em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei nº 10.401, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/811525569694705165>



Digitally signed by TÜV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:
01950467000165
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Sao Paulo, ou=Array,
cn=TÜV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:01950467000165
Reason: Digital Signature
Location: Sao Paulo/SP/BR
Date: 04.11.2019 20:53:18 +0000

000252

000252

A Registro 009209/2019 Data Concessão 25/11/2019 Validade 04/11/2023

Razão Social
Eleiro Zagonel Ltda - 81.365.223/0001-54

Número de certificado
TUV 19.0778

Endereço
ROD BR 282, KM 576 , SN Cep 89870000 | DT IND. PINHAL LESTE - Pinhalzinho - SC

Telefone
(49) 3366.6000

E-mail
engenharia@zagonel.com.br

Objeto/Produto

Programa de Avaliação da Conformidade: Luminárias para Iluminação Pública Viária

Portaria: 20 de 15/02/2017

Nome de Família: Luminária LED / CREE - CM Family LEDs / IP67 / 50.000h

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição	Código de barras
25/11/2019	Incluido	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL-5962	100-250 V, 180 W, 25200lm, 140 lm/W, FP: 0,98, 5000 K, IRC 70	-789727326 4832
25/11/2019	Incluido	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL-5961	100-250 V, 180 W, 25200 lm, 140 lm/W, FP: 0,98, 5000 K, IRC 70	-789727326 4825
25/11/2019	Incluido	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL-5921	100-250 V, 180 W, 25200 lm, 140 lm/W, FP: 0,98, 4000 K, IRC 70	-789727323 5702
25/11/2019	Incluido	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL-5959	100-250 V, 150 W, 21750 lm, 145 lm/W, FP: 0,98, 5000 K, IRC 70	-789727326 4689
25/11/2019	Incluido	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL-5922	100-250 V, 150 W, 21750 lm, 145 lm/W, FP: 0,98, 4000 K, IRC 70	-789727323 5726
25/11/2019	Incluido	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL-	100-250 V, 150 W, 21750 lm, 145 lm/W, FP: 0,98, 4000	-789727323 5825

30

			5926		K, IRC 70	
25/11/2019	Incluido	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL- 5955	100-250 V, 100 W, 15000 lm, 150 lm/W, FP: 0,98, 4000 K, IRC 70	-789727325 8039	
25/11/2019	Incluido	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL- 5946	100-250 V, 100 W, 15000 lm, 150 lm/W, FP: 0,98, 4000 K, IRC 70	-789727325 5410	
25/11/2019	Incluido	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL- 4944	100-250 V, 60 W, 8400 lm, 140 lm/W, FP: 0,98, 5000 K, IRC 70	-789727326 3002	
25/11/2019	Incluido	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL- 4924	100-250 V, 60 W, 8400 lm, 140 lm/W, FP: 0,98, 5000 K, IRC 70	-789727323 7294	
25/11/2019	Incluido	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL- 4931	100-250 V, 60 W, 8400 lm, 140 lm/W, FP: 0,98, 4000 K, IRC 70	-789727325 5434	
25/11/2019	Incluido	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL- 4940	100-250 V, 40 W, 5800 lm, 145 lm/W, FP: 0,98, 5000 K, IRC 70	-789727326 2951	
25/11/2019	Incluido	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL- 4939	100-250 V, 40 W, 5800 lm, 145 lm/W, FP: 0,98, 4000 K, IRC 70	-789727326 2944	
25/11/2019	Incluido	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL- 4941	100-250 V, 40 W, 5800 lm, 145 lm/W, FP: 0,98, 4000 K, IRC 70	-789727326 2968	
25/11/2019	Incluido	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL- 5925	100-250 V, 180W, 25200 lm, 140 lm/W, FP: 0,98, 4000 K, IRC>70	-789727323 5818	
25/11/2019	Incluido	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL- 5960	100-250 V, 150 W, 21750 lm, 145 lm/W, FP: 0,98, 5000 K, IRC 70	-789727326 4801	
25/11/2019	Incluido	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL- 5958	100-250 V, 100 W, 15000 lm, 150 lm/W, FP: 0,98, 5000 K, IRC 70	-789727326 3019	
25/11/2019	Incluido	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL- 5938	100-250 V, 100 W, 15000 lm, 150 lm/W, FP: 0,98, 5000 K, IRC 70	-789727324 2526	





★

000254

000256

25/11/2019	Incluido	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL- 4943	100-250 V, 60 W, 8400 lm, 140 lm/W, FP: 0,98, 4000 K, IRC 70	-789727326 2999
25/11/2019	Incluido	ZAGONEL	LUMOS EVO ZL- 4942	100-250 V, 40 W, 5800 lm, 145 lm/W, FP: 0,98, 5000 K, IRC 70	-789727326 2982

d

B

[Signature]

Ao
Município de Francisco Beltrão - PR
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 19/2020
 PROCESSO Nº 552/2020

CERTIFICADO DE GARANTIA AO CLIENTE

A Eletro Zagonel LTDA, inscrita no CNPJ: 81.365.223/0001-54, situada na BR 282, Km 576, Bairro Industrial Pinhal Leste, CEP: 89.870-000, Pinhalzinho SC, neste ato representada pelo seu representante legal Sr. Luiz Carlos Zagonel, RG: 1.617.942 SSP/SC, CPF: 526.051.759-87, possuidora de assistência técnica de nossos produtos no Brasil, assegura ao cliente acima identificado garantia de 5 (cinco) anos a partir da emissão da NF, dos aparelhos de iluminação de Led Pública da família Lumos Evo (ZL-59XX), inclusive do sistema integrado ao corpo da luminária para acionamento e desligamento automático em função da luminosidade ambiente.

Essa garantia cobre somente os defeitos de funcionamento das peças e componentes dos equipamentos descritos nas condições normais de uso de acordo com as instruções dos manuais de operação que acompanham os mesmos e que são fornecidos pelo fabricante.

Seguem abaixo situações não cobertas pela garantia:

- Após o tempo determinado pela garantia;
- Quando ausência, remoção ou violação da etiqueta de código de barras ou número de série do produto;
- Conexão à voltagem incorreta da rede elétrica conforme definido na especificação técnica do produto;
- Serviços de manutenção realizados por pessoas não autorizadas e/ou não credenciadas;
- Defeitos causados por caso fortuito ou força maior;
- Instalação do produto em temperatura superior ao definido na especificação técnica do produto;
- Alteração da cor do produto por aplicação de produtos químicos;
- Desmonte ou adaptação do produto, remoção de partes ou parafusos realizados por pessoas não autorizadas e/ou credenciadas;
- Alteração nas configurações do produto;
- Os custos de mão de obra par instalação/desinstalação não são cobertos por esta garantia;
- A instalação elétrica deverá estar de acordo com as normas da ABNT, caso contrário a garantia poderá ser anulada.

Pinhalzinho/SC, 02 de outubro de 2020

LUIZ CARLOS
ZAGONEL:
52605175987

Assinado digitalmente por LUIZ CARLOS ZAGONEL
 52605175987
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFID e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=52605175987, CN=LUIZ CARLOS ZAGONEL, 52605175987
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: via validação de assinatura eletrônica
 Data: 2020-10-02 14:20:45
 Foxit Reader Versão: 7.0.0

ELETRO ZAGONEL LTDA – CREA/SC 055.147-0

Luiz Carlos Zagonel
 Sócio

CPF: 526.051.759-87/ RG: 1.617.942 SSP-SC

Página 1 de 1

49 3366 6000 www.zagonel.com.br

Eletro Zagonel LTDA CNPJ: 81.365.223/0001-54

BR 282, KM 576 - Distrito Industrial Pinhal Leste - Pinhalzinho/SC - 89.870-000



Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica
Calibração e Ensaaios
Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaaios



Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio

Nº EMC 0236/2019

Período de realização dos ensaios: 20/08/2019 até 22/08/2019
Data de emissão do relatório: 28/08/2019

Parte 1 - Identificação e condições gerais

1. Cliente:

Eletro Zagonel Ltda
BR 282 – DT Industrial Pinhal Leste/SC

2. Objeto ensaiado (amostra):

Luminária LED
Fabricante: Zagonel
Modelo: LUMOS EVO 180W
Número de série: -
Lacre: 5

Tensão de alimentação: 100-250V
Potência nominal: 180W
Frequência de rede: 50/60Hz
Orçamento LABELO: 0277a/2019
Protocolo LABELO: 52105

2.1. Documentação que acompanha a amostra:

- Embalagem com especificações

2.2. Observações:

- Os resultados deste relatório de ensaios apresentam itens conformes. Informações adicionais podem ser acessadas em Parte 2 – Resultados dos ensaios.

3. Documento(s) normativo(s) utilizado(s):

- Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR IEC/CISPR 15 /2014 - Limites e métodos de medição das radioperturbações características dos equipamentos elétricos de iluminação e similares. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2014.
- Portaria INMETRO n.º 20, de 15 de fevereiro de 2017 – Regulamento Técnico Da Qualidade para luminárias para iluminação pública viária.

Relatório de Ensaio**Nº EMC 0236/2019**

Luminária LED – LUMOS EVO 180W – Zaganel

Período de realização dos ensaios: 20/08/2019 até 22/08/2019
Data de emissão do relatório: 28/08/2019**3.1 Documento(s) complementar(es):**

Os documentos complementares abaixo indicados não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório

- International Electrotechnical Commission, CISPR 16-4-2 - Second Edition/2011, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modeling – Uncertainty in EMC measurements, Geneva, Switzerland.

4. Condições ambientais:Temperatura: 20 °C ±5 °C
Umidade Relativa: 55 % ±15 %**5. Observações:**

A regra de decisão aplicada para a avaliação da conformidade do item de ensaio foi estabelecida conforme documentos normativos indicados no item 3 deste relatório e previamente contratados.

Itens dos documentos normativos de referência deste relatório não descritos com resultados não foram solicitados pelo requerente ou não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

Relatório de Ensaio**Nº EMC 0236/2019**

Luminária LED – LUMOS EVO 180W – Zagonei

Período de realização dos ensaios: 20/08/2019 até 22/08/2019
Data de emissão do relatório: 28/08/2019**Parte 2 – Resultados dos ensaios****1. Método de medição das tensões de perturbação conduzidas (Item 8 da Norma NBR IEC/CISPR 15/2014)**

A tensão de perturbação foi medida nos terminais de alimentação do sistema de iluminação.

Os terminais de saída da LISN e os terminais do equipamento em ensaio foram interligados por um cabo flexível com 3 condutores para conexão dos terminais de fase, neutro e terra.

A distância entre os terminais de saída da LISN e os terminais do equipamento em ensaio foi ajustada para 0,8 m.

As medições foram realizadas tanto no condutor fase como no condutor neutro, um de cada vez.

1.1 Limites (Item 4 da Norma NBR IEC/CISPR 15/2014)**1.1.1. Terminais de alimentação (Item 4.3.1 da Norma NBR IEC/CISPR 15/2014)**

FAIXA DE FREQUÊNCIAS (kHz)	LIMITE DE QUASE PICO (dBµV)	LIMITE MÉDIO (dBµV)
0,009 a 0,05	110	—
0,05 a 0,15	90 a 80	—
0,15 a 0,5	66 a 56	56 a 46
0,5 a 5	56	46
5 a 30	60	50

(1) - Na frequência de transição, o limite inferior se aplica

(2) - O limite decresce linearmente com o logaritmo da frequência nas faixas de 50 a 150 kHz e de 150 a 500 kHz

1.1.2. Terminais de carga (Item 4.3.2 da Norma NBR IEC/CISPR 15/2014)

FAIXA DE FREQUÊNCIA (MHz)	LIMITE DE QUASE PICO (dBµV)	LIMITE MÉDIO (dBµV)
0,17 a 0,5	80	70
0,5 a 30	74	64

(1) - Na frequência de transição, o limite inferior se aplica

Relatório de Ensaio**Nº EMC 0236/2019**

Luminária LED – LUMOS EVO 180W – Zagonel

Período de realização dos ensaios: 20/08/2019 até 22/08/2019
Data de emissão do relatório: 28/08/2019**1.1.3 Terminais de controle (Item 4.3.3 da Norma NBR IEC/CISPR 15/2014)**

FAIXA DE FREQUÊNCIA (MHz)	LIMITE DE QUASE PICO (dBµV)	LIMITE MÉDIO (dBµV)
0,15 a 0,5	84 a 74	74 a 64
0,5 a 30	74	64

(1) - Os limites diminuem linearmente com o logaritmo da frequência na faixa de 0,15 a 0,5 MHz

2. Método de medição das perturbações eletromagnéticas radiadas na faixa de 9 kHz a 30 MHz (Item 9 da Norma NBR IEC/CISPR 15/2014)

O equipamento em ensaio foi posicionado sobre uma mesa não condutora no centro da antena loop de 2,0 m.

O receptor de medição foi conectado à antena loop por cabo coaxial blindado e a seleção de cada loop das 3 direções do campo a ser medido foi efetuada através de uma chave coaxial.

As medições foram feitas na faixa de frequências de 9 kHz a 30 MHz. As medições de quase-pico foram realizadas apenas nas frequências em que as emissões de pico estavam próximas ou ultrapassaram a uma margem de 6 dB abaixo da linha de limite de quase-pico.

2.1 Limites (Item 4 da Norma NBR IEC/CISPR 15/2014)**2.1.1. Faixa de 9 kHz a 30 MHz (Item 4.4.1 da Norma NBR IEC/CISPR 15/2014)**

FAIXA DE FREQUÊNCIA (MHz)	LIMITE PARA ANTENA LOOP DE 2m (dBµA)
0,03 a 0,07	88
0,07 a 0,15	88 a 58
0,15 a 3	58 a 22
3 a 30	22

(1) - Na frequência de transição, o limite inferior se aplica
(2) - O limite decresce linearmente com o logaritmo da frequência nas faixas de 70 kHz a 150 kHz e de 150 kHz a 3 MHz

Relatório de Ensaio**Nº EMC 0236/2019**

Luminária LED – LUMOS EVO 180W – Zagonel

Período de realização dos ensaios: 20/08/2019 até 22/08/2019
Data de emissão do relatório: 28/08/2019**3. Método de medição das perturbações eletromagnéticas radiadas na faixa de 30 MHz a 300 MHz (Item 9 da Norma NBR IEC/CISPR 15/2014)**

Ensaio na faixa de 30 MHz a 300 MHz podem ser realizados através das especificações do Anexo B e com os limites apresentados abaixo, conforme a norma.

O equipamento em ensaio foi colocado sobre blocos não condutivos, com altura de 10 cm, que por sua vez foram colocados em uma placa de metal ligada à terra, com dimensões pelo menos 20 cm maiores que o equipamento em ensaio.

O equipamento em ensaio foi ligado a uma rede de acoplamento/desacoplamento (CDN), montado sobre uma placa de metal conectada ao terra.

3.1 Faixa de 30 MHz a 300 MHz (Item 4.4.2 da Norma NBR IEC/CISPR 15/2014)

FAIXA DE FREQUÊNCIA (MHz)	LIMITE DE QUASE PICO (dBµV)
30 a 100	64 a 54
100 a 230	54
230 a 300	61

(1) - Na frequência de transição, o limite inferior se aplica
(2) - O limite decresce linearmente com o logaritmo da frequência na faixa de 3 a 100 MHz

Relatório de Ensaio


Nº EMC 0236/2019

Luminária LED – LUMOS EVO 180W – Zagonel

Período de realização dos ensaios: 20/08/2019 até 22/08/2019
Data de emissão do relatório: 28/08/2019

Tensões de perturbação conduzidas nos terminais de alimentação em 127 V

LISN: Line 1



Relatório de Ensaio

Nº EMC 0236/2019

Luminária LFD - LUMOS EVO 180W - Zagonei

Período de realização dos ensaios: 20/08/2019 até 22/08/2019
 Data de emissão do relatório: 28/08/2019

Picos Detectados:

Peak Number	Frequency	Average	Average Limit	Average Difference	Quasi-Peak	Quasi-Peak Limit	Quasi-Peak Difference	Status
1	0,234 MHz	57,5 dBµV	52,3 dBµV	-14,4 dB	47,4 dBµV	62,3 dBµV	-14,9 dB	Pass
2	2,81 MHz	28 dBµV	46 dBµV	-18,0 dB	32,7 dBµV	56 dBµV	-23,3 dB	Pass
3	3,452 MHz	35,4 dBµV	46 dBµV	-10,6 dB	42 dBµV	56 dBµV	-14,0 dB	Pass
4	4,571 MHz	30,8 dBµV	46 dBµV	-15,2 dB	35,9 dBµV	56 dBµV	-20,1 dB	Pass
5	12,589 MHz	31,4 dBµV	50 dBµV	-18,6 dB	35,2 dBµV	60 dBµV	-24,8 dB	Pass
6	14,679 MHz	43,2 dBµV	50 dBµV	-6,8 dB	49,3 dBµV	60 dBµV	-10,7 dB	Pass
7	17,207 MHz	35,4 dBµV	50 dBµV	-14,6 dB	40,3 dBµV	60 dBµV	-19,7 dB	Pass
8	17,75 MHz	35 dBµV	50 dBµV	-15,0 dB	40,2 dBµV	60 dBµV	-19,8 dB	Pass
9	19,712 MHz	36,1 dBµV	50 dBµV	-13,9 dB	41 dBµV	60 dBµV	-19,0 dB	Pass
10	27,217 MHz	34,3 dBµV	50 dBµV	-15,7 dB	39,6 dBµV	60 dBµV	-20,4 dB	Pass
11	0,056 MHz	-	-	-	72 dBµV	89 dBµV	-17,0 dB	Pass

MUNICÍPIO