



*MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO*  
*Estado do Paraná*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS**

Departamento de Licitações

**PARECER TÉCNICO**

Francisco Beltrão, 09 de maio de 2022.

Nº 02/2022

Para: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Assunto: Pregão Eletrônico Nº 60/2021

Conforme solicitado por esse departamento, a equipe técnica de eletricitas analisou as amostras enviadas pelos fornecedores, dado o seguinte parecer:

***DOS ITENS POR APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA:***

O item **05 – CONECTOR PERFORANTE ISOLADO**

EMPRESA: DOUGLAS POSSAN EIRELI

**DECISÃO: APROVADO**, visto que a amostra atende todos os requisitos exigidos no edital.

O item **06 – CONECTOR TAPIT 1/0**

EMPRESA: DOUGLAS POSSAN EIRELI

**DECISÃO: APROVADO**, visto que a amostra atende todos os requisitos exigidos no edital.

O item **10 – LAMPADA SUPER LED 30W**

EMPRESA: DOUGLAS POSSAN EIRELI

**DECISÃO: APROVADO**, visto que a amostra atende todos os requisitos exigidos no edital.

O item **11 – LAMPADA VAPOR SODIO 250W**

EMPRESA: DOUGLAS POSSAN EIRELI

**DECISÃO: APROVADO**, visto que a amostra atende todos os requisitos exigidos no edital.

O item **12 – LAMPADA VAPOR SODIO 400W**

EMPRESA: ECOLUMEN SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA

**DECISÃO: APROVADO**, visto que a amostra atende todos os requisitos exigidos no edital.

O item **15 – LUMINARIA LM-3 COM BOCAL E-40**

EMPRESA: DOUGLAS POSSAN EIRELI

**DECISÃO: APROVADO**, visto que a amostra atende todos os requisitos exigidos no edital.

O item **16 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W**

EMPRESA: GR COMERCIO EIRELI

**DECISÃO: REPROVADO**, visto que a amostra não apresenta selo do INMETRO, sendo questionável a qualidade e eficiência do produto. Também, verificou-se uma “etiqueta” com os dados técnicos, de fácil destacamento do equipamento, podendo ser retirada a mão, comprometendo assim a identificação dos dados técnicos do equipamento.

O item **17 – LUMINARIA PÚBLICA LED 180W**

EMPRESA: AQUECER E ILUMINAR EIRELI

---

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: [licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br](mailto:licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br) – Telefone: (46) 3520-

2103

Página 1



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
*Estado do Paraná*

**DECISÃO: APROVADO**, visto que a amostra atende todos os requisitos exigidos no edital.

O item 18 – **LIMINÁRIA PÚBLICA LED 60W**

**EMPRESA:** GR COMERCIO EIRELI

**DECISÃO: REPROVADO**, visto que a amostra não apresenta selo do INMETRO, sendo questionável a qualidade e eficiência do produto. Também, verificou-se uma “etiqueta” com os dados técnicos, de fácil destacamento do equipamento, podendo ser retirada a mão, comprometendo assim a identificação dos dados técnicos do equipamento.

O item 19 – **PARAFUSO 5/8 RD 350MM**

**EMPRESA:** DOUGLAS POSSAN EIRELI

**DECISÃO: APROVADO**, visto que a amostra atende todos os requisitos exigidos no edital.

O item 22 – **REATOR 250W**

**EMPRESA:** DOUGLAS POSSAN EIRELI

**DECISÃO: REPROVADO**, visto que a amostra não atende os requisitos exigidos no edital, em especial no enrolamento interno, que deveria ser de cobre.

O item 23 – **REATOR 400W**

**EMPRESA:** DOUGLAS POSSAN EIRELI

**DECISÃO: REPROVADO**, visto que a amostra não atende os requisitos exigidos no edital, em especial no enrolamento interno, que deveria ser de cobre.

O item 26 – **REFLETOR LED 50W**

**EMPRESA:** DOUGLAS POSSAN EIRELI

**DECISÃO: APROVADO**, visto que a amostra atende todos os requisitos exigidos no edital.

O item 27 – **REFLETOR LED RFB 50W**

**EMPRESA:** GR COMERCIO EIRELI

**DECISÃO: APROVADO**, visto que a amostra atende todos os requisitos exigidos no edital.

O item 28 e 34 – **LAMPADA SUPER LED 65W**

**EMPRESA:** RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

**DECISÃO: APROVADO**, visto que a amostra atende todos os requisitos exigidos no edital.

O item 32 – **REATOR 250W**

**EMPRESA:** DOUGLAS POSSAN EIRELI

**DECISÃO: REPROVADO**, visto que a amostra não atende os requisitos exigidos no edital, em especial no enrolamento interno, que deveria ser de cobre.

O item 38 – **REATOR 250W**

**EMPRESA:** DOUGLAS POSSAN EIRELI

**DECISÃO: REPROVADO**, visto que a amostra não atende os requisitos exigidos no edital, em especial no enrolamento interno, que deveria ser de cobre.

***DOS ITENS POR APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO:***

O item 07 – **CONECTOR TAPIT PERFURANTE**

**EMPRESA:** ELETRO LUZ COMERCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA

**DECISÃO: REPROVADO**, visto que o produto apresentado no catálogo, não corresponde a um conector perfurante, não atendendo assim os requisitos exigidos no edital.



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
*Estado do Paraná*

O item **09 – GLOBO PARA POSTE REPUBLICANO**  
**EMPRESA:** ELETROSARDANHA MATERIAIS ELETRICOS  
**DECISÃO:** **APROVADO**, visto que o produto apresentado no catálogo, atende todos os requisitos exigidos no edital.

O item **29 e 35 – POSTE REPUBLICANO DE 1 GLOBO**  
**EMPRESA:** ELETROSARDANHA MATERIAIS ELETRICOS  
**DECISÃO:** **APROVADO**, visto que o produto apresentado no catálogo, atende todos os requisitos exigidos no edital.

O item **30 e 36 – POSTE REPUBLICANO DE 2 GLOBO**  
**EMPRESA:** ELETROSARDANHA MATERIAIS ELETRICOS  
**DECISÃO:** **APROVADO**, visto que o produto apresentado no catálogo, atende todos os requisitos exigidos no edital.

O item **31 e 37 – POSTE REPUBLICANO DE 3 GLOBO**  
**EMPRESA:** ELETROSARDANHA MATERIAIS ELETRICOS  
**DECISÃO:** **APROVADO**, visto que o produto apresentado no catálogo, atende todos os requisitos exigidos no edital.

As empresas vencedoras dos itens 1, 4, 13,14, 20, 24,25, 33, 39, não apresentaram amostras, portanto desclassificando as empresas desta etapa, sendo necessário o chamamento dos próximos classificados para entrega de amostras. Também informamos que o item 02, foi equivocadamente solicitado amostra, sendo que o mesmo dispensa amostra, visto que o produto é padrão e não apresenta grandes variações entre fornecedores.

Cabe ressaltar que afim de atendimento ao princípio de isonomia e vinculação ao instrumento convocatório, os equipamentos devem atender criteriosamente as especificações solicitadas no termo de referência para que se mantenha bom andamento dos trabalhos realizado pela secretaria e atendam com qualidade a população que usufrui da iluminação pública do município.

É O PARECER.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição

Rodrigo José de Paula Pereira

Fiscal do contrato

Luis da Rosa da Silva

Fiscal do contrato