



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 76/2023
PROCESSO Nº 491/2023 - EDITAL

OBJETO – Contratação de serviços para manutenção corretiva do compressor rotativo (parafuso) chicao pneumatic, da autoclave phoenix lufenco e serviço de revisão e troca de válvulas de oxigênio na rede da Unidade de Pronto Atendimento UPA 24horas, de acordo com as especificações abaixo:

FORNECEDOR: ZAMBONIN & ZAMBONIN LTDA ME (Real Compressores)

CNPJ Nº: 72.102.411/0001-07

Lote: 1 - COMPRESSOR ROTATIVO (PARAFUSO) CHICAGO PNEUMATIC COM 15 NEW 220V USINA DE OXIGÊNIO

Item nº	Código sistema	Especificação	Valor Total R\$
1	8700	MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS: 01 PC - ELEMENTO SEPARADOR S5/COM 10/08 R\$ 2.087,75 01 PÇ - ELEMENTO FILTRO DE OLEO COM 10/15 R\$ 213,80 02 PC - LUBRIFICANTE ROTAIR PLUS 5L R\$ 1.130,00 01 PC - FILTRO DE AR S7/CPA R\$ 85,00 01 UN - SERVIÇO MÃO DE OBRA R\$ 550,00	4.066,55

FORNECEDOR: ODONTO TEC LTDA

CNPJ Nº: 01.660.742/0001-06

Lote: 2 - REVISÃO E TROCA DE VÁLVULAS DE OXIGÊNICO NA REDE DE OXIGÊNIO

Item nº	Código sistema	Especificação	Valor Total R\$
1	7372	SERVIÇO DE REVISÃO E TROCA DE VALVULAS DE OXIGENIO, AR COMPRIMIDO NA REDE DA USINA E PONTOS DE CONSUMO INTERNO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO R\$ 3.690,00 PEÇAS: - 30 NIPLE (VÁLVULA) DE IMPACTO OXIGÊNIO PONTOS DE CONSUMO 119,00 CADA R\$3.570,00 - 25 NIPLE (VÁLVULA) DE IMPACTO AR COMPRIMIDO PONTO DE CONSUMO 98,00 CADA R\$ 2.450,00	9.710,00

Lote: 3 - MANUTENÇÃO CORRETIVA AUTOCLAVE PHOENIX LUFERCO

Item nº	Código sistema	Especificação	Valor Total R\$
1	6297	MANUTENÇÃO AUTOCLAVE HOSPITALAR COM UMA PORTA (MODELO ANTIGO) MARCA PHEONIX LUFERCO COM DEFEITO NO AQUECIMENTO E FALHA NA FORMAÇÃO DE PRESSÃO E CONCLUSÃO DOS CICLOS DE ESTERELIZAÇÃO SELECIONADOS. SERVIÇO INCLUI: REVISÃO, TROCA DE PEÇAS, MONTAGEM E TESTES DE FUNIONALIDADE.	5.540,00
Total			R\$ 15.250,00

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 76/2023: R\$ 19.316,55 (dezenove mil, trezentos e dezesseis e cinquenta e cinco centavos).

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

A Manutenção Corretiva de 01 Compressor Rotativo (Parafuso) Chicago Pneumatic 15 New 220V da Usina de Oxigênio utilizado na UPA 24h, se faz necessário pois este equipamento opera desde 02/04/2021 e tem apresentado curvas de aquecimento que geram níveis de atenção em vários momentos, ligados a baixa pressão mínima e arraste de óleo. O sistema opera 24 horas por dia sem descanso. O fato de o compressor seguir trabalhando neste ritmo, tem provocado envelhecimento precoce do compressor que necessita de cuidados especiais para não ultrapassar temperaturas máximas, nível de óleo baixo, envelhecimento precoce das correias e falhas elétricas que podem estar sendo maximizadas pelos problemas de oscilação de rede.

Com relação à manutenção da Rede de Gases Medicinais, considerando haver vazamentos nos pontos



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

de distribuição de oxigênio devido nunca ter sido executada manutenção corretiva ou preventiva desde a fundação da UPA 24 Horas, necessitando a troca de 30 pontos de oxigênio e 25 pontos de ar comprimido da rede interna de gases medicinais.

A unidade possui ainda a Central de Materiais Esterilizados – CME da UPA 24 horas onde a mesma atende à demanda da UPA e de todas as unidades do município com um grande fluxo de esterilização de materiais. Foi solicitado a avaliação de um técnico especializado neste tipo de manutenção para a Autoclave e o mesmo informou que essa autoclave precisa de uma revisão incluindo a substituição de algumas peças para o bom funcionamento do equipamento, pois ocorre que no momento só há uma Autoclave funcionando e não está sendo suficiente para fazer a esterilização de todo o material necessário.

Com relação aos orçamentos, justifica-se apenas 02 (dois) para a manutenção do compressor, devido ao fato de ter poucas empresas especializadas neste tipo de manutenção na nossa região, e que façam essa avaliação técnica de forma gratuita para o município. Em anexo encontram-se os orçamentos das empresas que avaliaram o equipamento e nos enviaram uma proposta de preços, anexamos ainda uma pesquisa de preços feita via Internet para comparar os valores dos materiais que necessitam ser substituídos. Para a manutenção da Rede de Gases Medicinais e manutenção corretiva e preventiva da Autoclave, justifica-se apenas um orçamento, pois foi a única empresa que se disponibilizou a fazer a avaliação dos equipamentos e passou uma proposta de preço.

Ressalto ainda que não há licitação para esse tipo de serviço, mas que a Secretaria de Saúde já vem se organizando para elaborar um termo que abranja esse tipo de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos hospitalares.

Os recursos orçamentários estão previstos nas contas:

Conta	Órgão/Unidade	Funcional programática	Elemento de despesa	Fonte
6300	08.006	10.302.1001.2.051	3.3.90.30.25.00	494
6340			3.3.90.39.17.00	494

Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de licitação são vinculados à receita: Bloco de custeio das ações e serviços públicos em saúde.

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação das empresas: 01 – ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA (Real Compressores), inscrita no CNPJ sob o nº 72.102.411/0001-07, estabelecida na Rua Tamoio nº 1654, CEP: 85.501-358, Trevo Guaraní, em Pato Branco/PR e 02 - ODONTO TEC LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.660.742/0001-06, estabelecida na Rua Sergipe nº 991, CEP: 85.601-040, Centro, no Município de Francisco Beltrão/PR, considerando o disposto no Artigo 24, Inciso IV, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de Referência e anexos, que integram o presente processo.

A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria Jurídica do Município.

Francisco Beltrão/PR, 22 de junho de 2023

Nileide T. Perszel
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 76/2023, em 21 de junho de 2023

IVANIR PAULO PROLO
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO