


CORTE B1




NOTAS:

- AS DISTÂNCIAS INDICADAS SERVEM APENAS COMO REFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO;
- AS CONEXÕES E EMENDAS DEVERÃO SER EXECUTADAS SOB SUPERVISÃO DA COPEL;
- NÃO INICIAR A EXECUÇÃO DOS BANCOS DE DUTOS SEM A PRESENÇA DO FISCAL DA COPEL;
- A RESPONSABILIDADE PELA VERIFICAÇÃO DE TODAS AS INTERFERÊNCIAS DE OUTRAS CONCESSIONÁRIAS É DA EMPRESA CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA DE ENERGIA;
- OS DIÂMETROS INDICADOS NAS SEÇÕES REFEREM-SE AO DIÂMETRO INTERNO DOS DUTOS;
- DIÂMETRO NOMINAL INTERNO CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS;
- OS CONDUTORES FASE R, S e T DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM FITA COLORIDA NAS CORES: AMARELO, BRANCO E VERMELHO RESPECTIVAMENTE;
- PREVER ARAME GUIA NAS TUBULAÇÕES SECAS;
- OS MATERIAIS UTILIZADOS DEVERÃO SER CONFORME ESPECIFICAÇÃO COPEL;
- OS DUTOS DE FERRO GALVANIZADOS DEVEM SER DO TIPO "PESADO" NTC 813742;
- TODOS OS RAMAIS SERÃO FORNECIDOS E INSTALADOS PELA COPEL FUTURAMENTE, NA MEDIDA EM QUE AS CASAS FOREM CONSTRUÍDAS;
- CIRCUITOS DE MÉDIA TENSÃO NA CALÇADA, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO BANCO: 40cm - ENVELOPADA EM CONCRETO;
- CIRCUITOS DE BAIXA/MÉDIA TENSÃO NA RUA, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO BANCO: 80cm - ENVELOPADA EM AREIA;
- CASO NECESSÁRIO UTILIZAR 60cm, ENVELOPAR EM CONCRETO;

OBS.: OS CORTES DOS BANCOS DE DUTOS SÃO NO SENTIDO FONTE/CARGA

CORTE B2



ANÁLISE DE PROJETO DE REDE DISTRIBUIÇÃO

PROJETO APROVADO

49021 - Fabiana Yuri Izumi

Carimbo e Assinatura

EM: 28 / 12 / 2023 Validade: 18 Meses

A APROVAÇÃO DESTE PROJETO NÃO IMPLICA NA AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS. O PROJETO E EXECUÇÃO DEVERÃO SEGUIR AS INSTRUÇÕES DO MIT 162601 EM VIGOR NA ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO. QUANDO NA IMPLANTAÇÃO HOUVER A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO POR MOTIVOS TÉCNICOS REFERENTES À REDE ELÉTRICA PROJETADA OU À EXISTENTE, E/OU AINDA ALTERAÇÕES TECNOLÓGICAS DE MATERIAL DE REDE, SERÁ NECESSÁRIO ALTERAÇÃO DO PROJETO PELO PRETENDENTE.



LOCAL: RUA GUANABARA/FRANCISCO BELTRÃO - PR

CLIENTE: MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

OBRA: REDE SUBTERRÂNEA

LEVANT.: EVERTON LUIZ MORELATTO

PROJETISTA: EVERTON LUIZ MORELATTO

DESENHO: EVERTON LUIZ MORELATTO

FISCAL:

CADASTRO:
ESCALA: SEM ESCALA

DATA: 08/12/2023

APROVAÇÃO

CRISTIANO

PIVA:05149841986

CRISTIANO PIVA

CREA:124841/D

FOLHA: 6/10

PROJETO:1557529/1570548/1570613

PROTOCOLO: 01.20235539875101

ODI:

ODD:

ODS:

- ☐ SOLICITAR ALINHAMENTO
☐ AVISAR OCUPANTES