

OBSERVAÇÕES:

- AS CAIXAS DE PASSAGEM SERÃO INSTALADAS NO PASSEIO;
- REAPLICAR JOGO DE CHAVE FUSIVEL DO PS 7 PARA O PS 5.
- OS POSTES 5 E 9 SE ENCONTRAM À 10M DA ESQUINA

DADOS DE DESLIGAMENTO

CHAVE: 8324022120

Consumidores Residenciais: 0

Consumidores Comerciais: 0

Consumidores Industriais: 0

OP:

C3-DC3

C3-NSCF-TPPR

SI-3

SI-3

3x02XLPE-13,8kV

3x70(70)0

3x120(70)0

C3

C4

SI-1

SI-4N

SI-3

OP:

C3-NSCF-TPPR

3-75 kVA

SI-1

SI-4T

Circuito No.: 83240*0002

TRANSFORMADOR INSTALADO

No. Copel:

Marca:

No. de Fábrica:

Potência (kVA): 75

Impedância (Ohms):

Ano de Fabricação:

Taps:

PRJ 1557529 - ELÉTRICO

PRJ 1570613 - CIVIL

PRJ 1570548 - ELETROMECAÂNICO



ANÁLISE DE PROJETO DE REDE DISTRIBUIÇÃO


PROJETO APROVADO

Carimbo e Assinatura

EM:28 / 12 / 2023

Validade: 18 Mês

A APROVAÇÃO DESTE PROJETO NÃO IMPLICA NA AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS. O PROJETO E EXECUÇÃO DEVERÃO SEGUIR AS INSTRUÇÕES DO MIT 162601 EM VIGOR NA ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO. QUANDO NA IMPLANTAÇÃO HOUVER A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO POR MOTIVOS TÉCNICOS REFERENTES À REDE ELÉTRICA PROJETADA OU À EXISTENTE, E/OU AINDA ALTERAÇÕES TECNOLÓGICAS DE MATERIAL DE REDE, SERÁ NECESSÁRIO ALTERAÇÃO DO PROJETO PELO PRETENDENTE.

Fontes dos dados da Rede Elétrica e Cartográfica - COPEL Distribuição S/A					
		LOCAL: RUA GUANABARA, FRANCISCO BELTRÃO-PR		OSE: 01.20235539875101	
		CLIENTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ		ODI:	
		OBRA: REDE SUBTERRÂNEA - FRANCISCO BELTRÃO.		ODD:	
		PROJETO ELÉTRICO		ODS:	
PROJETO: 1557529					
PROJETISTA: Marcelo - 317184		DATA: 31/10/2023	RESPONSÁVEL TÉCNICO: Assinado digitalmente por CRISTIANO PIVA:05149841986 DN: cn=CRISTIANO PIVA:05149841986, c=BR, o=CP-Brasil, ou=presencial, email=PIVA@PATOESTE.COM.BR Data: 2023.12.11 09:36:09 -03'00'	<input type="checkbox"/> SOLICITAR ALINHAMENTO	
FISCAL:	DATA: 31/10/2023	<input type="checkbox"/> AVISAR:			
CADASTRO:	ESCALA: 1:1.000	CRISTIANO PIVA:05149841986			
EMPREENHEIRA:	REF:	CRISTIANO PIVA			
	FOLHA: 01/10	CREA: 124841/D			